




NOTE GENERALI




ELABORATI DI RIFERIMENTO

CG0700P1DSS00GNF4000010	GALLERIA NATURALE - LE FOSSE PLANIMETRIA CON DISPOSIZIONE DEI CAVIDOTTI - TAVOLA 1 DI 4
CG0700P1DSS00GNF4000090	GALLERIA NATURALE - LE FOSSE PLANIMETRIA CON DISPOSIZIONE DEI CAVIDOTTI - TAVOLA 2 DI 4
CG0700P1DSS00GNF4000100	GALLERIA NATURALE - LE FOSSE PLANIMETRIA CON DISPOSIZIONE DEI CAVIDOTTI - TAVOLA 3 DI 4
CG0700P1DSS00GNF4000110	GALLERIA NATURALE - LE FOSSE PLANIMETRIA CON DISPOSIZIONE DEI CAVIDOTTI - TAVOLA 4 DI 4
CG0700P1DSS00GNF4000050	GALLERIA NATURALE - LE FOSSE SCHEMA ARCHITETTURA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE NORMALE-SICUREZZA-EMERGENZA - TAVOLA 1 DI 4
CG0700P1DSS00GNF4000020	GALLERIA NATURALE - LE FOSSE SCHEMA ARCHITETTURA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE NORMALE-SICUREZZA-EMERGENZA - TAVOLA 2 DI 4


SEZIONE TIPO 1
SCALA 1:100



SEZIONE TIPO 3
SCALA 1:100



PARTICOLARE APPARECCHIO ILLUMINAZIONE DI RINFORZO
SCALA 1:5




LEGENDA COLORI

- IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
- IMPIANTO DI SUPERVISIONE
- IMPIANTO SOS
- IMPIANTO TVcc
- IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI
- IMPIANTO PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE
- IMPIANTO RADIO
- IMPIANTO ANTINCENDIO
- IMPIANTO DI VENTILAZIONE, CONTROLLO TRAFFICO E QUALITA' DELL'ARIA


LEGENDA SIMBOLI

- QUADRO ELETTRICO
- POZZETTO GETTATO IN OPERA/PREFABBRICATO CON CHIUSINO IN GHISA
- VANO DI ISPEZIONE CAVI NEL PROFILO RIDIRETTIVO
- APPARECCHIO CON OTTICA SIMMETRICA 20 LED
- APPARECCHIO CON OTTICA SIMMETRICA 40 LED
- APPARECCHIO CON OTTICA SIMMETRICA SAP 70W
- APPARECCHIO CON OTTICA SIMMETRICA SAP 100W
- APPARECCHIO CON OTTICA SIMMETRICA SAP 150W
- APPARECCHIO CON OTTICA ASIMMETRICA CONTROFLUSSO SAP 150W
- APPARECCHIO CON OTTICA ASIMMETRICA CONTROFLUSSO SAP 250W
- APPARECCHIO CON OTTICA ASIMMETRICA CONTROFLUSSO SAP 400W
- PIOCHETTO LUMINOSO A LED PER ILLUMINAZIONE DI EVACUAZIONE/SICUREZZA
- SENSORE LUMINANZA ESTERNA
- CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 316L - 300x75 mm
- SAP LAMPADA SODIO ALTA PRESSIONE


SEZIONE TIPO 2
SCALA 1:100



SEZIONE TIPO 4
SCALA 1:100



CURVA DI LUMINANZA INGRESSO
FORNICE DIREZIONE MESSINA



LEGENDA CAVIDOTTI

- CAVIDOTTO RETE MEDIA TENSIONE (20kV)
- CAVIDOTTO RETE BASSA TENSIONE (GENERICA) (400V/230V)
- CAVIDOTTO RETI SPECIALI (GENERICO)
- CAVIDOTTO DI ALIMENTAZIONE TERMINALE
- PUNTO RISALITA CAVI

DENOMINAZIONE OPERE INFRASTRUTTURALI

xxxx/ww/zz

N NICCHIA
BP BY-PASS
PS PIAZZOLA DI SOSTA

A,B,C TIPO NICCHIA
ME DIREZIONE MESSINA
RC DIREZIONE REGGIO CALABRIA
SA DIREZIONE SALERNO (EVENTUALE)

NUMERAZIONE PROGRESSIVA

NOTE:
- IL PRESENTE ELABORATO E' VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER GLI ASPETTI IMPIANTISTICI
- PER I DETTAGLI DEL COLLEGAMENTO CABINA-IMBOCO VEDI PLANIMETRIA CAVIDOTTI
- PER I DETTAGLI SULLE LINEE DI ALIMENTAZIONE VEDI SCHEMA A BLOCCHI
- APPARECCHI ILLUMINANTI DOTATI DI MODULO DI GESTIONE E CONTROLLO A ONDE CONVOGATE

Stretto di Messina
Concessionaria per la progettazione, redazione e gestione del subappalto stabile tra lo Stretto e il Cardinale
Organismo di Diritto Pubblico
(Legge n° 1158 del 17 dicembre 1971, modificata dal D.Lgs. n° 114 del 24 aprile 2003)

Eurolink

PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA

PROGETTO DEFINITIVO

EUROLINK S.p.A.
IMPREGITO S.p.A. (Mandatataria)
SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (Mandatante)
COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. a.r.l. (Mandatante)
SACVY S.A.U. (Mandatante)
ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. Ltd. (Mandatante)
A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (Mandatante)

IL PROGETTISTA: Dott. Ing. L. Barili
Ordine Ingegneri V.C.O. n° 122
SINA
Dott. Ing. E. Paggi
Ordine Ingegneri Milano n° 15408

IL CONTRAENTE GENERALE: Project Manager (Ing. P.P. Marchesini)

STRETTO DI MESSINA: Direzione Generale e RUP Validazione (Ing. G. Timmergh)

STRETTO DI MESSINA: Amministratore Delegato (Dott. P. Cicco)

COLLEGAMENTI SICILIA SS1070_F0
INFRASTRUTTURE STRADALI - IMPIANTI TECNOLOGICI
ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE
GALLERIA NATURALE - LE FOSSE
PLANIMETRIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - NORMALE - SICUREZZA - EMERGENZA
TAVOLA 1 DI 3

CODICE: CG0700P1DSS00GNF4000010

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
FO	20/06/2011	EMISSIONE FINALE	D. RE	G. LUPI	L. BARILLI

SCALA: 1:1000

NOTE: NOMI E COGNOMI IN BIANCO