


Stazione elettrica Terna

Sistema di accumulo (BESS) e cabina di consegna




Cavidotto 36 kV

1  
21

1  
15

**PARTICOLARE CAVIDOTTO SOTTO SEDE STRADALE  
2 TERNE TRA CABINA DI CONSEGNA E SSE TERNA**

La DPA calcolata è pari a 1,7 m che si riduce a 1,12 m per effetto dell'interramento del cavidotto a 36 kV



LA DPA DELLE POWER STATION E' DI 7 m  
OLTRE LA FASCIA DI 1 M AL DI FUORI DELLA  
RECINZIONE L'INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  
ASSUME VALORI AL DI SOTTO DI 3 µT  
(vedi cerchi in planimetria)



Comune di Ussassai, Esterzili e Escalaplano  
Provincia di Nuoro e Sud Sardegna  
Regione Sardegna

NUOVO IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE  
EOLICA "SERRA JONI" NEI COMUNI DI USSASSAI (NU), ESTERZILI E  
ESCALAPLANO (SU)

**PROGETTO DEFINITIVO**

**Acciona Energia Global Italia S.r.l.** PROPONENTE  
Via Achille Campanile, 73  
00144 - Roma  
Phone: (+39) 06 50514225  
PEC: accionaglobalitalia@legalmail.it



**9 - OPERE ELETTRICHE  
CABINA UTENTE E BESS - INQUADRAMENTO  
CATASTALE CON DPA**

TIMBRI E FIRME

**SRIA** STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI  
Via Rosolino Pilo N. 11 - 10143 - TORINO  
Via S. Magliana N. 178 - 09122 - CAGLIARI  
TEL. +39 011 4317242  
studiorosso@legalmail.it  
info@srta.it  
www.sria.it

dott. ing. Giorgio Efsio DEMURTAS  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari  
Posizione n. 5562  
Cod. Fisc. DMR GGF 75L27 E441L

dott. ing. Luca DEMURTAS  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari  
Posizione n. 6062  
Cod. Fisc. DMR LCU 77E10 E441L

dott. ing. Roberto SESENNA  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino  
Posizione n. 8550J  
Cod. Fisc. SBN RST 75B12 C065C

Coordinatore e responsabile delle attività: Dott. ing. Giorgio Efsio DEMURTAS  
Consulenza studi ambientali: Dott. for. Piero RUBIU  
SIATER s.r.l. VIA CASULA N. 7 - 07100 - SASSARI

Studio Gioed  
VIA S. MIRONIS N. 55 - 09121 - CAGLIARI

DESCRIZIONE	EMISSIONE
DATA	DIC/2023
COD. LAVORO	612/SR
TIPOL. LAVORO	D
LOTTO	9
STRALCIO	-
SETTORE	RT
TIPOL. ELAB.	T
ID ELABORATO	12
VERSIONE	0

CONTROLLO QUALITA'

REDDATTO  
ing. Roberto SESENNA

CONTROLLATO  
ing. Luca DEMURTAS

APPROVATO  
ing. Giorgio Efsio Demurtas

SCALA: 1:1.000

ELABORATO  
**D.9.12**

Dati riservati ex art. 2675 C.C. - Riproduzione e consegna a terzi solo su specifica autorizzazione.