PES
UCP2
E1
PGEP-1
Fsol
MATS T05
–
3,20
–
P4 –
LSU16b
125/1
T05
QS-2
DMBC
QCC
n°2 corde 120mmq alla LdC
n°2 cavi TACSR 170mmq collegamento alla rotaia
n°2 cavi TACSR 170mmq collegamento alla rotaia
n°2 corde 120mmq alla LdC
MATS T06
–
3,20
–
P4 –
LSU16b
126/2
T06
SANTO SPIRITO
MATS T07
–
3,20
–
P4 –
LSU16b
139/1
T07
DMBC
QCC
n°2 corde 120mmq alla LdC
n°2 cavi TACSR 170mmq collegamento alla rotaia
n°2 cavi TACSR 170mmq collegamento alla rotaia
n°2 corde 120mmq alla LdC
MATS T08
–
3,20
–
P4 –
LSU16b
140/2
T08
BARI CENTRALE

LEGENDA SIMBOLI

—◪—(Tn)—	Sezionatore bilama per Messa a Terra di Sicurezza (MATS) - Installazione su palo - Completo di argano di argano motorizzato, n°2 RV e proiettore di illuminazione; con Quadro di controllo continuità (QCC) in armadio IP55.
☒	Pozzetto in cls dim. 60x60x100cm
◪	Quadro elettrico - Armadio IP55 in acciaio INOX QCC:Quadro di comando e controllo continuità; UCS-DMBC: Quadro di comando e controllo continuità; UCS-QS:Quadro di squadre di soccorso.
— · —	Canalizzazione interrata n°2 tubi PVC Ø100mm serie pesante
——	Collegamento in cunicolo a raso

FABBISOGNO MATERIALI

TIPO	QUANTITA'
TUBO PVC Ø100mm	1820 [m]
CUNICOLO IN CLS 100x100mm	20 [m]
POZZETTO 60x60x100cm	51 [n°]

COMPUTO DEI SOSTEGNI e BLOCCHI di FONDAZIONE

TIPOLOGIA	LSU16b	P4	
Qtà	4	4	

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 e s.m.i

S.O. ENERGIA E TRAZIONE ELETTRICA

PROGETTO DEFINITIVO

NODO DI BARI

BARI NORD - VARIANTE SANTO SPIRITO PALESE

IMPIANTI STES

SCALA:
1:200

IMPIANTO STES GALLERIA GA04
Disposizione sez. e quadri sistema STES - Imbocco galleria lato Bari C.le

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IADR	00	D	18	PZ	SM0200	002	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	L. Mutolo L. Mutolo	09/2023	V. Vaccaro V. Vaccaro	09/2023	G. Dimaggio	09/2023	G. Guidi Buffarini 09/2023 ITALFERR S.p.A. U.O. Tecnologie Centro Ing. Guido Guidi Buffarini Ordine Ingegneri Provincia di Roma n° 17812

File: IADR00D18PZSM0200002A.dwg