RAPPRESENTAZIONE DELLE DPA DELL'IMPIANTO FV



LEGENDA



LINEE MT INTERRATE E CABINE DELL'IMPIANTO FV



LAYOUT GENERALE IMPIANTO FV



CALCOLO DELLA Dpa

N°		TRATTO DEL PRECORSO		NUMERO CIRCUITI			POTENZA		TENSIONE	COMPENSATE		Tipo		Posa			IPOTESI CAVO				DPA	
				Dig	Cad	Tot	[MVA]	[MVA]*	[kV]	[°]	[°]	Trifase	Mono	Piana	Elicoid		Sez.cond. [mm²]	Sez.tot. [mm²]	Diam. est. [mm]	[Ω/km]	[m]	[m]
1	L1/1/1	C01	PN-1	n	1		1	1,52	1,52	30	38,90		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
2	L1/1/2	PN-1	PN-2	p	1		1		1,52	30	38,90		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
3	L1/1/1	C02	PN-2	n	2		2	1,52	3,04	30	38,90		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
4	L1/1/4	PN-2	PN-3	p	1		1		3,04	30	77,79		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
5	L1/1/4	C04	PN-3	n	2		2	2,88	6,72	30	58,34		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
6	L1/1/5	PN-3	PN-4	p	1		1		6,72	30	136,13		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
7	L1/1/7	C09	PN-4	n	2		2	2,88	9,60	30	58,34		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
8	L1/1/8	PN-4	PN-5	p	1	1	2		9,60	30	194,48		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
9	L1/1/9	C09	PN-5	n	1		1	2,88	12,48	30	252,82		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
10	L1/1/9	PN-5	PN-6	p	1	1	2		12,48	30	252,82		s-ag	L	I	s	240,41	95	95	40,90	0,15	1,79	2,00
11	L1/1/9	PN-6	C00	p	1	2	3		12,48	30	252,82		s-ag	L	I	s	252,82	95	95	40,90	0,15	1,79	2,00
12	L2/1/1	C03	PN-1	n	1		1	1,52	1,52	30	38,90		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
13	L2/1/2	PN-1	PN-2	p	1		1		1,52	20	38,90		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
14	L2/1/2	PN-1	PN-2	p	1		1	1,52	1,52	30	38,90		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
15	L2/1/3	C06	PN-2	n	2		2		3,04	30	38,90		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
16	L2/1/4	PN-2	PN-3	p	1		1		3,04	30	77,79		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
17	L2/1/4	C05	PN-3	n	2		2	2,88	6,72	30	58,34		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
18	L2/1/6	PN-3	PN-4	p	1		1		6,72	30	136,13		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
19	L2/1/7	C10	PN-4	n	2		2	2,88	9,60	30	58,34		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
20	L2/1/8	PN-4	PN-5	p	1	1	2		9,60	30	194,48		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
21	L2/1/9	C11	PN-5	n	1		1	2,88	12,48	30	50,34		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
22	L2/1/9	PN-5	PN-6	p	1	1	2		12,48	30	252,82		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
23	L2/1/9	PN-6	C00	p	1	2	3		12,48	30	252,82		s-ag	L	I	s	168,54	95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
24	L2/1/0	PN-6	C00	p	1	1	2		12,48	30	252,82		s-ag	L	I	s	168,54	95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
25	L2/1/1	C07	PN-1	n	1		1	2,88	2,88	30	58,34		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
26	L2/1/2	PN-1	PN-2	p	1		1		2,88	30	58,34		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
27	L2/1/2	C12	PN-2	p	2		2	2,88	5,76	20	58,34		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
28	L2/1/4	PN-2	PN-3	p	1		1		5,76	30	116,65		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
29	L2/1/6	C13	PN-3	n	2		2	2,88	8,64	30	58,34		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
30	L2/1/6	PN-3	PN-4	p	1		1		8,64	30	175,01		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
31	L2/1/7	C14	PN-4	n	2		2	2,88	11,52	30	233,37		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
32	L2/1/8	PN-4	PN-5	p	1	1	2		11,52	30	233,37		s-ag	L	I	s	316,45	95	95	40,90	0,15	1,79	2,00
33	L2/1/8		PN-5	p	2	2	4		11,52	30	233,37		s-ag	L	I	s	316,45	95	95	40,90	0,15	3,59	4,00
34	L2/1/9	PN-5	PN-6	p	1		1		11,52	30	233,37		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
35	L2/1/9		PN-6	p	2	2	4		11,52	30	233,37		s-ag	L	I	s	316,45	95	95	40,90	0,15	3,59	4,00
36	L2/1/0	PN-6	C00	p	2	3	5		11,52	30	233,37		s-ag	L	I	s	316,45	95	95	40,90	0,15	3,59	4,00
37	L2/1/1	C15	PN-1	n	1		1	2,88	2,88	30	58,34		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
38	L2/1/2	PN-1	PN-2	p	1		1		2,88	30	58,34		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
39	L2/1/3	C16	PN-2	n	2		2	2,88	5,76	30	58,34		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
40	L2/1/4	PN-2	PN-3	p	1		1		5,76	30	116,65		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
41	L2/1/5	C17	PN-3	n	2		2	2,88	8,64	30	58,34		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
42	L2/1/6	PN-3	PN-4	p	1	1	2		8,64	30	175,01		s-ag	L	I	s	311,02	95	95	40,90	0,15	1,79	2,00
43	L2/1/7	C18	PN-4	n	2		2	2,88	11,52	30	233,37		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
44	L2/1/8	PN-4	PN-5	p	1	3	4		11,52	30	233,37		s-ag	L	I	s	226,37	95	95	40,90	0,15	2,01	2,25
45	L2/1/9	C19	PN-5	n	2		2	2,88	14,40	30	58,34		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
46	L2/1/8	PN-5	PN-6	p	1	3	4		14,40	30	291,70		s-ag	L	I	s	294,73	95	95	40,90	0,15	2,01	2,25
47	L2/1/9		PN-6	p	2	3	5		14,40	30	291,70		s-ag	L	I	s	294,73	95	95	40,90	0,15	2,26	2,50
48	L2/1/0	PN-6	C00	p	1	3	4		14,40	30	291,70		s-ag	L	I	s	294,73	95	95	40,90	0,15	2,26	2,50
49	L3/1/1	C15	PN-1	n	1		1	2,88	2,88	30	58,34		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
50	L3/1/2	PN-1	PN-2	p	1		1		2,88	30	58,34		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
51	L3/1/3	C23	PN-2	n	2		2	2,88	5,76	30	58,34		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
52	L3/1/4	PN-2	PN-3	p	1	2	3		5,76	30	116,65		s-ag	L	I	s	118,28	95	95	40,90	0,15	3,69	3,93
53	L3/1/6	C20	PN-3	n	2		2	2,88	8,64	30	58,34		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
54	L3/1/6	PN-3	PN-4	p	1	2	3		8,64	30	175,01		s-ag	L	I	s	140,84	95	95	40,90	0,15	2,62	2,50
55	L3/1/7	C21	PN-4	n	2		2	2,88	11,52	30	58,34		s-ag	L	I	s		95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
56	L3/1/8	PN-4	PN-5	p	1	3	4		11,52	30	233,37		s-ag	L	I	s	463,10	95	95	40,90	0,15	3,95	2,50
57	L3/1/9	C22	PN-5	n	2		2	2,88	14,40	30	58,34		s-ag	L	I	s	463,10	95	95	40,90	0,15	1,00	1,00
58	L3/1/8	PN-5	PN-6	p	1	3	4		14,40	30	291,70		s-ag	L	I	s	463,10	95	95	40,90	0,15	3,95	2,50
59	L3/1/9		PN-6	p	2	3	5		14,40	30	291,70		s-ag	L	I	s	463,10	95	95	40,90	0,15	3,95	2,50
60	L3/1/0	PN-6	C00	p	1	3	4		14,40	30	291,70		s-ag	L	I	s	463,10	95	95	40,90	0,15	3,95	2,50

TABELLA ELABORATA SECONDO FORMULA DEL DM 29/05/2008 PER IL CALCOLO DELLA Dpa CON RIFERIMENTO A LINEE INFINITE. SI RICORDA CHE NEI LUOGHI DI LAVORO VALE QUANTO PREVISTO DAL D.Lgr 81–08 CHE PREVEDE A SALVAGUARDIA DEI LAVORATORI UN VALORE DI INDUZIONE MAGNETICA INFERIORE A 500 µT. IL LIMITE DI 3 µT (OBBIETTIVO DI QUALITA') E' UN VALORE RELATIVO ALLA SALVAGUARDIA DELLA POPOLAZIONE.

LINEE IN MT E RELATIVE POTENZE VEICOLATE

Cabina N°	P out:	Tipo	Linea-1	Linea-2	Linea-3	Linea-4	Linea-5
Cabina-01	1'920'000	2	1'920'000				
Cabina-02	1'920'000	2	1'920'000				
Cabina-03	1'920'000	2		1'920'000			
Cabina-04	2'880'000	1	2'880'000				
Cabina-05	1'920'000	2		2'880'000			
Cabina-06	1'920'000	2		1'920'000			
Cabina-07	2'880'000	1			2'880'000		
Cabina-08	2'880'000	1	2'880'000				
Cabina-09	2'880'000	1	2'880'000				
Cabina-10	2'880'000	1		2'880'000			
Cabina-11	2'880'000	1			2'880'000		
Cabina-12	2'880'000	1			2'880'000		
Cabina-13	2'880'000	1		2'880'000			
Cabina-14	2'880'000	1			2'880'000		
Cabina-15	2'880'000	1				2'880'000	
Cabina-16	2'880'000	1				2'880'000	
Cabina-17	2'880'000	1				2'880'000	
Cabina-18	2'880'000	1				2'880'000	
Cabina-19	2'880'000	1					2'880'000
Cabina-20	2'880'000	1				2'880'000	
Cabina-21	2'880'000	1					2'880'000
Cabina-22	2'880'000	1					2'880'000
Cabina-23	2'880'000	1					2'880'000
POI:	*62'400'000*		*12'480'000*	*12'480'000*	*11'520'000*	*14'400'000*	*11'520'000*

Lungh. Scavi (m):	7'198.20		1'970.10	1'725.10	1'353.50	1'132.50	1'017.00
Lungh. Linee (m):	7'330.10		2'017.00	1'734.60	1'409.50	1'144.00	1'025.00
Tensione:			30 kV	30 kV	30 kV	30 kV	30 kV
Potenza:			12.48 MW	12.48 MW	11.52 MW	14.4 MW	11.52 MW
Corrente:			252.82 A	252.82 A	233.37 A	291.71 A	233.37 A

SCHEDE DI CALCOLO DPA

CABINA DI RACCOLTA DI AREA (Power Station) ALIMENTATA IN CAVO SOTTERRANEO – 30 kV



Dimensioni:
6'050 x 2'896 x 2'438 h mm

RAPPRESENTAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO E DELLE D.P.A. > 3 µT < 3 µT



FORMAZIONE CAVI IN BT [600 V]	DIAMETRO DEI CAVI [mm]	TIPOLOGIA TRASFORMATORE (kVA)	CORRENTE (V=800V**) (A)	DPA (m) filo parete esterna	RIF.TO
3(4 x 240)	58.76	3.00 (2.88) MW	2'187	4.50	
3(4 x 240)	58.76	3.00	1'458	4.00	

CABINA DI RACCOLTA GENERALE ALIMENTATA IN CAVO SOTERRANEO – 30 kV



Dimensioni:
33'100 x 4'000 x 3'400 h mm

RAPPRESENTAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO E DELLE D.P.A. > 3 µT < 3 µT



LA CABINA non contiene trasformatori (o potrebbe contenere un piccolo trafo per gli ausiliari, il cui contributo alla DPA è trascurabile), tuttavia al suo interno è presente un Quadro Generale in AT attraverso il quale transita tutta la potenza prodotta dall'impianto fotovoltaico, stimata in 62.40 MW.
Pertanto, il calcolo è stato fatto con riferimento ad un sistema trifase MT percorso dalla corrente massima erogabile, nell'ipotesi che la distanza tra le fasi sia pari al diametro dei cavi reali in uscita dall'impianto fotovoltaico (linea verso la RTN).
In base a quanto riportato nel DM 29/05/2008 la Dpa viene tracciata dal muro esterno della cabina senza considerare il fatto che ci sono alcune pareti che sono ortogonali alle linee MT.

CAVIDOTTI INTERRATI (COLLEGAMENTI TRA CABINE)– TENSIONE: 30 kV



CARICO MASSIMO: Potenza: 62.40 MW Tensione: 30 kV Corrente: 1'284 A

RAPPRESENTAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO E DELLE D.P.A. > 3 µT < 3 µT



Il calcolo è stato fatto considerando un sistema trifase MT e cautelativamente la condizione in cui più linee percorrono parallelamente lo stesso tratto, come mostrato nella "Planimetria delle Linee interrate in MT".
La relativa tabella riporta le distanze DPA calcolate in funzione dei tratti di cavidotto e delle correnti (o somme di correnti nel caso di linee differenti ma parallele, con diametro equivalente dei cavi) che vi transitano.
In base a quanto riportato nel DM 29/05/2008 la Dpa viene tracciata a partire dalla mezzaria del cavidotto considerato.
La tabella è riportata sopra (Calcolo della DPA).

REV	DISEGNATO DA	DATA	VERIFICATO DA	DATA	APPROVATO DA	DATA
R00	Ing. S. Matta	22/11/2023	Innova Service S.r.l.	23/11/2023	SKI 40 S.r.l.	

SCALA	SEDE PROGETTO	FORMATO
1:4000	CAGLIARI	A0

DATA	TIPO DI EMISSIONE
Novembre 2023	Prima Emissione

Proponente - Sviluppo progetto FV:
SKI 40 S.r.l.
Via Caradosso n. 9 - Milano (MI)
P.IVA 11584400961

Studio di progettazione:
LA SIA S.p.A.
Viale L. Schiavonetti, 28600173-Roma (RM)
P.IVA 02074741003

PROGETTO

Progetto Definitivo per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Mogoro Agrisolare" della potenza di picco di 65.902,20 kW + BESS, ubicato nel comune di Mogoro (OR), e relative opere di connessione alla RTN

TITOLO ELABORATO

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DPA

Coordinamento Progettisti:

INNOVA SERVICE S.r.l.
Via Santa Margherita, 4 - 09124 Cagliari (CA)
P.IVA 03379940921
PEC: innovaserviceca@pec.it

GRUPPO DI LAVORO

per INNOVA SERVICE S.r.l.
Giorgio Roberto Porpiglia - Architetto
Silvio Matta - Ingegnere Elettrico
Aurora Melis - Geometra

per La SIA S.p.A.
Riccardo Sacconi – Ingegnere Civile
Antonio Dedoni – Ingegnere Idraulico
Alberto Mossa – Archeologo
Simone Manconi – Geologo
Franco Milito – Agronomo
Francesco Paolo Pinchera - Biologo
Rita Bosi – Agronomo

NOME ELABORATO

TAV_EL_07-DPA

Firmato digitalmente da: Silvio Matta
Data: 15/12/2023 15:15:10

REV
R00