

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

Direzione generale valutazioni ambientali (VA)

[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)**ISPRA**

Dipartimento per la valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale

Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale

delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi

e dei servizi idrici e per le attività ispettive

[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)**ARPA Piemonte - Dip. Territoriale Piemonte Nord Est**[dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it)**Comune Livorno Ferraris**[info@pec.livornof.it](mailto:info@pec.livornof.it)**ASL di Vercelli**[aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it](mailto:aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it)

**CONTROLLI AIA – EP-VC-LFERRARIS – DM 0000490 del 25.11.2021 per l'esercizio della Centrale termoelettrica della società EP Produzione Centrale Livorno Ferraris S.p.A., situata nel comune di Livorno Ferraris (VC) – Sostituzione strumento cabina emissioni SME TG11.**

In ottemperanza alle prescrizioni AIA si comunica che in data 02.04.2024, a valle dei controlli e manutenzione semestrale effettuata sul Sistema di Monitoraggio Emissioni si è proceduto a sostituire lo strumento di misura CO modello ULTRAMAT 6 E dello SME 11 con identico strumento ULTRAMAT 6 E di riserva già tarato e presente in impianto.

Lo strumento sostituito è stato inviato in officina per ulteriori interventi di manutenzione.

Si specifica, come da comunicazione prot. n. 0000040-2024-89-18 P del 13.02.2024, che l'intero impianto è in fermata per interventi manutentivi.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti,  
distinti saluti.

Il capocentrale  
Matteo Salomoni