



# SNAM RETE GAS - Centrale di Compressione Gas di ENNA

Totalizzazione Emissioni (archivio dati VALIDATI)

Periodo di estrazione dati: 01/01/2023 - 31/12/2023

	Ore di normale funzionamento	CO norm. + O2	NOx norm. + O2						
		Kg	Kg						
Turbogruppo 3	663	658,37	1970,62						
Turbogruppo 4	269	990,36	1613						
Turbogruppo 5	188	237,89	842,36						
Turbogruppo 6	389	756,73	1543,05						
Totale		2643,35	5969,02						

Limite di riferimento per NOX: 0 Kg  
Limite di riferimento per CO: 0 Kg

## Impianto di Compressione Gas di ENNA

Report riepilogativo flussi di massa - Dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Dati validati

	TC3		TC4		TC5		TC6	
	CO	NOX	CO	NOX	CO	NOX	CO	NOX
Tot. Kg in Normale Funzionamento	656,43	1963,91	988,65	1608,07	237,89	842,35	756,73	1543,05
Tot. Kg in AUX (Valore stimato)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Kg in Transitorio	3,73	0,00	0,11	0,00	1,19	2,79	1,20	0,00
Tot. Kg in SMT	2,38	2,64	10,01	81,33	0,00	0,00	3,45	11,61
Tot. Kg in DNF	14,19	41,93	7,33	40,79	38,85	122,83	36,53	41,55
Tot. Kg in TAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Kg complessivi</b>	<b>676,73</b>	<b>2008,48</b>	<b>1006,10</b>	<b>1730,19</b>	<b>277,93</b>	<b>967,97</b>	<b>797,91</b>	<b>1596,21</b>