



MISURA

Laboratori e Sviluppo

Via Zavattini 3

20097 San Donato Milanese (MI)

Rapporto di prova n. SAM-23000286 / GAS

Prelevato a: Centrale SRG Minerbio

Data prelievo: 04 Ottobre 2023

Parametro	valore	unità di misura	Condizioni di riferimento volumetriche
Potere calorifico inferiore	8984.01	kcal/Nm ³	273,15 K 101.325 kPa
Densità			
Zolfo	0.000105	%Vol	273,15 K 101.325 kPa

Per approvazione Alejandra Casola

A handwritten signature in blue ink that reads "Alejandra Casola".