



AREA 1
 Stot= 12.10ha
 Sfv= 5.48ha
 Sstr= 0.79ha
 Vric=3140mc

AREA 4
 Stot= 0.44ha
 Sfv= 0.10ha
 Sstr= 0.09ha
 Vric=42 mc

AREA 5
 Stot= 1.59ha
 Sfv= 0.47ha
 Sstr= 0.27ha
 Vric= 375 mc

AREA 6
 Stot= 1.30ha
 Sfv= 0.49ha
 Sstr= 0.16ha
 Vric= 327 mc

AREA 2
 Stot= 8.88ha
 Sfv= 3.98ha
 Sstr= 0.61ha
 Vric=2300mc

AREA 3
 Stot= 43.23ha
 Sfv= 20.09ha
 Sstr= 2.15ha
 Vric=11.560mc

Tubo di scarico
 PEAD PN10 DE 355

Tubo di scarico in
 PEAD PN10 DE 110

Tubo di scarico in
 PEAD PN10 DE 125

Tubo di scarico in
 PEAD PN10 DE 125

Tubi di scarico in
 PEAD PN10 DE 450

Tubo di scarico
 PEAD PN10 DE 315

LEGENDA

	Viabilità
	Pannelli Fotovoltaici
	Recinzione
	Cabina di trasformazione
	Cabina di interfaccia
	Percorso delle acque convogliate
	Scarico al canale/scolo consortile
	Bacini di laminazione
	Tubazione di scarico in PEAD
	Manufatto di scarico a luce tarata



**IMPIANTO FOTOVOLTAICO EG GAROFANO SRL
 E OPERE CONNESSE**
 POTENZA IMPIANTO 70,89 MW - COMUNE DI FISCAGLIA (FE)

Proponente
 EG GAROFANO S.R.L.
 VIA DEI PELLEGRINI 22 - 20122 MILANO (MI) - P.IVA: 12460180965 - PEC: eggarofano@pec.it

Progettazione
 Ing. Antonello Rutilio
 VIA R. ZANDONAI 4 - 44124 - FERRARA (FE) - P.IVA: 00522150382 - PEC: incoo@pec.it
 Tel. +39 0532 202613 - email: a.rutilio@incoo.com

Collaboratori
 Ing. Lorenzo Stocchino
 VIA R. ZANDONAI 4 - 44124 - FERRARA (FE) - P.IVA: 00522150382 - PEC: incoo@pec.it
 Tel. +39 0532 202613 - email: l.stocchino@incoo.com

Coordinamento progettuale
 Solar IT s.r.l.
 VIA BARRA ALPI 4 - 46100 - MANTOVA (MN) - P.IVA: 02627240209 - PEC: solarit@lamiapec.it
 Tel. +39 0425 072257 - email: info@solarglobal.com

Titolo Elaborato

Invarianza idraulica				
LIVELLO PROGETTAZIONE	COD. ELABORATO	FILE NAME	DATA	SCALA
DEFINITIVO	PD_TAV27	235CCL4_PCD_TAV2705_INVARIANZA_IDRAULICA.DWG	22/12/23	1:2.000

Revisioni

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
0	22/12/23	EMISSIONE PERMITTING	LBO	LST	ARU