



Legenda

- Aerogeneratori
- Confini Comunali

Art. 1.2.1.4 PIEAR - Requisiti di sicurezza lettere a-bis e b

- Fabbricato abitazione
- Fabbricato diruto
- Fabbricato non abitazione
- ▨ Buffer 300m (non Abitazione)
- ▨ Buffer 500m (abitazione) (2,5* Hmax)

Tutti gli aerogeneratori rispettano le distanze di sicurezza dagli edifici

AUTORIZZAZIONE UNICA Ex D. LGS. N. 387 / 2003





REGIONE BASILICATA
la Città di PIERRO

PROGETTO DEFINITIVO
PARCO EOLICO COLOBRARO TURSI

Titolo elaborato:

CARTA DELLE DISTANZE DI SICUREZZA EDIFICI - ART. 1.2.1.4
PIEAR -REQUISITI DI SICUREZZA LETTERE A-BIS) E B

RE	GD	WPD	EMMISSIONE				
REDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE	REVISIONE	DOCUMENTO	DATA	REV
						10/01/24	0 / 0

PROPONENTE	CONSULENZA		
 WPD MURGE S.R.L. VIALE LUCA GAURICO 9-11 00143 ROMA	 GE.CO.D'OR.S.R.L. VIA A. DE GASPERI N. 8 74023 GROTTAGLIE (TA)		
	PROGETTISTA ING. GAETANO D'ORONZIO VIA GOITO 14 - COLOBRARO (MT)		
Codice: CTSA070e	Formato: A0	Scala: 1:15.000	Foglio: 1 di 1