



Ministero dell'Interno
**DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DELLA SICILIA
SEGRETERIA CTR**

(nella nota di risposta citare numero di protocollo e data)

Sede Operativa - Via Mariano Stabile, 160 90139 – Palermo
Sede Direzionale - Piazza Verdi, 16 90138 – Palermo
Tel. 091.6057511- 091.321096
E-mail ordinaria dir.sicilia@vigilfuoco.it
E-mail certificata dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it
Sito web istituzionale www.vigilfuoco.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione II – Rischio Rilevante e
Autorizzazione Integrata Ambientale
VA-2@mase.gov.it
VA@pec.mite.gov.it

e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale
Il Rappresentante unico delle
amministrazioni statali
segreteria.dica@mailbox.governo.it
segreteria.ruas@governo.it

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la prevenzione e
la sicurezza tecnica – Ufficio per la
prevenzione incendi e rischio industriale
prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it
dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: Riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 1° aprile 2021, n. 124 alla SASOL Italy Spa sita nel comune di Augusta (SR) in relazione alla gestione dei reflui - **Procedimento ID 139/13678 - CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI SINCRONA 10 APRILE 2024 ORE 13.00**

Si fa riferimento al procedimento indicato in oggetto e si forniscono le comunicazioni a seguire.

Il Comitato Tecnico Regionale della Sicilia di cui all'art.10 del D.Lgs n. 105/2015, come noto, è un organo collegiale che esprime il proprio parere conclusivo sui Rapporti di Sicurezza delle attività a rischio di incidente rilevante di soglia superiore e sui rapporti finali di ispezione nelle forme e modalità previste dal predetto decreto legislativo e dal regolamento dello stesso Comitato;

in caso di modifiche da apportarsi ad un impianto, allo stabilimento, ad un deposito, ad un processo, dovranno adottarsi le procedure previste dall'art. 18 del D.Lgs 105/2015 con la presentazione della documentazione, relativa alla modifica, secondo quanto stabilito dall'allegato D allo stesso decreto, e la cui valutazione viene esperita in seno alla successiva istruttoria del Rapporto di Sicurezza ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 105/2015, da parte di un gruppo di lavoro nominato dal presidente del Comitato Tecnico Regionale e da quest'ultimo infine esaminato;

il D.Lgs 152/2006, all'art. 29-quater commi 6 e 8, prevede. *“per le installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ferme restando le relative disposizioni, al fine di acquisire gli elementi di valutazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 8, e di concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento dell'installazione, alla conferenza è invitato un rappresentante della rispettiva autorità competente”*,

e il medesimo D.Lgs. all'art. 29-sexties, comma 8 prevede ancora: *“Per le installazioni assoggettate al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, l'autorità competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale le più recenti valutazioni assunte e i provvedimenti adottati, alle cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, citate nella autorizzazione, sono armonizzate le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale”*.

Per quanto sopra premesso il CTR non può essere rappresentato in conferenza dei servizi da un soggetto abilitato con facoltà di [...] *“esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso”*[...], essendo il CTR, si ripete, organo “collegiale” competente in materia di Rischi di Incidenti Rilevanti, ai sensi del D.Lgs 105/2015 e del D.Lgs 152/2006 e composto da enti diversi.

Pertanto, ai sensi ed agli effetti della nota prot. DCPREV 9439 del 20.06.2019, emanata a chiarimento della nota 2019.05.24. 13175.MATTM_DVA, si trasmettono di seguito i pareri espressi dai CTR riunitosi per le procedure autorizzative relative alla Società in oggetto citata, precisando che alla conferenza di servizi del 10 aprile, **non parteciperà alcun rappresentante di questa Direzione Regionale per le considerazioni sopra espresse:**

1. Con decreto del Direttore Regionale VVF Sicilia prot.n. DIR-SIC 9597 del 21.03.2023 è stata avviata l'Istruttoria, ai sensi dell' ex art. 17 comma 3 del D.Lgs 105/2015, aggiornamento del Rapporto di Sicurezza edizione 2021 per lo stabilimento SASOL Italy Spa (NU067) sito ad Augusta (SR).L'istruttoria è ancora in corso, in fase di definizione.
2. Con delibera n. 08 del 08/06/2027 il Comitato Tecnico Regionale per la Sicilia ha deliberato favorevolmente l'istruttoria di aggiornamento Rapporto di Sicurezza edizione 2016.

Si specifica inoltre che nel periodo intercorso tra il 2016 ed il 2021, la società ha presentato, ai sensi e per gli effetti dell'allegato D al D.Lgs 105/2015, le seguenti modifiche senza aggravio del rischio di incidenti rilevanti:

Impianto	Titolo	Pratica VVF ai sensi del D.P.R. 151/11			Comunicazioni ai sensi della Legge 239/2004	
		Richiesta di Parere di conformità	Presentazione NAR + SCIA data e prot.	Sopralluogo data	Comunicazione (con o senza collaudo)	Sopralluogo Commissione art 48 RCN
Stoccaggio Sud	Inserimento Doppio Fondo S 724 A	/	NAR+SCIA del 29/06/2016	13/10/2016	Comunicazione con collaudo	13/10/2016
Utilities	Nuova Linea Ossigeno Interconnecting Sasol SOL	Presentata Valutazione Progetto in data 29/6/2016 prot.5509	SCIA del 08/11/2016 prot. 9475	16/12/2016	Comunicazione con Collaudo	12/12/2016
Stoccaggio Sud	Inserimento Doppio Fondo S 743	/	NAR+SCIA del 31/01/2017 prot 843	07/02/2017	Comunicazione con Collaudo	07/02/2017
Stoccaggio Sud	Inserimento Doppio Fondo TK 8048	/	NAR+SCIA del 11/10/2016 prot.8467	10/11/2016	Comunicazione con Collaudo	10/11/2016
Utilities	Waste Water Reuse	/	NAR+SCIA del 10/05/2017 prot.4197	18/05/2017	Comunicazione con Collaudo	18/05/2017
Stoccaggio Sud	Inserimento Doppio Fondo S 721 A	/	NAR+SCIA del 11/10/2016 prot.8466	10/11/2016	Comunicazione con Collaudo	10/11/2016
Utilities	Interconnecting Impianto SOL Package Compressore	/	NAR+SCIA del 24/01/2017	07/02/2017	Comunicazione con Collaudo	07/02/2017
Stoccaggio Sud	Nuove Valvole Motorizzate Sala Pompe Sud	/	NAR+SCIA del 08/09/2017	06/02/2018	Comunicazione senza Collaudo	/
Stoccaggio Nord	Installazione Doppio Fondo Serbatoio TK 8002	/	NAR+SCIA del 07/07/2017 prot.6531	27/07/2017	Comunicazione con Collaudo	27/07/2017
Stoccaggio Sud	Inserimento Doppio Fondo S 835	/	NAR+SCIA del 16/12/2017 prot.12362	06/02/2018	Comunicazione con Collaudo	06/02/2018
Stoccaggio Nord	Inserimento Tetto Galleggiante TK 8002	Presentata Valutazione Progetto in data 08/02/2018	NAR+SCIA del 16/03/2018 prot.2435	04/04/2018	Comunicazione con Collaudo	04/04/2018

Impianto	Titolo		Pratica VVF ai sensi del D.P.R. 151/11			Comunicazioni ai sensi della Legge 239/2004	
			Richiesta di Parere di conformità	Presentazione NAR + SCIA data e prot.	Sopralluogo data	Comunicazione (con o senza collaudo)	Sopralluogo Commissione art 48 RCN
Stoccaggio Nord	Inserimento Tetto Galleggiante TK 8048		Presentata Valutazione Progetto in data 09/02/2018	NAR+SCIA del 13/06/2018	27/06/2018	Comunicazione con Collaudo	27/06/2018
Paraffine	Frazionamento KERO - Colonna C 4002		Presentata Valutazione Progetto in data 25/10/2017 Espresso Parere VV.F. SR il 09/01/2018 prot.0000223	SCIA del 26/01/2018 prot.828	02/02/2018	Comunicazione con Collaudo	02/02/2018
Stoccaggio Nord	Razionalizzazione Stoccaggio Virgin Nafta		/	NAR+SCIA del 10/11/2017 prot.11134	16/02/2021	Nessuna Comunicazione	/
Pacoi HF	C-356 TOP Stream Heat Recovery Impianto HF		/	NAR+SCIA 13/11/2017	18/03/2019	Comunicazione senza Collaudo	/
Rampa Sud	Inserimento Doppio Fondo S 748		/	NAR+SCIA del 12/01/2018 prot.328	06/02/2018	Comunicazione con Collaudo	06/02/2018
Pacoi HF	Inserimento Tetto Galleggiante S383		Presentata Valutazione Progetto in data 08/02/2018	SCIA del 11/02/2019 prot. 1561	15/02/2019	Comunicazione con Collaudo	15/02/2019
Stoccaggio Nord	Sostituzione Tubazione esistente di trasferimento Benzene		/	NAR+SCIA del 01 /03/ 2018 prot.1966	18/03/2019	Comunicazione senza Collaudo	/
Utilities	Installazione Nuova Centrifuga NICO		Presentata Valutazione Progetto in data 22/06/2018	SCIA del 11/09/2018 prot.8320	23/11/2018	Comunicazione con Collaudo	23/11/2018
Stoccaggio Nord	Inserimento Doppio Fondo Serbatoio TK 8007		/	NAR+SCIA del 13/06/2018 prot.5620	27/06/2018	Comunicazione con Collaudo	27/06/2018

Impianto	Titolo	Pratica VVF ai sensi del D.P.R. 151/11			Comunicazioni ai sensi della Legge 239/2004	
		Richiesta di Parere di conformità	Presentazione NAR + SCIA data e prot.	Sopralluogo data	Comunicazione (con o senza collaudo)	Sopralluogo Commissione art 48 RCN
Utilities	Copertura Vasche API ME 171A	Presentata Valutazione Progetto in data 25/06/2018 Valutazione progetto del 02/08/2018 Prot.7389	SCIA del 27/11/2018 prot. 11754	07/12/2018	Comunicazione con Collaudo	07/12/2018
Alcoli	Recupero Paraffine da Teste LIAL	/	NAR+SCIA del 16/07/2018 prot. 6698	16/02/2021	Comunicazione senza Collaudo	/
Paraffine	Inserimento Valvole di Blocco V1202 e V1202 Bis	/	NAR+SCIA del 16/07/2018 prot. 6697	20/09/2018	Comunicazione senza Collaudo	/
Paraffine	Inserimento Filtro K4101 A/B	/	NAR+SCIA del 17/12/2018 prot 12586	18/01/2019	Comunicazione con Collaudo	18/01/2019
Paraffine	C 284 Replacement	/	NAR+SCIA del 06/12/2018 prot. 12214	15/02/2019	Comunicazione senza Collaudo	/
Stoccaggio Sud	Installazione Doppio Fondo Serbatoio S820	/	NAR+SCIA del 18/09/2018 prot. 8562	21/09/2018	Comunicazione con Collaudo	21/09/2018
Stoccaggio Sud	Installazione Doppio Fondo Serbatoio S 853	/	NAR+SCIA del 11/10/2018 prot. 9575	23/11/2018	Comunicazione con Collaudo	23/11/2018
Stoccaggio Sud	Inserimento Doppio Fondo Serbatoio S814	/	NAR+SCIA del 30/11/2018	07/12/2018	Comunicazione con Collaudo	07/12/2018
Utilities	Copertura Vasche API ME 171B	Valutazione Progetto 25/06/2018 Parere del 02/08/2018 Prot.7389	SCIA del 09/01/2019 Prot.18514	18/01/2019	Comunicazione con Collaudo	18/01/2019
Rampa Sud	Inserimento Doppio Fondo Serbatoio S741	/	NAR+SCIA del 17/12/2018 prot.12584	20/12/2018	Comunicazione con Collaudo	20/12/2018
Stoccaggio Sud	Inserimento Doppio Fondo Serbatoio S852	/	NAR+SCIA del 17/12/2018 prot.12585	20/12/2018	Comunicazione con Collaudo	20/12/2018

Impianto	Titolo	Pratica VVF ai sensi del D.P.R. 151/11			Comunicazioni ai sensi della Legge 239/2004	
		Richiesta di Parere di conformità	Presentazione NAR + SCIA data e prot.	Sopralluogo data	Comunicazione (con o senza collaudo)	Sopralluogo Commissione art 48 RCN
Stoccaggio Nord	Nuovo Degasatore PGS Nord	Valutazione Progetto 12 /12/2018 parere VV.F. data 11/02/2019 n.18595	SCIA del 16/03/2021 prot 2789	22/03/2021	Comunicazione con Collaudo	22/03/2021
Utilities	Electrical Grid Upgrade SS1A	Presentata Valutazione Progetto il 12/12/2018 Parere del 28/06/2019 prot 7255	SCIA del 01/04/2021 prot. 3544	11/05/2021	Comunicazione senza Collaudo	/
Stoccaggio Nord	Colaggio Diretto LAB a PGS Nord 1 Step	/	NAR+SCIA del 28/02/2019 prot. 2409	03/11/2020	Comunicazione senza Collaudo	/
Stoccaggio Nord	Inserimento Doppio Fondo e Tetto Galleggiante TK 8043	Presentata Valutazione Progetto in data 29/10/2019	SCIA del 31/01/2020 prot. 1066	06/02/2020	Comunicazione con Collaudo	06/02/2020
Alcoli	Rodhium Injection Project	Presentata Valutazione Progetto in data 29/10/2019	SCIA del 26/11/2019	06/02/2020	Comunicazione con Collaudo	06/02/2020
Stoccaggio Nord	Inserimento Doppio Fondo TK 8031	/	NAR+SCIA del 23/07/2019 prot.18708	27/07/2019	Comunicazione con Collaudo	27/07/2019
Stoccaggio Sud	Inserimento Doppio Fondo Serbatoio S 815	/	NAR+SCIA del 11/09/2019 prot. 9724	02/10/2019	Comunicazione con Collaudo	02/10/2019
Stoccaggio Sud	Inserimento doppio Fondo S 821	/	NAR+SCIA del 11/09/2019 prot. 9723	02/10/2019	Comunicazione con Collaudo	02/10/2019
Stoccaggio Sud	Inserimento Doppio Fondo Serbatoio S 822	/	NAR+SCIA del 25/11/2019 prot. 12625	29/11/2019	Comunicazione con Collaudo	29/11/2019
Stoccaggio Nord	Inserimento doppio Fondo TK 8063	/	NAR+SCIA del 27/11/2019 prot. 12695	29/11/2019	Comunicazione con Collaudo	29/11/2019
ALKI NORD	Riavvio Pacol4 / Olex 3	Presentata Valutazione Progetto in data 16/05/2019 Prot. 5646	SCIA del 28/11/2019 prot. 12768	11/05/2021		

Impianto	Titolo	Pratica VVF ai sensi del D.P.R. 151/11			Comunicazioni ai sensi della Legge 239/2004	
		Richiesta di Parere di conformità	Presentazione NAR + SCIA data e prot.	Sopralluogo data	Comunicazione (con o senza collaudo)	Sopralluogo Commissione art 48 RCN
Stoccaggio Nord	Colaggio Diretto LAB a PGS Nord 2 Step	/	NAR+SCIA del 10/06/2019 prot. 6469	03/11/2020	Comunicazione senza Collaudo	/
Stoccaggio Nord	Sostituzione Doppio Fondo Serbatoio TK 8035	/	NAR+SCIA del 14/06/2019 prot. 6712	02/10/2019	Comunicazione con Collaudo	16/07/2019
Paraffine	Sistema di Drenaggio compressori K 2101 A/B e K4102 A/B a Blow Down	/	SCIA del 29/02/2020 prot.18845	09/07/2020	Comunicazione senza Collaudo	/
Impianto HF	Sostituzione Vessel V358 Impianto HF	/	NAR+SCIA del 23/03/2020 prot. 3073 a mezzo PEC	09/07/2020	Comunicazione senza Collaudo	/
Stoccaggio Sud	Installazione Doppio Fondo serbatoio S 849	/	NAR+SCIA del 29/06/2020 (via PEC)	09/07/2020	Comunicazione con Collaudo	09/07/2020
Stoccaggio Sud	Installazione Doppio Fondo serbatoio S 805	/	SCIA del 02/10/2020 prot. 9513	08/10/2020	Comunicazione con Collaudo	08/10/2020
Stoccaggio Sud	Installazione Doppio Fondo serbatoio S 824	/	SCIA del 15/09/2020 prot. 8796	01/10/2020	Comunicazione con Collaudo	01/10/2020
Stoccaggio Sud	Installazione Doppio Fondo serbatoio S 823	/	NAR+SCIA via PEC del 05/06/2020 prot. 0005244 del 06/06/2020	15/06/2020	Comunicazione con Collaudo	15/06/2020
Paraffine	New Close Drain Paraffine Sud	Presentata Valutazione Progetto in data 12/06/2020 Espresso Parere VV.F. SR il 04/03/2021 prot. 2239	in corso			
Paraffine	Nuovo Sistema di filtrazione fondo colonna C1203	/	NAR+SCIA via PEC del 10/12/2020 prot. 12834 del 16/12/2020	28/01/2021	Comunicazione con Collaudo	28/01/2021

Impianto	Titolo	Pratica VVF ai sensi del D.P.R. 151/11			Comunicazioni ai sensi della Legge 239/2004	
		Richiesta di Parere di conformità	Presentazione NAR + SCIA data e prot.	Sopralluogo data	Comunicazione (con o senza collaudo)	Sopralluogo Commissione art 48 RCN
Utilities	Manutenzione ordinaria e miglioramento tecnologico impianto Waste Water Reuse (Scarico SF3)	/	NAR+SCIA del 19/02/2021 inviata via PEC		Comunicazione senza Collaudo	/

In merito alle Dichiarazioni di Non Aggravio del Rischio sopraccitate, l'ultima in elenco "Manutenzione ordinaria e miglioramento tecnologico impianto Waste Water Reuse" è attinente l'impianto oggetto della modifica AIA. A tal proposito si specifica che la DNAR è stata presentata in data 19/02/2021, come da tabella sopra riportata, e che per la stessa non è prevista, come per tutte le DNAR, la valutazione con conseguente deliberazione da parte del CTR se non in sede di istruttoria del Rapporto di Sicurezza ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 105/2015, la quale è ancora in corso. Di fatti, la DNAR in parola, è stata inglobata nell'aggiornamento del RdS edizione 2021 presentato a maggio dello stesso anno, che è ancora in fase di istruttoria.

Si specifica altresì, che nel documento di proposta di Parere Istruttorio Conclusivo, inviata con la nota prot.n. MASE 42457 del 05/03/2024, si evince che la società con nota prot.n. 68 del 31/03/2023, acquisita agli atti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con prot.n. MASE n. 50322 del 31/03/2023, ha proposto degli interventi di riassetto impiantistico che sono oggetto del riesame parziale dell'AIA di cui al D.M. 124 del 01/04/2021 (procedimento id. 139/13678), ovvero oggetto della conferenza di servizi in argomento.

Per tali modifiche proposte, il gestore dovrà presentare ai sensi dell'art. 18 e dell'allegato D al D.Lgs 105/2015 la Dichiarazione di Non Aggravio del Rischio a conclusione dei lavori di che trattasi, e la documentazione prevista dall'allegato L allo stesso decreto qualora si configurino tipologie di modifiche attinenti ai procedimenti di prevenzione incendi.

Pertanto, per tali modifiche non vi sono, e non vi possono essere per le motivazioni sopraccitate, deliberazioni a seguito di valutazione da parte del CTR, ai sensi del p.to 2 della parte 3 dell'allegato C al D.Lgs 105/2015 e la responsabilità circa la veridicità delle Dichiarazioni è ope legis in capo al Gestore dello stabilimento.

DV Francesco CARUSO

IL DIRETTORE REGIONALE
(Gaetano VALLEFUOCO)

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)



VALLEFUOCO
GAETANO
MINISTERO
DELL'INTERNO
19.03.2024
13:33:02
GMT+01:00