

Regione  
Emilia Romagna



Provincia di  
Bologna



Comune di  
Ozzano dell'Emilia



# PARCO FOTOVOLTAICO E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN DI POTENZA PARI A 36 MWp NEL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA (BO).

PROGETTISTA INCARICATO:

Ing. Giovanni Cis  
Tel. 3490737323  
Pec: giovanni.cis@ingpec.eu



Scala

n.d.

Formato

A4

Titolo elaborato:

Relazione Vigili del  
Fuoco

TECNICI COINVOLTI:

Studio acustico:

Arch. Maurizio Cossar

Piazza IV Novembre, 22 - San Donà di Piave (VE)  
info@dbacustica.it

Studio archeologico:

Dott.ssa Ilaria Frontori

Via Santa Margherita, 14 - Cologno Monzese (MI)  
ilaria.frontori@gmail.com

Studio agronomico:

Dott. Matteo Sorrenti - Dott.  
Salvatore D'Agostino

Studio idraulico e geologico:

Dott. Velicogna Alberto

Via G. Carducci, 15 - Seriate (BG)  
a.velicogna@libero.it

CODICE ELABORATO

PROGETTO	CLASSE	TIPO	PROG.
RVFVER30	VIA2	R	39

Rev.	Data	Descrizione	Redige	Verifica	Approva
00	11/23	Prima emissione	SR	RC	GC
01					
02					
03					
04					
05					
06					

Società proponente:

## OPR SUN 23

P.IVA: 13006040961  
PEC: oprsun23srl@pecimprese.it

GESTORE RETE ELETTRICA



P.IVA: 05779661007  
PEC: info@pec.terna.it

PROGETTAZIONE A CURA DI

# RENNVALUE

P.IVA: 05392690284  
PEC: cert@pec.renvalue.it

## Indice

1	Premessa.....	3
2	Descrizione delle opere.....	4
3	Attività n. 48.1.B ai sensi del DPR 151/2011 e del DM 07.08.2012 (verifica puntuale di conformità del Progetto alle prescrizioni del DM 15.07.2014) .....	5
3.1	TITOLO I – Capo I – Definizioni.....	5
3.2	TITOLO I – Capo II – Disposizioni comuni .....	6
3.2.1	Sicurezza delle installazioni.....	6
3.2.2	Ubicazione .....	6
3.2.3	Capacità complessiva del liquido isolante combustibile .....	7
3.2.4	Caratteristiche elettriche del trasformatore BT/AT .....	7
3.2.5	Protezioni elettriche.....	7
3.2.6	Esercizio e manutenzione .....	8
3.2.7	Messa in sicurezza .....	8
3.2.8	Segnaletica di sicurezza.....	8
3.2.9	Accessibilità mezzi di soccorso.....	9
3.2.10	Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio .....	9
3.3	TITOLO II – Macchine elettriche fisse di nuova installazione .....	11
3.3.1	Classificazione delle installazioni di macchine elettriche fisse .....	11
3.3.2	Accesso all’area.....	11
3.3.3	Sistema di contenimento .....	11
3.3.4	Capo I – Disposizioni per macchine elettriche installate all’aperto.....	11
3.4	Mezzi ed impianti di protezione attiva.....	12
3.4.1	Generalità .....	12
3.4.2	Mezzi di estinzione portatili .....	12
3.4.3	Impianti rilevazione fumi e segnalazione allarme incendio.....	13
3.4.4	Illuminazione d’emergenza .....	13
4	Altre caratteristiche dell’attività .....	14
4.1	Macchine, apparecchiature ed attrezzi.....	14
4.1.1	Cavi .....	14
4.2	Movimentazioni interne.....	14
4.3	Impianti tecnologici di servizio.....	14

---

4.4	Aree a rischio specifico .....	15
4.5	Descrizione delle condizioni ambientali.....	15
4.5.1	Accessibilità e viabilità .....	15
4.5.2	Layout aziendale .....	15
4.5.3	Caratteristiche delle opere civili.....	15
4.5.4	Caratteristiche degli edifici – locale tecnico.....	16
4.5.5	Affollamento degli ambienti .....	16
4.5.6	Vie di esodo.....	17
5	Valutazione qualitativa del rischio di incendio.....	18
6	Impianto di rilevazione e segnalazione incendi.....	19
6.1	Oggetto .....	19
6.2	Principali riferimenti normativi .....	19
6.3	Generalità .....	19
6.4	Dati di progetto e dati ambientali.....	20
6.4.1	Dati di progetto.....	20
6.4.2	Dati ambientali.....	20
6.5	Dimensione dell’impianto.....	20
6.6	Rilevatori di fumo.....	20
6.7	Segnalatori ottici – acustici di allarme incendio.....	21
6.8	Centralina antincendio.....	21
6.9	Connessione via cavo.....	22
6.10	Alimentazione .....	22
6.11	Prove di funzionamento.....	23
6.12	Manutenzione dell’impianto.....	23

## 1 Premessa

La seguente relazione, redatta ai sensi del D.M. 07/08/2012, fornisce gli elementi necessari per la valutazione del progetto di un impianto di produzione dell'energia elettrica da fonte solare da installare su un terreno di proprietà di OPR SUN 23 S.R.L. ai fini della progettazione di prevenzione incendi.

L'impianto avrà una potenza nominale massima pari a 35.943,32 kWp e l'energia prodotta sarà totalmente immessa nella Rete di Trasmissione Nazionale (RTN). L'impianto presenta 10 cabine di trasformazione, di potenza pari a 3200 kVA.

Nell'ambito dell'impianto fotovoltaico in progetto, l'attività soggetta alle visite e ai controlli di prevenzione incendi da parte del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'Allegato I del DPR 151/2011 (classificazione) e dell'Allegato III del D.M. 07 agosto 2012 (sottoclassificazione), è:

- 48.1.B "Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m<sup>3</sup> – Macchine elettriche"

Tale attività è regolata da specifiche disposizioni antincendi (norma verticale) di cui al DM 15 luglio 2014, pertanto in conformità a quanto indicato nell'Allegato I del D.M. 7 agosto 2012 la presente Relazione Tecnica dimostrerà l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche antincendio.

L'area di progetto ricade nel comune di Ozzano dell'Emilia (Provincia di Bologna). L'impianto sarà connesso alla rete Terna in antenna a 36 kV su un futuro ampliamento della SE di trasformazione della RTN 380/132 kV denominata "Colunga".

## 2 Descrizione delle opere

L'impianto fotovoltaico occuperà un'area di circa 54 ha; nell'ambito di tale area verranno installate 10 cabine di trasformazione di potenza di 3200 kVA. Le cabine di trasformazione ospiteranno quindi trasformatori del tipo in olio, per tanto si tratterà di macchine elettriche fisse con presenza di liquido isolante combustibile, e nel caso dei trasformatori da 3200 kVA la quantità di olio combustibile supera i 1000 litri, si parla quindi dell'attività 48.1.B ai sensi del DPR 151/2011 e del DM 7 agosto 2012.

Allo scopo di semplificare la verifica delle specifiche disposizioni antincendio la numerazione dei paragrafi segue quella dell'Allegato I del DM 15 luglio 2014: "Regola Tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, installazione ed esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiori ad 1 mc".

### 3 Attività n. 48.1.B ai sensi del DPR 151/2011 e del DM 07.08.2012 (verifica puntuale di conformità del Progetto alle prescrizioni del DM 15.07.2014)

Nell'ambito dell'impianto fotovoltaico in progetto sarà presente un'attività soggetta a controllo del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: attività "48.1.B DPR 151/2011 – macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore a 1 mc". L'attività è normata dal DM 15.07.2014, di seguito si riporta la puntuale osservanza di quest'ultima regola tecnica antincendio (normativa verticale).

#### 3.1 TITOLO I – Capo I – Definizioni

Nell'ambito dell'impianto fotovoltaico saranno installati dieci trasformatori trifase BT/AT della potenza nominale di 3200 kVA, con liquido isolante combustibile. L'olio utilizzato per l'isolamento elettrico avrà densità tipica a 20°C di 0,875 kg/dm<sup>3</sup>. Pertanto, il volume complessivo dell'olio nella macchina elettrica sarà di:

$$\frac{1270(kg)}{0,875} \left( \frac{kg}{dm} \right) = 1,45 \text{ mc, per i trasformatori da 3200 kVA;}$$

Il trasformatore da 3200 kVA è una macchina elettrica:

- con potenza nominale di 3,2 MVA
- con presenza nel cassone di olio isolante in quantità pari a 1,45 mc
- collegata alla rete (installazione fissa) comprensiva dei sistemi accessori a corredo
- installata all'interno di una cabina di trasformazione prefabbricata
- installata nell'ambito di un impianto fotovoltaico al suolo, ovvero di un'area elettrica chiusa delimitata da recinzione il cui accesso è consentito esclusivamente a persone esperte, oppure a persone comuni sotto sorveglianza di persone esperte, mediante l'apertura di cancelli e porte chiusi a chiave e sui quali sono applicati segnali idonei di avvertimento.
- fa parte di un impianto ovvero di un sistema elettrico di potenza in cui afferisce l'energia prodotta dai generatori fotovoltaici e in cui oltre al trasformatore sono installate apparecchiature elettriche di sezionamento, interruzione, protezione e controllo.
- ha un sistema di contenimento costituito da una vasca di raccolta in calcestruzzo armato posta al di sotto del trasformatore, al di sotto della griglia parafiamma.
- installata come detto nell'ambito di un impianto fotovoltaico isolato ubicato in area non urbanizzata sita in una zona industriale e fuori dai centri abitati.
- non è installata all'interno di caserme, edifici a particolare rischio di incendio (attività 41, 58, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 77 di cui all'Allegato I del DPR 151/2011) o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone per mq.

## 3.2 TITOLO I – Capo II – Disposizioni comuni

### 3.2.1 Sicurezza delle installazioni

L'installazione di tutte le apparecchiature elettriche all'interno dell'impianto fotovoltaico sarà realizzata a regola d'arte in conformità alle normative CEI di riferimento vigenti al momento della messa in opera.

### 3.2.2 Ubicazione

Tra le possibili soluzioni è stata individuata l'ubicazione più funzionale che tenga conto di tutte le esigenze tecniche di connessione dell'impianto alla rete elettrica nazionale e delle possibili ripercussioni sull'ambiente, con riferimento alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia. L'area interessata è evidenziata nella figura sottostante. L'accesso al sito può avvenire da diversi ingressi:

- Area sud;
- Area Est
- Area Nord-Est
- Area Ovest 1
- Area Ovest 2

Si riporta di seguito l'inquadramento dell'area su ortofoto.



Figura 1 Ingressi (in rosso) su ortofoto




Figura 2 Dettagli ingressi su ortofoto

### 3.2.3 Capacità complessiva del liquido isolante combustibile

I trasformatori installati nell'impianto fotovoltaico saranno di tipo trifase BT/AT della potenza nominale di 3,2 MVA, con una quantità di olio isolante combustibile pari a 1270 kg.

L'olio utilizzato per l'isolamento elettrico avrà densità tipica a 20°C di 0,875 kg/dm<sup>3</sup>. Pertanto, il volume complessivo dell'olio nella macchina elettrica sarà di:

$$\frac{1270(\text{kg})}{0,875} \left( \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3} \right) = 1,45 \text{ mc}$$

### 3.2.4 Caratteristiche elettriche del trasformatore BT/AT

Di seguito si riportano le caratteristiche elettriche dei trasformatori BT/AT che saranno installati e che saranno conformi alla normativa IEC 60076 ed avrà ovviamente marchiatura CE.

### 3.2.5 Protezioni elettriche

Tutti i circuiti dell'impianto fotovoltaico saranno dotati di adeguate protezioni elettriche che consentiranno l'apertura automatica dei circuiti in caso di sovraccarichi e cortocircuiti. In particolare, i trasformatori BT/AT saranno protetti da interruttori sia sul lato BT sia sul lato AT. Tali interruttori consentiranno l'apertura automatica delle protezioni in caso di cortocircuito e sovraccarico.

### 3.2.6 Esercizio e manutenzione

Tutte le apparecchiature elettriche presenti nell'ambito dell'impianto in generale e i trasformatori BT/AT in particolare saranno sottoposti a manutenzione periodica ordinaria e straordinaria, secondo un piano che terrà conto, fra l'altro, delle indicazioni del costruttore. Gli interventi di controllo periodico e manutenzione saranno effettuati da tecnici specializzati. Tutte le operazioni di controllo periodico saranno annotate in apposito registro, conservato nell'ambito dell'impianto fotovoltaico e, su richiesta, messo a disposizione del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

### 3.2.7 Messa in sicurezza

L'impianto sarà telecontrollato costantemente da una sala operativa allestita dal gestore dell'impianto. Inoltre, dalla sala operativa sarà possibile manovrare a distanza:

1. L'apertura dell'interruttore dello stallo trasformatore.
2. L'apertura dell'interruttore dello stallo linea.

La procedura di messa in sicurezza emergenza in caso di incendio sarà la seguente:

- 1) contattare il centro di telecontrollo e telegestione dell'impianto fotovoltaico (operante h24 e 365 giorni/anno), al numero indicato sul cartello esposto nello stesso impianto, chiedendo che a causa dell'incendio, sia disalimentato l'impianto;
- 2) attendere la conferma di avvenuta disalimentazione da parte del centro di telecontrollo e teleconduzione;
- 3) richiedere al centro di telecontrollo e teleconduzione l'invio sul posto del reperibile di turno o chiamare, per un intervento immediato, al numero telefonico indicato sullo stesso cartello i tecnici addetti alla gestione dell'impianto.

**Questa procedura sarà riportata in apposito cartello installato sulla parete esterna del locale tecnico, all'interno dell'impianto fotovoltaico, in prossimità dell'ingresso e permetterà il sezionamento della linea AT e della linea BT a cui è collegato il trasformatore BT/AT (macchina elettrica).**

Si fa inoltre presente che il sezionamento della linea AT potrà avvenire anche localmente agendo sul pulsante di sgancio ubicato al di fuori del locale AT del locale tecnico. Tale pulsante agisce sull'interruttore generale AT. Si rileva, inoltre, che la mancanza di collegamento alla rete (apertura interruttore AT) genera automaticamente anche il fuori servizio dei pannelli e di conseguenza ferma la produzione di energia.

Le utenze privilegiate alimentate a 110 V in continua, potranno essere sezionate aprendo i fusibili posizionati sul quadro inverter installato a sua volta nel locale AT.

### 3.2.8 Segnaletica di sicurezza

Per quanto concerne la segnaletica di sicurezza qui si rammenta che saranno segnalati con appositi cartelli:

- le posizioni degli estintori antincendio;
- il pulsante di sgancio dell'interruttore AT;
- i pulsanti di allarme incendio manuali, che oltre a metter in funzione il segnalatore ottico acustico in loco, invieranno un segnale di allarme incendio al centro di telecontrollo;
- il quadro in cui saranno alloggiare le batterie;

- le uscite di sicurezza dai locali;
- l'uscita di sicurezza dall'area recintata dell'impianto;
- il divieto di ingresso a persone non autorizzate;
- il divieto di spegnere incendi con acqua;
- l'obbligo uso DPI da parte del personale;
- il divieto di fumare;
- il pericolo di folgorazione per impianti elettrici in tensione;
- la posizione della cassetta di primo soccorso;
- la posizione della dotazione di sicurezza (guanti, fioretto, tappetino isolante, ecc.) per effettuare le manovre elettriche.

Inoltre, saranno apposti i seguenti cartelli:

- cartello con descrizione delle procedure di sicurezza all'esterno delle cabine, all'interno dell'area recintata in prossimità dell'ingresso pedonale;
- segnaletica di divieto di accesso all'area di mezzi e squadre di soccorso prima dell'esecuzione della procedura di messa in sicurezza;
- informazioni di primo soccorso generali ed in caso di danni da elettrocuzione;
- istruzioni generali di prevenzione incendi;
- planimetria semplificata dell'area (nel locale BT) con l'indicazione della posizione delle principali apparecchiature elettriche (trasformatore, interruttori, quadri di sezionamento e comando, gruppo elettrogeno, ecc.)

### 3.2.9 Accessibilità mezzi di soccorso

I mezzi di soccorso potranno facilmente accedere, da strada carrabile di ampiezza minima pari a 5 m, nessun impedimento in altezza, raggio di svolta minimo 15 m, in piano, tale da assicurare una resistenza al carico di almeno 20 tonnellate, ai piazzali in cui sono installati i trasformatori BT/AT, dal cancello scorrevole di ampiezza pari a 5 m. I piazzali hanno dimensioni tali da permettere lo stazionamento dei mezzi di soccorso, la finitura superficiale del piazzale sarà in asfalto.

### 3.2.10 Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

Il gestore dell'impianto predisporrà un Piano di Emergenza interno.

Nei locali BT sarà installata, in quadretto a parete, la planimetria semplificata dell'impianto in cui saranno indicate:

- la posizione dei trasformatori e di tutti i quadri elettrici e di controllo;
- le vie di esodo;
- le attrezzature antincendio

Inoltre, nello stesso locale sarà custodita una planimetria dell'area per le squadre di soccorso, in cui saranno indicate, fra l'altro:

- le vie di uscita;
- la posizione del pulsante allarme incendio;

- le posizioni dei due pulsanti di sgancio dell'interruttore AT;
- la posizione dei principali interruttori di manovra e dei relativi quadri di comando;
- la posizione dei mezzi di estinzione antincendio;
- tutti gli ambienti con le varie destinazioni d'uso

In caso di emergenza, ovvero in caso di incendio, l'area è dotata di:

- Estintori;
- impianto di rilevazione fumi con controllo remoto;
- sistema di videosorveglianza per monitoraggio h24

La manutenzione avverrà da parte di personale specializzato. La presenza contemporanea di più persone (al massimo 4/6 tecnici specializzati ed addestrati alle emergenze) si avrà solo in casi sporadici in occasione di interventi di manutenzione. Non sarà consentito l'ingresso a persone estranee e comunque non preparate alla gestione delle emergenze. Durante tali interventi, se necessario, l'impianto sarà messo fuori servizio, vale a dire non sarà in tensione; pertanto, sarà drasticamente ridotto il rischio di incendio di apparecchiature sotto tensione. In tutta l'area, inoltre, vigerà il divieto di fumare; pertanto, si riduce la presenza di fiamme libere e l'eventuale rischio di innesco di incendio, che comunque, per la ridotta presenza di materiali infiammabili, sarà sempre molto basso.

Al fine di ridurre l'insorgere di incendi e la loro propagazione, saranno adottate una serie di misure preventive e protettive. Per ridurre la probabilità di incendio:

- gli impianti elettrici saranno realizzati a regola d'arte, con materiali autoestinguenti e non propaganti la fiamma;
- sarà eseguita la messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche;
- sarà garantita un'adeguata ventilazione degli ambienti, anche in assenza di vapori, gas o polveri infiammabili;
- saranno adottati dispositivi di sicurezza (impianto rilevazione fumi nel locale tecnico, estintori e sistema di videosorveglianza nel piazzale esterno della Sottostazione Elettrica per monitoraggio continuativo a distanza);
- sarà garantito il rispetto dell'ordine e della pulizia, sia nel locale tecnico sia sul piazzale esterno;
- saranno garantiti controlli sulle misure di sicurezza;
- sarà garantita un'adeguata informazione e formazione dei lavoratori che accederanno all'area per la manutenzione ordinaria e straordinaria, trattasi infatti di imprese specializzate nella gestione e manutenzione di impianti fotovoltaici

Inoltre, per prevenire gli incendi:

- non è previsto il deposito e l'utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili (oltre all'olio del trasformatore ed al carburante liquido del GE, che comunque saranno stoccati nei rispettivi serbatoi);
- non è previsto l'utilizzo di fonti di calore;
- non è previsto l'utilizzo di fiamme libere ed in tutta l'area sarà vietato fumare;

- i lavori di manutenzione saranno eseguiti da personale esperto ed addestrato alle emergenze e, durante tali lavori, non saranno accumulati rifiuti e scarti combustibili.

### 3.3 TITOLO II – Macchine elettriche fisse di nuova installazione

#### 3.3.1 Classificazione delle installazioni di macchine elettriche fisse

Ai fini antincendio le macchine elettriche fisse (trasformatori BT/AT di potenza pari a 3200 kVA) installate all'interno dell'impianto fotovoltaico, sono classificate di tipo A0: "installazione in area non urbanizzata con macchina elettrica contenente liquido isolante combustibile con volume > 1000 litri e ≤ 2000 litri".

#### 3.3.2 Accesso all'area

L'accesso all'area dell'impianto potrà avvenire da 5 ingressi diversi. A protezione dell'impianto verrà realizzata una recinzione di altezza circa pari a 2,5 m, costituita da una maglia metallica ancorata a pali in acciaio zincato, sorretti da fondamenta che saranno dimensionate in funzione delle proprietà geomeccaniche del terreno. Saranno presenti passi carrabili con cancelli di ampiezza pari a 5m, in modo da poter accedere alla sezione di impianto.

#### 3.3.3 Sistema di contenimento

Per il calcolo del volume di olio si è proceduto nel seguente modo:

- Densità olio: 875 kg/m<sup>3</sup>;
- Massa olio: 1270 kg per i trasformatori da 3,2 MVA;
- Volume olio: Massa olio (kg) / 875 (kg/m<sup>3</sup>) = 1,45 mc (trasformatori da 3,2 MVA)

Allo scopo di contenere il liquido del trasformatore in caso di incidenti o rotture accidentali, lo stesso sarà posizionato su una vasca in c.a. Nella parte superiore della vasca sarà posizionato un grigliato in acciaio su cui sarà posto uno strato di circa 30 cm di ghiaia di fiume liscia avente pezzatura di 4-8 cm, al fine di favorire l'estinzione della fiamma qualora si abbia la fuoriuscita di olio ardente.

Per la verifica della capacità del bacino di contenimento si è misurato il volume utile della vasca del trasformatore. Tale volume è quello realmente occupabile dal liquido combustibile (olio) ed è pari al volume al di sotto del grigliato, (dimensioni nette interne, al di sotto della griglia):

$$3,00 \text{ m} \times 2,40 \text{ m} \times 0,3 \text{ m} = 2,16 \text{ m}^3$$

Anche ipotizzando che il 20% del volume della vasca sia occupato da acqua piovana, che per cattivo funzionamento del sistema di smaltimento si sia accumulata, il volume disponibile per la raccolta dell'olio sarà pari 1,73 m<sup>3</sup> > 1,45 m<sup>3</sup>, pertanto è ampiamente verificata la condizione di sicurezza in caso di fuori uscita accidentale del liquido combustibile.

Inoltre, le dimensioni della vasca di raccolta eccederanno le dimensioni massime del trasformatore.

#### 3.3.4 Capo I – Disposizioni per macchine elettriche installate all'aperto

##### 3.3.4.1 Recinzione

L'area dell'impianto sarà completamente recintata. La recinzione sarà realizzata in maglia metallica di altezza fuori terra pari a circa 2,5 m ancorata a pali in acciaio zincato.

L'accesso all'impianto sarà consentito solo a personale addestrato, ovvero occasionalmente a persone comuni sotto stretta sorveglianza di personale addestrato. È bene sottolineare che l'impianto non è luogo presidiato (tutti gli impianti sono gestiti e controllati da remoto da centrale operante h 24 - 365 giorni l'anno) e pertanto la presenza di personale addestrato è saltuaria in occasione di controlli e di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'accesso all'Area potrà avvenire tramite i cancelli carrai di ampiezza pari a 5 m di tipo scorrevole.

#### 3.3.4.2 Distanze di sicurezza

La macchina elettrica installata deve essere posizionata in modo tale che l'eventuale incendio non costituisca pericolo di incendio per le altre installazioni e/o fabbricati posti nelle vicinanze. Inoltre, tra le macchine elettriche fisse o tra macchine elettriche fisse e altri elementi pericolosi di un'attività devono essere rispettate le distanze di sicurezza interna, come riportato nella tabella seguente:

Volume liquido della singola macchina	Distanza di sicurezza [m]
$1000 < V \leq 2000$	3
$2000 < V \leq 20000$	5
$20000 < V \leq 45000$	10
$V > 45000$	15

Nel nostro caso, la distanza interna da rispettare è 3 m dalle strutture più vicine. In questa applicazione si intende la distanza delle cabine di trasformazione dalle strutture dei moduli (tracker). Inoltre i trasformatori saranno posizionati in modo tale che, in caso di incendio, esso non costituisca pericolo per altre installazioni e per i fabbricati presenti nelle vicinanze.

### 3.4 Mezzi ed impianti di protezione attiva

#### 3.4.1 Generalità

L'impianto fotovoltaico sarà protetto dai seguenti sistemi di protezione attiva contro l'incendio, progettati realizzati, collaudati e mantenuti:

- secondo la regola d'arte, la regola d'arte sarà assicurata dalla conformità dell'impianti alle norme emanate da enti di normazione nazionale, europei, internazionali (CEI, UNI, ecc.);
- in conformità alle normative tecniche di riferimento;
- in conformità alle disposizioni di cui al DMI del 20 dicembre 2012

#### 3.4.2 Mezzi di estinzione portatili

Gli incendi possibili nell'area sono di classe B, in quanto correlati alla presenza di materiali liquidi e infiammabili (liquido isolante di tipo combustibile).

I presidi antincendio saranno costituiti da estintori portatili e carrellati e da contenitori con sabbia.

La scelta degli estintori portatili è stata determinata in funzione della classe di incendio individuata. In particolare, saranno utilizzabili gli estintori portatili a CO<sub>2</sub>. Non sono previsti estintori a schiuma, poiché c'è la presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione per le quali è previsto l'esclusivo utilizzo di materiali dielettrici come la CO<sub>2</sub>, in quanto le polveri polivalenti possono provocare notevoli danni alle apparecchiature elettroniche.

Gli estintori saranno collocati all'interno degli edifici tecnici e sui piazzali in posizioni facilmente accessibili e segnalati da opportuno cartello.

Saranno posizionati:

- Un estintore portatile per ogni locale AT (CO<sub>2</sub> da 5 kg, classe estinguente 113B)

Il personale tecnico autorizzato all'ingresso nell'impianto sarà formato ed addestrato all'uso degli estintori.

### 3.4.3 Impianti rilevazione fumi e segnalazione allarme incendio

L'impianto di rilevazione sarà progettato, realizzato e mantenuto in conformità a quanto indicato:

- nel Decreto Interministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008;
- nel Decreto del Ministero dell'Interno del 20 dicembre 2012;
- nella norma UNI 9795;
- nella norma UNI EN 54 per quanto riguarda i componenti dell'impianto

Il progetto dell'impianto sarà redatto da tecnico abilitato iscritto all'Albo in conformità a quanto prescritto dal D.M.I. 37/08, dalla norma UNI 9795, dal D.M. 20 dicembre 2012.

L'impianto sarà installato a perfetta regola d'arte ed in conformità a quanto indicato nel progetto, da imprese avente i requisiti tecnico – professionali di cui all'art. 4 del D.M.I. 37/08.

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche, l'impresa installatrice fornirà al responsabile dell'attività:

- la documentazione as built;
- la dichiarazione di conformità al progetto ed alla regola d'arte di cui al D.M.I. 37/08, a cui allegherà la relazione sulla tipologia dei materiali utilizzati;
- il manuale d'uso e manutenzione dell'impianto.

Tale documentazione sarà custodita dal responsabile dell'attività e messa a disposizione delle autorità competenti in caso di controlli.

L'esercizio e la manutenzione saranno effettuati secondo la regola d'arte e saranno condotte in conformità alla normativa vigente e a quanto indicato nel manuale d'uso e manutenzione. Le operazioni di manutenzione e la loro cadenza temporale saranno quelle indicate nelle norme tecniche di riferimento e nel manuale d'uso e manutenzione. La manutenzione sarà effettuata da personale esperto in materia sulla base della regola d'arte che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni.

### 3.4.4 Illuminazione d'emergenza

Nell'ambito dell'area dell'impianto è prevista l'installazione dei seguenti apparecchi di illuminazione di emergenza:

- N. 13 corpo illuminante equipaggiato con lampada fluorescente lineare da 36W con batteria autonomia 1 h, illuminamento medio 5 lux (misurato ad 1 m dal piano di calpestio).

## 4 Altre caratteristiche dell'attività

### 4.1 Macchine, apparecchiature ed attrezzi

Le apparecchiature presenti saranno:

- Apparecchiature AT:
  - Celle AT per arrivo linee dal parco Fotovoltaico;
  - Interruttore generale;
  - Protezioni dei trasformatori ausiliari;
  - Protezioni dei trasformatori BT/AT;
  - Trasformatori BT/AT (in olio);
  - Scomparti misure (vano TA e vano TV);
  - Cavi AT
- Apparecchiature BT:
  - Quadro BT per alimentazione servizi ausiliari (impianto illuminazione e distribuzione FM locale tecnico, impianto di videosorveglianza ed antintrusione, impianto illuminazione area esterna, impianto rilevazione fumi locale tecnico, impianto di condizionamento) ed installato nel locale BT;
  - Sistemi di controllo remoto apparecchiature;
  - Cavi BT;
  - Sistemi di telecomunicazione (modem, router, etc.);
- Apparecchi di misura (contatori elettrici).

#### 4.1.1 Cavi

Al fine di ridurre il pericolo di propagazione di incendio e le sue conseguenze, i cavi entranti al trasformatore saranno del tipo non propagante la fiamma.

### 4.2 Movimentazioni interne

All'interno dell'area dell'impianto non è prevista la movimentazione di materiali pericolosi o a rischio incendio.

### 4.3 Impianti tecnologici di servizio

L'impianto fotovoltaico sarà dotato dei seguenti impianti:

- Impianto di illuminazione locale tecnico;
- Impianto di distribuzione FM locale tecnico;
- Impianto di illuminazione area esterna;
- Impianto di videosorveglianza ed antintrusione;
- Impianto di condizionamento;
- Impianto rilevazione fumi e allarme incendio

## 4.4 Aree a rischio specifico

Le aree a rischio specifico sono rappresentate da:

- Aree dei trasformatori BT/AT contenenti olio dielettrico, attività 48.1.B, di cui si è detto nella trattazione specifica

## 4.5 Descrizione delle condizioni ambientali

### 4.5.1 Accessibilità e viabilità

Dell'accessibilità e della viabilità di accesso si è detto nel capitolo dedicato alla trattazione dell'attività 48.1.B.

### 4.5.2 Layout aziendale

L'impianto fotovoltaico sarà così costituito:

- Area esterna con installazione dei moduli fotovoltaici su tracker mono assiali;
- Saranno presenti dieci cabine di trasformazione, che ospiteranno i trasformatori da 3200 kVA, e la cabina di raccolta cavi 36kV, conformi alle specifiche Terna;
- L'area sarà completamente delimitata da una recinzione in maglia metallica di altezza circa 2,5 m.

### 4.5.3 Caratteristiche delle opere civili

È prevista la realizzazione delle seguenti opere civili:

- N. 1 cabina contenenti quadri di raccolta a 36 kV, di dimensioni 12,1 x 3,0 x 3,0 m;
- N. 10 Skid per alloggio trasformatori, di dimensioni 6,06 x 2,89 x 2,44 m;
- N. 2 cabine con funzione di magazzino, di dimensioni 6,06 x 2,59 x 2,44 m

Detti edifici saranno posizionati su platee in CLS debolmente armato gettato in opera e ad esse ancorati, avranno una destinazione d'uso esclusivamente tecnica e serviranno ad alloggiare i trasformatori, i quadri di parallelo in corrente alternata, le apparecchiature del sistema di telecontrollo, la cabina di raccolta cavi e le apparecchiature di misura e di collegamento alla rete Terna.

#### 4.5.3.1 Superficie ed aerazione dei vani tecnici

Locale trasformazione BT/AT. La superficie occupata è di 14,77 mq. L'aerazione potrà essere ottenuta da apposite aperture, principalmente dalle grate della porta:  $4 \times 1,04 \times 1,60 = 6,66 \text{mq}$ .

È evidente che la superficie di aerazione complessiva è maggiore di 1/8 della superficie in pianta del locale.




Figura 3 Skid di trasformazione 3200 kVA

#### 4.5.4 Caratteristiche degli edifici – locale tecnico

Il locale avrà le seguenti caratteristiche

##### 4.5.4.1 Strutture

Il locale tecnico è di tipo prefabbricato con spessore delle pareti esterne realizzate laterizio spessore 10 cm. Tale tipologia di struttura assicura una resistenza al fuoco R120.

##### 4.5.4.2 Dimensioni

L'altezza libera interna, dal pavimento al soffitto, sarà di circa 2,8 m. La dimensione complessiva sarà di 2,8x6,06=16,97 mq. Della dimensione netta dei locali si è detto sopra.

##### 4.5.4.3 Accesso e comunicazioni

L'accesso è diretto dall'esterno

##### 4.5.4.4 Porte

Presenza di porta realizzata con profili di alluminio ed apertura verso l'esterno facilitata da maniglione antipánico.

#### 4.5.5 Affollamento degli ambienti

Non è prevista la presenza continua di persone all'interno dell'area e nei locali dell'impianto. Saltuariamente personale qualificato ed addestrato potrà accedere all'area, in occasione di manutenzioni ordinarie e straordinarie delle apparecchiature elettriche e/o per ispezioni dei locali e/o per controllo dei sistemi di monitoraggio dell'impianto. Inoltre, non è prevista la presenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali.

#### 4.5.6 Vie di esodo

Nei locali tecnici sarà presente una porta, come già detto, che metterà in comunicazione diretta i locali con l'esterno. La porta avrà apertura verso l'esterno del locale.

Dal piazzale dove sono poste le cabine si può poi accedere alla strada pubblica percorrendo la strada interna all'impianto e uscendo dal cancello carrabile di ampiezza 5m.

## 5 Valutazione qualitativa del rischio di incendio

In considerazione:

- dei pericoli identificati;
- del numero dei lavoratori presenti nell'attività
- delle lavorazioni effettuate e delle caratteristiche di mezzi ed attrezzature utilizzate
- delle condizioni ambientali dell'area dell'attività e dell'ambiente circostante
- delle misure di sicurezza antincendio adottate

ed anche in conformità a quanto indicato nell'Allegato IX, paragrafo 9.3 del D.M. 10.03.1998, trattandosi di attività soggetta a controllo di prevenzione incendi da parte del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco essa rientra tra quelle con rischio incendio medio, per la presenza di oli combustibili in macchine utilizzate per la trasformazione dell'energia elettrica (Attività n°48.1.B ai sensi del DPR 151/2011 "Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3 – macchine elettriche")

Ad ogni modo in caso di incendio, la probabilità di propagazione e i rischi derivanti dallo stesso sono da ritenersi limitati. Infatti, i trasformatori saranno installati all'interno del parco fotovoltaico, che è un'area:

- completamente recintata;
- in cui non vi è presenza di personale che non abbia una formazione specifica;
- in cui la presenza di personale con formazione specifica è comunque saltuaria e non continuativa;
- in cui l'esodo dai locali tecnici è immediato su area scoperta isolata;
- in cui non si svolgono lavorazioni specifiche;
- in cui non c'è deposito di alcun tipo di materiale;
- in cui i locali sono protetti da impianto di rilevazione incendi con segnalazione a distanza alla centrale di comando e controllo sempre presidiata (h 24);
- in cui è presente un impianto di videosorveglianza con immagini che sono continuamente trasmesse alla centrale di comando e controllo

Inoltre, gli impianti BT/AT saranno dotati di idonee protezioni elettriche che aprono immediatamente i circuiti elettrici e saranno anch'essi monitorati e manovrati a distanza.

## 6 Impianto di rilevazione e segnalazione incendi

### 6.1 Oggetto

I locali protetti dall'impianto di rivelazione incendi sono:

- Cabina di raccolta cavi 36 kV;
- Cabine di trasformazione da 3200 kVA

### 6.2 Principali riferimenti normativi

Di seguito l'elenco indicativo e non limitativo dei principali riferimenti normativi che saranno seguiti nella progettazione e realizzazione dell'impianto:

- D.lgs 81/08 Testo Unico sulla Sicurezza;
- Legge 186/1968 "Regola dell'arte" negli impianti elettrici;
- D.M. 37/2008 Attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- Norma CEI 64-8 parte 4 Prescrizioni per la sicurezza;
- Norma CEI 64-8 parte 5 Scelta ed installazione dei componenti elettrici;
- Norme CEI 64-50 Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e similari;
- Norme UNI 9795 (Ed. 2013) Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione manuale incendi;
- Norme UNI EN54 Componenti dei sistemi di rivelazione automatica di incendio;
- D.M. 30/11/1983. Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi;
- D.P.R. 151/2011 Elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco;
- D.M. 20.12.2012 Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

Di conseguenza l'impianto dovrà essere realizzato in conformità alle norme CEI ed UNI di riferimento e nel rispetto di tutta la legislazione vigente in materia al momento dell'installazione.

I componenti saranno tutti con marchio CE ed IMQ.

I lavori saranno eseguiti da impresa installatrice abilitata ai sensi dell'art. 3 della Legge 37/2008.

### 6.3 Generalità

L'impianto di rilevazione e segnalazione manuale di incendio ha la funzione di rilevare automaticamente un principio di incendio e segnalarlo nel minor tempo possibile, permette altresì la segnalazione manuale tramite appositi pulsanti.

Il segnale di allarme incendio è trasmesso ad una centralina di controllo che attiva i segnalatori ottico/acustici installati nell'ambito dell'attività e lo trasmette tramite una linea HDSL alla centrale di comando e controllo remota.

Scopo del sistema è pertanto:

- favorire il tempestivo esodo del personale tecnico eventualmente presente nell'ambito dell'attività;
- segnalare il principio di incendio alla centrale remota di controllo di modo che si possano attivare le procedure di intervento antincendio.

L'area sorvegliata è suddivisa in zone di modo che sia possibile localizzare rapidamente e senza incertezze il focolaio di incendio.

## 6.4 Dati di progetto e dati ambientali

### 6.4.1 Dati di progetto

Tensione di alimentazione Centrale d'allarme: 220V/50Hz

Tensione d'alimentazione circuiti d'allarme: 24Vcc

Rischio di incendio (si veda relazione prevenzione incendi): Medio

Zone controllate:

- Zona locale AT;
- Zone skid con trasformatore da 3200 kVA

### 6.4.2 Dati ambientali

Temperatura ambiente: -5° / +40°C

Umidità relativa: 90% max

Altitudine s.l.m.: 40 m circa (< 1000m)

## 6.5 Dimensione dell'impianto

L'impianto di segnalazione e rilevazione incendi sarà costituito da:

- 1) n. 1 rilevatori di incendio a doppia tecnologia (termovelocimetrico e di fumo) installati nei vari locali come di seguito descritto
- 2) n. 1 pulsanti di allarme incendio ad attivazione manuale
- 3) n. 1 segnalatori ottico acustici di allarme incendio
- 4) n. 1 centralina di gestione dell'impianto completa di sistema per invio del segnale di allarme alla centrale remota di gestione dell'impianto (presidiata h 24).

## 6.6 Rilevatori di fumo

La scelta dei rivelatori di fumo è stata effettuata prendendo in considerazione la natura dell'incendio nella sua fase iniziale:

- surriscaldamento di cavi o di parti plastiche di apparecchiature elettriche che soprattutto nella fase iniziale dell'incendio producono molto fumo rispetto alla fiamma che resta limitata;

- sfiammate di parti elettriche in tensione dovute a sovraccarichi o cortocircuiti che producono fiamma e rapidi innalzamenti di calore nell'ambiente

Pertanto, si è deciso di installare rivelatori di fumo puntiformi a doppia tecnologia, foto-ottici a diffusione e termovelocimetrici, in grado di segnalare tempestivamente la presenza di fumo e rapide variazioni di temperatura nell'ambiente.

Essi saranno installati a soffitto ad un'altezza di 3 m circa all'interno dei locali tecnici e sotto i pavimenti sopraelevati. Allo scopo di individuare senza incertezze dove i rivelatori sono intervenuti in corrispondenza di ciascun rivelatore sottopavimento è installata a parete ad un'altezza di circa un metro dal piano di calpestio una segnalazione luminosa facilmente visibile.

Dal momento che i rivelatori puntiformi sono in grado di rivelare fenomeni combinati (fumo e calore) saranno conformi ad almeno una norma di prodotto specifica ovvero UNI EN 54-7 (valida per rivelatori di fumo) o UNI EN 54-5 (valida per rivelatori di calore).

Per quanto concerne la geometria di installazione, considerando che l'installazione sarà a soffitto ad un'altezza di circa 3m, e che le due norme di prodotto prevedono un raggio di copertura di 6,5 m (UNI EN 54-7) e 4,5 m (UNI EN 54-5), pur mettendosi nelle condizioni peggiori (raggio copertura di 4,5 m corrispondente a 60 mq circa) il numero e la posizione dei rivelatori sarà ampiamente sufficiente a garantire la completa copertura di tutti i locali protetti dall'impianto.

Di seguito si riporta il numero di rivelatori a DT puntiformi installati in ciascun locale.

- n. 1 a soffitto nel locale AT

## 6.7 Segnalatori ottici – acustici di allarme incendio

Oltre alla segnalazione di allarme presso la centrale, obbligatoria per norma, sono previste segnalazioni ottiche ed acustiche all'interno dei locali ed all'esterno, ovviamente nell'ambito dell'impianto stesso.

I segnalatori ottico – acustici saranno conformi alla norma UNI EN 54-3, con alimentazione in BT a 24 Vcc con segnalazioni acustiche chiaramente riconoscibili, segnalazione luminosa di colore rosso con dicitura standard ALLARME INCENDIO. Di seguito il numero e la posizione dei segnalatori ottico - acustici:

- n. 1 all'esterno, sulla parete del locale tecnico

## 6.8 Centralina antincendio

La centralina antincendio sarà conforme alla norma UNI EN 54-02, e ad essa faranno capo tutti i dispositivi che compongono l'impianto: i rivelatori puntiformi, i pulsanti manuali di allarme incendio i segnalatori ottico acustici.

Nella centralina saranno identificati separatamente i segnali provenienti da rivelatori automatici da quelli provenienti dai pulsanti di allarme manuali. In particolare, i segnali provenienti dai rivelatori automatici saranno suddivisi in 1 zona (una per ciascun locale).

La centralina sarà installata a parete nel locale AT, locale sorvegliato da rivelatori automatici di incendio e dotato di illuminazione di emergenza in caso di mancanza di energia dalla rete, in posizione facilmente accessibile a pochi metri dall'ingresso del locale dall'esterno. Essa è del tipo a 4 zone e permette di trasmettere il segnale di allarme incendio alla sala di controllo remota dell'impianto fotovoltaico. Il punto di installazione sarà tale da permettere di effettuare facilmente tutte le operazioni di manutenzione.

## 6.9 Connessione via cavo

Tutte le apparecchiature che costituiscono l'impianto di rivelazione incendi sono collegate fra loro con cavi non propaganti l'incendio, schermati del tipo 4x0,22+2x0,50+T+S, non propaganti l'incendio, installati all'interno di tubazioni in pvc rigido installate a vista. Le cassette di derivazione anch'esse del tipo a vista saranno separate da quelle degli altri impianti. Le linee di connessione saranno tutte installate in ambienti sorvegliati dallo stesso sistema di rivelazione incendi.

## 6.10 Alimentazione

La centralina e quindi tutto l'impianto sarà dotato di un doppio sistema di alimentazione in conformità alla norma UNI EN 54-4. L'alimentazione primaria sarà quella dalla rete elettrica, mentre l'alimentazione secondaria sarà costituita da due batterie a 12 V – 1,1/1,3 Ah collegate in serie per ottenere l'alimentazione a 24 v della centralina stessa e di tutti i dispositivi che compongono l'impianto di rivelazione incendi. Nel caso in cui l'alimentazione primaria vada fuori servizio l'alimentazione di riserva la sostituisce automaticamente.

Le due batterie assicureranno il corretto funzionamento di tutto l'impianto per almeno 1 h anche in assenza di alimentazione dalla rete. L'alimentazione primaria avverrà dal quadro BT.

Ricordiamo a tal proposito che in caso di mancanza di tensione dalla rete tale quadro sarà alimentato (sempre a 230/400 V) dall'UPS che pertanto alimenterà anche la centralina antincendio e tutte le apparecchiature ad esso connesse.

Il progetto dell'impianto sarà redatto da tecnico abilitato, in conformità alla norma UNI 9795.

L'impianto sarà installato a perfetta regola d'arte ed in conformità a quanto indicato nel progetto. Al termine dei lavori l'impresa installatrice fornirà al responsabile dell'attività oltre alla documentazione as built, il manuale d'uso e manutenzione dell'impianto. Tale documentazione sarà custodita dal responsabile dell'attività e messa a disposizione delle autorità competenti in caso di controlli.

Durante la fase di esercizio l'impianto sarà regolarmente mantenuto. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati determinerà una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio sul posto ed inoltre invierà un segnale di allarme alla centrale remota di controllo dell'impianto.

L'obiettivo delle misure per la rilevazione degli incendi e l'allarme è di assicurare che eventuali persone presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di un principio di incendio, prima che esso minacci la loro incolumità. L'allarme deve dare avvio alla procedura per l'evacuazione del luogo di lavoro nonché all'attivazione delle procedure di intervento.

L'impianto sarà realizzato a regola d'arte in conformità alla Norma UNI 9795. Tutte le apparecchiature utilizzate avranno marchiatura CE.

### 6.11 Prove di funzionamento

Le prove di funzionamento saranno effettuate in conformità e secondo le indicazioni della norma UNI EN 9795.

Di seguito un elenco non esaustivo delle prove da effettuare:

- Esame generale di tutto l'impianto per verificare la rispondenza al progetto e la compatibilità dei rivelatori per la zona sorvegliata;
- Efficienza dell'alimentazione principale e di quella di riserva;
- Prove di funzionamento dei pulsanti manuali;
- Prove di funzionamento dei rivelatori di incendio;
- Prove di funzionamento dei dispositivi di allarme ottico-acustico;
- Simulazione di guasti e di fuori servizio.

A verifica avvenuta sarà rilasciata apposita dichiarazione da parte dell'impresa installatrice dell'impianto.

### 6.12 Manutenzione dell'impianto

In conformità a quanto indicato dal D.M. 10 marzo 1998 e dalla norma UNI 9795 tutte le apparecchiature facenti parti dell'impianto di rilevazione incendi saranno oggetto di manutenzione e di controlli periodici che ne verifichino e attestino l'efficienza. Il responsabile dell'attività dovrà pertanto organizzare:

- la sorveglianza: controlli visivi atti a verificare che l'impianto e i suoi componenti siano nelle condizioni adeguate al corretto funzionamento;
- i controlli periodici: le operazioni da effettuarsi almeno due volte l'anno, con intervallo non inferiore a 5 mesi, per verificare la corretta funzionalità dell'impianto e delle apparecchiature che lo compongono;
- la manutenzione ordinaria: da eseguirsi in loco con materiale ed attrezzature di uso corrente ed eventualmente finalizzata alla sostituzione di parti di modesto valore;
- la manutenzione straordinaria: da eseguirsi in loco o in laboratorio e che richiede in ogni caso l'utilizzato di attrezzatura specifica e può comportare la revisione o la sostituzione di parti di impianto;

Lo scopo dell'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere causa che possa inficiare il corretto funzionamento dell'impianto o di uno o più suoi componenti. L'attività di controllo e manutenzione periodica deve essere eseguita da personale competente e qualificato, a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni del manuale d'uso fornito dal costruttore. La regola d'arte è di per se garanzia della corretta esecuzione dell'attività manutentiva.

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo delle operazioni da effettuare.

Sorveglianza (esami a vista)

- Esame visivo dei rivelatori controllando lo stato del LED di malfunzionamento;
- Esame visivo dei dispositivi di allarme ottico-acustico;

- Esame visivo della centrale di controllo per verificare la correttezza di funzionamento dei componenti collegati;
- Esame visivo dei punti di segnalazione manuale per verificare che siano integri e ben visibili;
- Ispezione del locale nel quale è contenuta la centrale di controllo per verificare che sia sgombro da materiali e che funzioni l'illuminazione di sicurezza;
- Controllo dello stato di carica delle eventuali batterie;
- Verifica che i rivelatori distino almeno 50 cm dai materiali presenti nell'area sorvegliata; Controlli periodici (prove di funzionamento);
- Efficienza dell'alimentazione principale e di quella di riserva;
- Prove di funzionamento dei pulsanti manuali;
- Prove di funzionamento dei rivelatori di incendio;
- Prove di funzionamento dei dispositivi di allarme ottico-acustico;
- Simulazione di guasti e di fuori servizio;
- Pulizia (se prevista) dei rivelatori in base alle istruzioni del costruttore;

Se durante l'esecuzione delle prove viene a meno la funzionalità e quindi l'efficacia dell'impianto di rivelazione incendi, occorre mettere in atto delle misure alternative come l'istituzione di un servizio di vigilanza manuale.

Sarà inoltre tenuto un apposito registro (da mettere a disposizione dell'autorità competente qualora richiesto) firmato dai responsabili e costantemente aggiornato su cui saranno annotati:

- i lavori svolti sull'impianto sistemi o nell'area sorvegliata (per esempio: ristrutturazione, variazioni di attività, modifiche strutturali, etc.), qualora essi possano influire sull'efficienza dell'impianto stesso;
- le prove eseguite;
- i guasti, le relative cause e gli eventuali provvedimenti attuati per evitarne il ripetersi;
- gli interventi in caso di incendio precisando: cause, modalità ed estensione del sinistro, numero di rivelatori entrati in funzione, punti di segnalazione manuale utilizzati ed ogni altra informazione utile per valutare l'efficienza dei sistemi;
- le operazioni di controllo e manutenzione periodiche evidenziando, in particolare le eventuali variazioni riscontrate sia nel sistema sia nell'area sorvegliata, rispetto alla situazione dell'ultima verifica precedente e le eventuali carenze riscontrate.

I risultati delle operazioni di controllo devono risultare, oltre che nell'apposito registro, anche nel certificato di ispezione. Inoltre, qualora si sia verificato un guasto sull'impianto o un intervento a seguito di un incendio:

- si provvederà alla sostituzione tempestiva degli eventuali componenti danneggiati;
- si eseguirà, in caso d'incendio, un accurato controllo dell'intera installazione al fornitore incaricandolo, allo stesso tempo, di ripristinare la situazione originale, qualora fosse stata alterata;
- si ripristineranno i mezzi di estinzione utilizzati.

<b>Rif. Pratica VV.F. n.</b>  _____
---

Spazio per protocollo
-----------------------

marca da bollo  (solo sull'originale)
---

**AL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI**  
**Bologna**

provincia

Il sottoscritto	<b>Cuzzolin</b> <small>Cognome</small>	<b>Guido</b> <small>Nome</small>
domiciliato in	<b>Viale della repubblica</b> <small>indirizzo</small>	<b>30</b> <small>n. civico</small>
		<b>37126</b> <small>c.a.p.</small>
		<b>Verona</b> <small>comune</small>
<b>VR</b> <small>provincia</small>	<b>C.F.   c   z   z   g   d   u   6   1   d   1   7   h   7   8   3   k  </b> <small>codice fiscale della persona fisica</small>	
nella sua qualità di	<b>Legale Rappresentante</b> <small>qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)</small>	
della	<b>Società OPR SUN 23 srl</b> <small>ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.</small>	
con sede in	<b>Via Ceresio</b> <small>indirizzo</small>	<b>7</b> <small>n. civico</small>
		<b>20154</b> <small>c.a.p.</small>
<b>Milano</b> <small>comune</small>	<b>MI</b> <small>provincia</small>	<b>7</b> <small>telefono</small>
	<b>oprsun23srl@pecimprese.it</b> <small>indirizzo di posta elettronica certificata</small>	
	<b>oprsun23srl@pecimprese.it</b> <small>indirizzo di posta elettronica</small>	
responsabile dell'attività sotto indicata		

**CHIEDE**

ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151 la

**VALUTAZIONE DEL PROGETTO ALLEGATO**

per i lavori di:  nuovo insediamento  modifica attività esistente  
(barrare con  il riquadro di interesse)

relativi all'attività principale: **ATTIVITÀ PREVENZIONE INCENDI**  
tipo di attività (albergo, scuola, etc.)

sita in **Ponte Rizzoli**  
indirizzo

**Ozzano dell'Emilia**  
comune

**BO**  
provincia

**40064**  
c.a.p.

La/e attività oggetto di valutazione sono individuate<sup>1</sup> ai n./sotto classe/ cat.:

catasto terreni - Ozzano dell'Emilia - Foglio 4 / 12
particelle (20-21-22-24-25-27-26-32-37-38-117-118-251-253-258-261-263-265-267-269-288-289-52-51-53-61-62-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-120-260-262-264-266-312) / (202-2-3-201)

La documentazione tecnico progettuale è sottoscritta da:

<b>ING</b> <small>Titolo professionale</small>	<b>CLEMENTI</b> <small>Cognome</small>	<b>RICCARDO</b> <small>Nome</small>
iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio di <b>VICENZA</b> <small>c.a.p.</small>		n. iscrizione <b>4049</b>
<b>C.F.   C   L   M   R   C   R   9   1   D   1   2   I   5   3   1   C  </b> <small>codice fiscale della persona fisica</small>		
con Ufficio in _____ <small>indirizzo</small>		<b>BO</b> <small>n. civico</small>
<b>_____</b> <small>c.a.p.</small>	<b>_____</b> <small>comune</small>	<b>_____</b> <small>provincia</small>
<b>riccardo.clementi@ingpec.eu</b> <small>indirizzo di posta elettronica</small>		<b>_____</b> <small>telefono</small>
<b>riccardo.clementi@ingpec.eu</b> <small>indirizzo di posta elettronica certificata</small>		

<sup>1</sup> Riportare il numero e la categoria corrispondente (B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012.

## INFORMAZIONI GENERALI

### a) INFORMAZIONI GENERALI SULL'ATTIVITÀ PRINCIPALE E SULLE EVENTUALI ATTIVITÀ SECONDARIE SOGGETTE A CONTROLLO DI PREVENZIONE INCENDI

L'impianto fotovoltaico in progetto prevede l'installazione di dieci trasformatori con potenza nominale di 3200 kVA con isolante combustibile. L'isolamento elettrico sarà garantito tramite olio che avrà una densità tipica a 20°C di 0.875 kg/dm<sup>3</sup>.  
La macchina elettrica conterrà 1270 kg di olio con un volume complessivo di 1.45 mc

### b) INDICAZIONI DEL TIPO DI INTERVENTO IN PROGETTO

L'intervento rientra nelle attività N.48.1.B ai sensi del DPR 151/2011 e del DM 07/08/2012  
- Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 mc.

Allega i seguenti documenti tecnici di progetto<sup>2</sup>, debitamente firmati, conformi a quanto previsto dall'Allegato I<sup>3</sup> al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012:

- Relazione tecnica (n. fascicoli: \_\_\_\_\_)

- Elaborati grafici (n. elaborati: \_\_\_\_\_)

<sup>2</sup> In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 9-5-2007, la documentazione tecnica di progetto, a firma di professionista antincendio, deve essere conforme a quanto specificato all'art. 3, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Interno 7-8-2012;

<sup>3</sup> In caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, la documentazione tecnica deve essere conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C del Decreto del Ministero dell'Interno 7-8-2012.

**N.B.: la compilazione della distinta di versamento e' obbligatoria.**

Attestato di versamento n. <sup>4</sup> \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ intestato alla  
 Tesoreria Provinciale dello Stato di \_\_\_\_\_ ai sensi del DLgs 139/2006  
 per un totale di € \_\_\_\_\_ così distinte:

attività n.	_____	Nuova <input type="checkbox"/> Esistente <input type="checkbox"/> D.M. 09-05-2007 <input type="checkbox"/> RTO/RTV <input type="checkbox"/> soluzione alternativa 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 7	€ _____	FV <input type="checkbox"/> <sup>8</sup>
	Sottocl./ categoria <sup>9</sup> _____			
attività n.	_____	Nuova <input type="checkbox"/> Esistente <input type="checkbox"/> D.M. 09-05-2007 <input type="checkbox"/> RTO/RTV <input type="checkbox"/> soluzione alternativa 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 0	€ _____	FV <input type="checkbox"/>
	Sottocl./ categoria _____			
attività n.	_____	Nuova <input type="checkbox"/> Esistente <input type="checkbox"/> D.M. 09-05-2007 <input type="checkbox"/> RTO/RTV <input type="checkbox"/> soluzione alternativa 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 0	€ _____	FV <input type="checkbox"/>
	Sottocl./ categoria _____			
attività n.	_____	Nuova <input type="checkbox"/> Esistente <input type="checkbox"/> D.M. 09-05-2007 <input type="checkbox"/> RTO/RTV <input type="checkbox"/> soluzione alternativa 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 0	€ _____	FV <input type="checkbox"/>
	Sottocl./ categoria _____			
attività n.	_____	Nuova <input type="checkbox"/> Esistente <input type="checkbox"/> D.M. 09-05-2007 <input type="checkbox"/> RTO/RTV <input type="checkbox"/> soluzione alternativa 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 0	€ _____	FV <input type="checkbox"/>
	Sottocl./ categoria _____			

**Eventuale diverso indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:**

\_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_ indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

*N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).*

**Spazio riservato al delegante**

Il sottoscritto, per il ritiro del parere o per i chiarimenti tecnici in ordine alla presente istanza, delega il/la sig.

\_\_\_\_\_

Titolo professionale \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_

domiciliato in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

n. civico \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ via - piazza \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

provincia \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

*N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).*

4 In caso di ricorso alle soluzioni alternative di cui al decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 e s.m.i. o di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 9-5-2007, per la definizione dell'importo, si applica l'art 3, comma 3, dello stesso decreto.

5 Barrare solo nel caso in cui si sia fatto ricorso al Decreto del Ministero dell'Interno 09-05-2007;

6 Barrare il riquadro solo nel caso in cui si sia fatto ricorso alle norme tecniche allegate al decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 e s.m.i. (RTO) e/o alle regole tecniche verticali della sezione V (RTV) dello stesso decreto.

7 Barrare le misure antincendio (S1, S2,..., S10) per cui si è fatto eventuale ricorso alle soluzioni alternative di cui al decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 e s.m.i..

8 Barrare solo nel caso in cui sia prevista l'installazione di un impianto fotovoltaico (FV) presso la specifica attività (Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144);

9 Al fine di definire il relativo importo, riportare il numero e la categoria corrispondente (B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012.

## Spazio riservato al Comando VVF

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, io sottoscritto \_\_\_\_\_  
addetto incaricato con qualifica di \_\_\_\_\_, in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a mezzo documento \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ rilasciato in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
ho proceduto all'accertamento dell'identità personale del sig. \_\_\_\_\_  
che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## Dettaglio Esito Pagamento

### Dati Ordinante:

Ragione sociale: **OPR SERVICES AND MANAGEMENT S.** Codice SIA: **CUWLS**  
 ABI - Banca: **01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - BANCA MONTE** Codice CUC: **1825093J**  
 IBAN: **IT43F0103011701000000960415**

### Dati Debitore Effettivo:

Ragione sociale:

### Dati Beneficiario:

Ragione sociale: **Vigili del fuoco Bologna** Identificativo:  
 IBAN: **IT3310760102400000000502401** BIC:

### Dati Creditore Effettivo:

Ragione sociale:

### Dati disposizione:

Tipo disposizione: **Bonifici SEPA** Modalità pagam.: **Bonifico SEPA con esito all'ordinante**  
 Importo: **100,00 EUR** Causale: **PAGAMENTO**  
 Data invio: **29/08/2023** Data esecuzione: **29/08/2023**  
 Esito ordinante: **Si** Esito beneficiario: **No**  
 Codice univoco: **1825093J0103029/08/2023T055857**  
 Descr. causale: **Pagamento per conto OPR SUN 23 Valutazione progetto fotovoltaico Ozzano della Emilia Prevenzione incendi**

### Dati aggiuntivi:

Nome supp. dist.: **XBN00843384/230829/00149469509** Data accettazione:  
 Data valuta ordin.: **30/08/2023** Data valuta benef.:  
 Causale banca: **PAGAMENTO** Data esec. banca:  
 Importo comm.: Descr. comm.:  
 Importo addebito: Tasso cambio ad.:  
 Stato avanzam.: **Addebitata** Codice CRO/TRN: **A103951293301030481170001600IT**  
 Tipo dato: **Esito incrociato con dispositivo**

### Elenco messaggi di stato di avanzamento:

Creazione	Caricamento	Stato avanzamento	Descrizione stato	Informazioni aggiuntive	Nome tag	Descrizione libera
29/08/2023	29/08/2023	Addebitata	La richiesta di pagamento è stata regolata sul conto corrente di addebito			

## Assistenza Clienti

Numero Verde: **800.607.227**  
 Dall'estero: **+39 02.43371097**

