



*Ministero dell' Ambiente e della
Sicurezza Energetica*

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto/Piano/Programma</i>	Nuovo collegamento in entra-esce alla cabina primaria “Bari San Giorgio” dall’elettrodotto RTN 150 KV “Loseto-Mola” nei comuni di Noicattaro e Triggiano (BA).
<i>Procedimento</i>	Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii.
<i>ID Fascicolo</i>	6236
<i>Proponente</i>	Terna Rete Italia S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS - Sottocommissione VIA n. 1003 del 15 marzo 2024

✓ Resp.Set: Pieri C.
Ufficio: VA_05-Set_05
Data: 09/04/2024

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.
Ufficio: VA_05
Data: 12/04/2024



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all'Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO in particolare l'art. 19, relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 52 del 30 marzo 2015 recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previste dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

VISTO il decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 342, recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 agosto 2019, n. 241, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il progetto *Nuovo collegamento in entra-esce alla cabina primaria "Bari San Giorgio" dall'elettrodotto RTN 150 KV "Loseto-Mola" nei comuni di Noicattaro e Triggiano (BA)*, presentato dalla Società Terna Rete Italia S.p.A. con nota prot. 51387 del 25 giugno 2021, acquisita al prot. 76755/MATTM del 14 luglio 2021;

PRESO ATTO della documentazione trasmessa con l'istanza;

VISTA la nota prot. 79481/MATTM del 20 luglio 2021, con cui la Divisione V della Direzione generale Valutazioni Ambientali ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e ha comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ufficio e il responsabile del procedimento;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., lo studio preliminare ambientale e la documentazione allegata, sono stati pubblicati sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare in data 20 luglio 2021, e che dell'avvenuta pubblicazione della documentazione è stata contestualmente data comunicazione a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti potenzialmente interessati;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono pervenuti pareri e osservazioni, richiamati e considerati nel corpo del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 1003 del 15 marzo 2024 e pubblicati sul portale delle valutazioni ambientali;

PRESO ATTO delle controdeduzioni fornite dal Proponente con nota di riscontro alle osservazioni e delle analisi di intervisibilità, acquisite rispettivamente con prot. MiTE/33972 e prot. MiTE/33888 del 21/03/2023;

PRESO ATTO che il progetto presentato ricade nella tipologia di opere di cui al punto 2, lettera b dell'Allegato II bis alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, *“modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II)”* in quanto modifica di un progetto ricadente nella tipologia di opera di cui al punto 4-bis dell'Allegato II alla parte II *“Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km”*;

PRESO ATTO che il progetto prevede la connessione alla RTN della nuova CP Bari San Giorgio di proprietà della società E-distribuzione S.p.A. alla RTN attraverso la realizzazione di due nuovi raccordi in “entra-esce” dall'elettrodotto 150 kV “CP Loseto – CP Mola”, nei comuni di Triggiano e Noicattaro in provincia di Bari per circa 9 km. Nel comune di Triggiano è prevista la realizzazione della nuova linea, per una lunghezza di 4.352 m, e di n. 15 sostegni; nel Comune di Noicattaro è prevista la demolizione di 188 m di linea esistente e di n. 1 sostegno (S. 24) e, nel contempo, la realizzazione della nuova linea, per una lunghezza di 4.655 m. e di n. 16 sostegni.

PRESO ATTO che, rispetto alle aree naturali protette come definite dalla L. 394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000, la Società ha presentato Valutazione di incidenza a livello di screening per dimostrare che rispetto al *SIC mare IT9120009 Posidonieto San Vito Barletta, che si trova a una distanza di circa 1,2 km dalla cabina primaria Bari San Giorgio e dai tralicci S.28 e S.29. Gli interventi e le opere previste non hanno alcuna interferenza con la salvaguardia e la tutela delle praterie costiere di posidonia oceanica (Posidonia oceanica (L.) Delile), habitat prioritario tutelato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE*;

CONSIDERATO che nel parere allegato, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA, ha valutato che *“gli interventi e le opere previste*

non hanno alcuna interferenza con la salvaguardia e la tutela delle praterie costiere di Posidonia oceanica, habitat prioritario tutelato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”;

ACQUISITO il parere n. 1003 del 15 marzo 2024 della Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, assunto al prot. 54693/MASE del 21 marzo 2024, costituito da n. 23 pagine che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che con detto parere, la Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, sulla base delle valutazioni condotte, ha espresso parere favorevole all’esclusione dalla procedura di VIA del progetto *Nuovo collegamento in entra-esce alla cabina primaria “Bari San Giorgio” dall’elettrodotto RTN 150 KV “Loseto-Mola” nei comuni di Noicattaro e Triggiano (BA)*, subordinato al rispetto di condizioni ambientali nello stesso elencate;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato predisposto dalla Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., sulla base degli atti istruttori;

RITENUTO, per le motivazioni contenute nel parere sopracitato, sulla base di quanto premesso e della proposta della Responsabile del Procedimento e della Dirigente, di dover concludere il procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di VIA, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, relativamente al progetto *Nuovo collegamento in entra-esce alla cabina primaria “Bari San Giorgio” dall’elettrodotto RTN 150 KV “Loseto-Mola” nei comuni di Noicattaro e Triggiano (BA)*, sulla base della documentazione trasmessa dal proponente;

DECRETA

Art. 1

Esito verifica

1. Il progetto *Nuovo collegamento in entra-esce alla cabina primaria “Bari San Giorgio” dall’elettrodotto RTN 150 KV “Loseto-Mola” nei comuni di Noicattaro e Triggiano (BA)*, presentato dalla Società Terna Rete Italia S.p.A., è escluso dal procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui all’ articolo 2.

Art. 2

Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS - Sottocommissione VIA n. 1003 del 15 marzo 2024.
2. Il proponente è tenuto a presentare l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 3

Verifiche di Ottemperanza

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale per le valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, avvalendosi, laddove necessario, dei soggetti individuati dal medesimo comma 2 dell'art. 28.
2. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.
3. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.
4. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, si provvederà con oneri a carico del proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 4

Disposizioni Finali

1. Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Terna Rete Italia S.p.A., al Ministero della cultura, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Bari, al Comune di Bari e alla Regione Puglia, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 11 D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul sito *web* del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito *web* del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il Direttore Generale

Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)