

DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA SUD

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
DG Valutazioni ambientali
va@pec.mite.gov.it

e p.c. Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Regione dell'Umbria
Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed
Autorizzazioni ambientali
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

**Oggetto: ID: 11128] Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo solare della potenza complessiva di picco pari a 43.243,46 kWp e delle relative opere elettriche connesse ed infrastrutture indispensabili, localizzato nei Comuni di Orvieto (TR), Bagnoregio (VT) (impianto e parte delle opere di rete) e Castel Giorgio (TR) (SEU e parte delle opere di rete) denominato "Deimos".
Procedimento di VIA/PNIEC. Proponente: RWE Renewables Italia S.r.l.
Comunicazione procedibilità istanza, Responsabile del procedimento e pubblicazione documentazione.
Trasmissione parere.**

In riscontro alla Vs. nota prot. n. 58720 del 27.03.2024, acquisita dalla scrivente Agenzia con prot. n. 5560 del 27.03.2024,

- esaminata la documentazione relativa al procedimento in oggetto disponibile sul portale delle valutazioni ambientali al link specificato nella sopra menzionata comunicazione,

si esprimono, per gli aspetti di competenza, le valutazioni di seguito riportate.

1. In riferimento alla valutazione degli eventuali effetti cumulativi su area vasta, risultano alla scrivente avviate presso il MITE le seguenti istanze di VIA di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che interessano il territorio della Regione Umbria nei Comuni di Orvieto (TR) e Castel Giorgio (TR) :

DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA SUD

Via Carlo Alberto dalla Chiesa 32 – 05100 – Terni – Tel. 0744 47961

Fax 075 51596 399 / dipartimento-sud@arpa.umbria.it

Sede Legale – Via Carlo Alberto dalla Chiesa 32 – 05100 – Terni – Tel. 0744 47961 / Fax 075 51596 399

pec: protocollo@cert.arpa.umbria.it web: www.arpa.umbria.it C.F. 94086960542 P.IVA 02446620540

- [ID: 8009] Progetto di un impianto fotovoltaico denominato “Acquapendente”
- [ID: 8559] Progetto di impianto eolico denominato “Montarzo”
- [ID: 8865] Progetto di un impianto eolico, soc Torcello Wind
- [ID: 8939] Progetto di un impianto fotovoltaico denominato “Maag Black Sheep”
- [ID 7368] Progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico denominato "Solar Cashmere Goat",
- [ID 7319] Progetto di un impianto eolico denominato "PHOBOS"

Si ritiene pertanto opportuno che il Proponente provveda ad aggiornare le proprie valutazioni in ordine agli eventuali effetti cumulativi che potrebbero determinarsi nel contesto di riferimento.

2. In relazione al Piano di Monitoraggio Ambientale (elaborato RWE-BGR-PMA), per le componenti ambientali di competenza della scrivente Agenzia (atmosfera, ambiente idrico, agenti fisici), si ritiene che tale documento debba essere debitamente aggiornato e riformulato in quanto:
 - a. relativamente alle suddette componenti ambientali non risultano esplicitate e descritte le metodologie di campionamento, analisi, elaborazione e validazione dei dati;
 - b. non sono altresì esposte le specifiche modalità di gestione di eventuali dati anomali che si dovessero riscontrare in esito all’esecuzione dei monitoraggi;
 - c. in relazione alla componente atmosfera, si reputa necessario che venga definito il periodo di mediazione preso a riferimento per i parametri monitorati e i relativi valori limite;
 - d. per quanto concerne la componente ambiente idrico – acque superficiali, è necessario che il Proponente dia evidenza dei corpi idrici che saranno monitorati e, per ciascuno di essi, dell’ubicazione dei punti di campionamento;
 - e. per quanto riguarda la componente rumore, si rileva che non risulta esplicitata la durata dei rilievi previsti in fase CO e AO;
 - f. Si ravvisa la necessità che il Proponente fornisca, per ogni componente ambientale sopra menzionata, delle tabelle di sintesi in cui siano elencati i punti di monitoraggio con la relativa georeferenziazione e una breve descrizione, nonché i relativi parametri monitorati con le soglie di allarme e/o i valori limite e venga esplicitata la frequenza di monitoraggio prevista nelle diverse fasi (AO, CO, PO, FS);
 - g. Si richiama infine la necessità che il Proponente comunichi preventivamente ad ARPA Umbria l’inizio delle attività di monitoraggio e preveda la trasmissione a detta Agenzia delle schede di rilevamento degli esiti dei monitoraggi effettuati.

DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA SUD

Via Carlo Alberto dalla Chiesa 32 – 05100 – Terni – Tel. 0744 47961

Fax 075 51596 399 / dipartimento-sud@arpa.umbria.it

Sede Legale – Via Carlo Alberto dalla Chiesa 32 – 05100 – Terni – Tel. 0744 47961 / Fax 075 51596 399

pec: protocollo@cert.arpa.umbria.it web: www.arpa.umbria.it C.F. 94086960542 P.IVA 02446620540

L' istruttore

F.to Ing. Emanuela Siena

Il Direttore
Dipartimento Territoriale Umbria Sud
Ing. Francesco Longhi

DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA SUD

Via Carlo Alberto dalla Chiesa 32 – 05100 – Terni – Tel. 0744 47961

Fax 075 51596 399 / dipartimento-sud@arpa.umbria.it

Sede Legale – Via Carlo Alberto dalla Chiesa 32 – 05100 – Terni – Tel. 0744 47961 / Fax 075 51596 399

pec: protocollo@cert.arpa.umbria.it web: www.arpa.umbria.it C.F. 94086960542 P.IVA 02446620540