

sezione S1 L=4799m

LEGENDA

- 1 Rinterro con materiali provenienti dagli scavi
- 2 Nastro di segnalazione
- 3 Sabbia vagliata
- 4 singola terna MT
- 5 Tubo segnali

sezione S2 L=363m

LEGENDA

- 1 Rinterro con materiali provenienti dagli scavi
- 2 Nastro di segnalazione
- 3 Sabbia vagliata
- 4 singole terne MT
- 5 Tubo segnali

sezione S3 L=2002m

LEGENDA

- 1 Rinterro con materiali provenienti dagli scavi
- 2 Nastro di segnalazione
- 3 Sabbia vagliata
- 4 N. 3 singole terne MT
- 5 Tubo segnali

sezione S4 L=578m

LEGENDA

- 1 Rinterro con materiali provenienti dagli scavi
- 2 Nastro di segnalazione
- 3 Sabbia vagliata
- 4 N. 4 singole terne MT
- 5 Tubo segnali

LEGENDA

- CONTROL ROOM
- CABINA DI CONSEGNA STRADA
- CABINA DI SMISTAMENTO
- CABINE DI CAMPO
- S1
- S2
- S3
- S4

CANALOTTO DI CONNESSIONE TRATTA AT a 36 kV DALLA SSEE UTENTE 30 / 36 kV ALLA SE TRATTA 36/150/380 kV - 110 m

LEGENDA

- 1 Rinterro con materiali provenienti dagli scavi
- 2 Nastro di segnalazione
- 3 Sabbia vagliata
- 4 ARE4HSE doppia terna 2x(1x3x630 mmq) impianto FV
- 5 Tubo segnali

CANALOTTO DI CONNESSIONE TRATTA MT a 30 kV DALLA CABINA DI CONSEGNA ALLA SSEE UTENTE 30 / 36 kV - 1.780 m

LEGENDA

- 1 Rinterro con materiali provenienti dagli scavi
- 2 Nastro di segnalazione
- 3 Sabbia vagliata
- 4 ARE4HSE doppia terna 2x(1x3x630 mmq) impianto FV
- 5 Tubo segnali

TABELLA TRATTI MT/AT			
TRATTO	DA- A	LUNGHEZZA (m)	SEZIONE
1	T2-T1	614	1x3x185mmq
2	T1-T3	570	1x3x185mmq
3	T3-T4	565	1x3x300mmq
4	T4-D1	3	1x3x630mmq
5	D1-CC	1187	1x3x630mmq
6	T5-T6	451	1x3x185mmq
7	T8-T7	1143	1x3x185mmq
8	T6-D2	358	1x3x185mmq
9	T7-D2	2	1x3x185mmq
10	D2-CC	972	1x3x630mmq
11	T9-T10	451	1x3x185mmq
12	T10-T11	498	1x3x185mmq
13	T12-D3	699	1x3x185mmq
14	T11-D3	2	1x3x300mmq
15	D3-CC	2	1x3x630mmq
16	CC-SSEE	1778	2(1x3x630mmq)
17	SSEEU-SE	110	2(1x3x630mmq)
18	BESS-CC	494	1x3x300mmq

SCAVI MT				
TIPO SCAVO	LUNGHEZZA	PROFONDITA'	LARGHEZZA	VOLUME DI SCAVO(mc)
S1	4799	1,5	0,8	5758,8
S2	363	1,5	0,9	490,05
S3	2002	1,5	1,2	3603,6
S4	578	1,5	1,6	1387,2
TOTALE				11239,65

SCAVI AT				
TIPO SCAVO	LUNGHEZZA	PROFONDITA'	LARGHEZZA	VOLUME DI SCAVO (mq)
S16	110	1,5	0,9	148,5

Comune di : SANT'AGATA di PUGLIA
Provincia di : FOGGIA
Regione : PUGLIA



S2SE TRE srl
Via di Selva Candida, 452 - 00166 ROMA (RM)

PROGETTO DEFINITIVO

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE AGRIVOLTAICA DI POTENZA NOMINALE PARI A 59.347,44 kWp CON SISTEMA DI ACCUMULO INTEGRATO E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE RTN

"SOLARE SANT'AGATA DI PUGLIA - S2S"

TITOLO ELABORATO :		Planimetria Generale di Campo FV - Sezione in MT - Sezione tipo cavidotti MT	
DATA :	28 novembre 2023	N°/CODICE ELABORATO :	EL033
SCALA :	1:2000	Tipologia : EL (ELABORATI)	
PROGETTISTI :	TIMBRI E FIRME:		
I TECNICI			
S2S ENERGY			
S2S ENERGY s.r.l. Via di Selva Candida, 452 00166 ROMA Ing. Fernando Soriano Project Manager			
SE	20230508	Emissione per Progetto Definitivo - Release di V.A. e A.U.	S2SE TRE srl
IN PREVISIONE	Cus. STAG	ELABORAZIONE	VERIFICA
Proprietà e diritti del presente documento sono riservati - la riproduzione è vietata		APPROVAZIONE	