VIADOTTO LA PINETA: Vasca di Prima Pioggia - VP3

Sezione trasversale 1:200 / 1:200



Profilo longitudinale Asse Nord - 1:200



Pianta - Sezione - Prospetto 1:100



Impianto di trattamento acque di prima pioggia in continuo realizzato con manufatti circolari in HDPE con profilo di parete strutturato, diametro interno utile 2000 mm, rigidità anulare SN2, composti da elementi assemblati con giunzioni elettrosaldate, soluzione lineare lunghezza 12,2 m.
Volume complessivo utile 30 mc.



Impianto di trattamento acque di prima pioggia in continuo realizzato con manufatti circolari in HDPE con profilo di parete strutturato, diametro interno utile 2000 mm, rigidità anulare SN2, composti da elementi assemblati con giunzioni elettrosaldate, soluzione lineare lunghezza 12,2 m.
Volume complessivo utile 30 mc.

Planimetria generale viadotto La Pineta -Scala 1:500



Planimetria scavi viadotto La pineta -Scala 1:200



LEGENDA

- impronta scavo al livello del piano di campagna
- impronta scavo al livello del piano di appoggio della vasca
- quota scavo al livello del piano di appoggio della vasca

Anas SpA

Direzione Centrale Progettazione

ASR 18/07
AUTOSTRADA A3 SALERNO – REGGIO CALABRIA

LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO AL TIPO 1a DELLE NORME CNR/80
Dal km 153+400 al km 173+900
MACROLOTTO 3 – PARTE 2ª

PROGETTO ESECUTIVO

CONTRAENTE GENERALE: italSARC

IL RESPONSABILE DEL CONTRAENTE GENERALE

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
RTP: TECHNITAL S.p.A. (mandataria)
3D PROGETTI ITALIA S.p.A.
PROMETEOENGINEERING.IT S.r.l.
STUDIO MELE ASSOCIATI S.r.l.
SOIL S.r.l.
SITECO S.r.l.

INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Dott. Ing. M. Raccosta

I RESPONSABILI DI PROGETTO
Dott. Ing. M. Raccosta — Ordine Ing. Verona n° A1565
Dott. Ing. S. Possati — Ordine Ing. Roma n° 20809
Dott. Ing. A. Facciocci — Ordine Ing. Roma n° 28894
Prof. Ing. M. Mele — Ordine Ing. Roma n° 410145
Dott. Ing. L. Albert — Ordine Ing. Milano n° 14725
Dott. Ing. A. Frascari — Ordine Ing. Bologna n° 7115/A

IL GEOLOGO: Dott. Geol. Vittorio Federici — Ordine dei Geologi del Lazio n. 794

IL RESPONSABILE AMBIENTALE: Dott. Massimiliano Bechini

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Giovanni Maria Carpaneto — Ordine Ing. Chieti n. 499

VISTO: ANAS S.p.A. – IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Maurizio Arcamoni

STUDI ED INDAGINI
IDRAULICA
VASCHE DI PRIMA PIOGGIA E DI RACCOLTA LIQUIDI DA SVERSAMENTO ACCIDENTALE
Tav. 4/8

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO L041 1B — LIV. PROG. E — N. PROG. 1301	T00-IDO0-IDR-DC04_11_A.dwg CODICE ELAB. T00IDO0IDRDC07	A	VARIE

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
D					
C					
B					
A	EMISSIONE	31/01/2014	Cacciatori	Redie	Versace

WBS DI RIFERIMENTO :