




DIAMETRO MASSIMO INERTI: 25 mm

CALCESTRUZZO FLESSIONE COMPRESO (COMPRESO PULVINI E BACCOLLI)

SPALLE E STRUTTURE SCALARI

- CLASSE DI RESISTENZA MINIMA C32/40
- TIPO CEMENTO CM III/V
- RAPPORTO A/C $\leq 0,50$
- CLASSE MINIMA DI CONSISTENZA: S4-S5
- CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE: XC4+XF1
- CORRIPIREFFO = 45 mm
- DIAMETRO MASSIMO INERTI: 25 mm

CALCESTRUZZO PALI

- CLASSE DI RESISTENZA MINIMA C25/30
- TIPO CEMENTO CM III/V
- RAPPORTO A/C $\leq 0,60$
- CLASSE MINIMA DI CONSISTENZA: S4
- CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE: XC2
- CORRIPIREFFO PALI = 60 mm
- DIAMETRO MASSIMO INERTI: 32 mm

CALCESTRUZZO MURI SPALLE

- CLASSE DI RESISTENZA MINIMA C32/40
- TIPO CEMENTO CM III/V
- RAPPORTO A/C $\leq 0,50$
- CLASSE MINIMA DI CONSISTENZA: S4
- CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE: XC4 (FONDAZIONE) - XC4 (ELEVAZIONE)
- CORRIPIREFFO = 50 mm
- DIAMETRO MASSIMO INERTI: 30 mm (FONDAZIONE) - 25mm (ELEVAZIONE)

ACCIAIO ORDINARIO PER CALCESTRUZZO ARMATO

IN BARRE E RETI ELETTRODAZZATE

B60C stabilisce che presentino le seguenti caratteristiche:

- Tensione di snervamento caratteristica
- Tensione caratteristica a rottura

$f_{yk} \geq 450 \text{ N/mm}^2$
$f_{tk} \geq 540 \text{ N/mm}^2$
$1,15 f_{tk}/f_{yk} \leq 1,35$

