Via Luigi Boccherini n. 15- 00198 Roma - Italia T +39 06 83051



VA pec mite gov it va@pec.mite.gov.it

Silvia Terzoli va-5@mite.gov.it

Regione Siciliana
Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento Regionale Ambiente
Servizio 1 – VIA/VAS – U.O. Attività Produttive
Via Ugo la Malfa, 169
90146 Palermo

PEC: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

parcoeolicomontisicani@pec.enel.it

PEM/DIR

### Oggetto:

Osservazioni al progetto cod. procedura 10807, relativo alla realizzazione costituito da 7 aerogeneratori di potenza unitaria di 6.00 MW, per una potenza complessiva di 42,00 MW, da realizzarsi nelle contrade di Stripparia nel Comune di Caltavuturo (PA) e di Pizzo Campanella nel Comune di Polizzi Generosa (PA) e delle opere di connessione alla RTN nei Comuni di Castellana Sicula (PA), Villalba (CL) e Mussomeli (CL).

#### Spett.li Enti,

con riferimento alla procedura autorizzativa in oggetto, Parco Eolico Monte Sicani srl, non coinvolta nell'iter autorizzativo ancora pendente, rimette le proprie osservazioni di competenza nella nota allegata, predisposta secondo l'apposita modulistica, in qualità di titolare del parco eolico Campanella in corso di realizzazione e localizzato in prossimità del sito dove si dovrebbero realizzare le opere dell'impianto in oggetto.

In particolare, si evidenzia che l'eventuale sviluppo del progetto eolico, così come definito nella richiesta di autorizzazione, determinerebbe impatti di varia natura (di seguito meglio dettagliati), con conseguenti danni, anche da mancata produzione, per l'impianto nella titolarità della Scrivente.

In ragione di quanto sopra rappresentato, le Società si oppone al rilascio del titolo autorizzativo ovvero, in subordine, chiede una modifica del progetto di cui all'oggetto e la gestione delle eventuali future interferenze.

Restiamo in attesa di cortese riscontro e porgiamo, Distinti Saluti

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

# PARCO EOLICO MONTI SICANI S.R.L.

Parco Eolico Monti Sicani S.r.I. Direzione

Via Luigi Boccherini n. 15- 00198 -Roma - Italia T +39 06 83051

Parco Eolico Monte Sicani S.r.I., società interamente controllata da Enel Green Power Italia S.r.I.., con sede legale in Roma, Via Luigi Boccherini n. 15, capitale sociale Euro 10.000,00 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 09576091004, Numero REA RM 1173069, rappresentata nella carica di Amministratore Unico e di Legale Rappresentante da Roberto Refrigeri, visura ordinaria società di capitale n. A C2Z6B159CD4D570489BE (di seguito anche "PEMS")

#### **PRESENTA**

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al Progetto cod. procedura 10807, relativo alla realizzazione costituito da 7 aerogeneratori di potenza unitaria di 6.00 MW, per una potenza complessiva di 42,00 MW, da realizzarsi nelle contrade di Stripparia nel Comune di Caltavuturo (PA) e di Pizzo Campanella nel Comune di Polizzi Generosa (PA) e delle opere di connessione alla RTN nei Comuni di Castellana Sicula (PA), Villalba (CL) e Mussomeli (CL).

Procedura	Codice procedura	Data avvio	Stato procedura
Valutazione Impatto Ambientale	10807	28/11/2023	Istruttoria tecnica CTPNRR-
(PNIEC-PNRR)			PNIEC
Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM)	10807		
Oggetto:	Progetto di un impianto eolico, costituito da 7 aerogeneratori di potenza unitaria di 6.00 MW, per una potenza complessiva di 42,00 MW, da realizzarsi nelle contrade di Stripparia nel Comune di Caltavuturo (PA) e di Pizzo Campanella nel Comune di Polizzi Generosa (PA) e delle opere di connessione alla RTN nei Comuni di Castellana Sicula (PA), Villalba (CL) e Mussomeli (CL).		
Data presentazione istanza:	22/12/2023		
Data avvio consultazione pubblica:	25/03/2024		
Termine presentazione Osservazioni del	24/04/2024		
Pubblico:			
Responsabile del procedimento:	Silvia Terzoli - tel. 0657225074 - va-5@mite.gov.it		
Stato procedura:	Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC		

### **TESTO DELL'OSSERVAZIONE**

## Analisi sulle interferenze relative al Parco eolico Campanella di PEMS

L'impianto in oggetto di sviluppo (cod. procedura 10807) prevede l'installazione di aerogeneratori in prossimità dell'impianto eolico di cui è titolare Parco Eolico Monti Sicani srl (Parco Eolico Campanella con VIA emessa con D.R.S. n.54397 del 24/11/2014 e AU emessa con D.R.S. n.1059 del 24/12/2014), ed essendo le turbine proposte di potenza e dimensioni molto elevate, emerge da una prima analisi che la futura installazione delle stesse aumenterebbe l'intensità di turbolenza, con conseguente diminuzione della producibilità dell'impianto di Parco Eolico Monti Sicani srl, aumento di costi di esercizio e riduzione della vita utile delle macchine.

Emerge inoltre che l'impianto in oggetto di sviluppo non rispetta i criteri di sicurezza dal ribaltamento avendo utilizzato come modello di aerogeneratore in iter un'altezza complessiva di 200 m (H-HUB: 115 m + Pala:

# PARCO EOLICO MONTI SICANI S.R.L.

Parco Eolico Monti Sicani S.r.I. Direzione

Via Luigi Boccherini n. 15- 00198 -Roma - Italia T +39 06 83051

## 85m):

- la P07 è situata all'interno di un buffer di circa 50 m rispetto alla WTG06 del Parco Eolico Campanella
- La P06 è situata all'interno di un buffer di circa 210 m rispetto alla WTG02 del Parco Eolico Campanella e andrebbe verificata rispetto alla gittata
- La P05 è situata all'interno di un buffer di circa 150m rispetto alla WTG10 del Parco Eolico Campanella
- La P04 è situata all'interno di un buffer di circa 200m rispetto alla WTG 12 del Parco Eolico Campanella

In aggiunta l'impianto proposto dal proponente non tiene in considerazione per le turbine denominate P04,P05,P06,P07 i principi delle linee guida DM-2010 che prevedono che una mitigazione dell'impatto sul paesaggio può essere ottenuta con il criterio di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento e nel caso specifico non è rispettata neanche la distanza minima dei 3 diametri rispetto alle WTG autorizzate del Parco Eolico Campanella



Sovrapposizione del progetto in Iter 10807 e Parco Eolico Campanella (PEMS)

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art. 19 comma 12, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

# **ELENCO ALLEGATI**

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso