



San Donato Milanese, 08/03/2023

Oggetto: Valori medi delle emissioni rilevati in campo

Impianto di Tarsia - Media dei valori di emissione per i rapporti di prova riguardanti l'unità TC 2.

RAPPORTO DI PROVA	CO 15% O2 (mg/Nm³)	NOx 15% O2 (mg/Nm³)	O2 (%)
Rapporto di prova 39-2023 del 24/02/2023 Misure effettuate il 21/02/2023 dalle 14:33 alle 15:03	5.0	29.6	14.94
Rapporto di prova 40-2023 del 24/02/2023 Misure effettuate il 21/02/2023 dalle 15:03 alle 15:33	3.9	27.9	14.96
Rapporto di prova 41-2023 del 24/02/2023 Misure effettuate il 21/02/2023 dalle 15:33 alle 16:03	3.7	28.1	14.95
Media aritmetica	4.2	28.5	14.95

Impianto di Tarsia - Media dei valori di emissione per i rapporti di prova riguardanti l'unità TC 3.

RAPPORTO DI PROVA	CO 15% O2 (mg/Nm³)	NOx 15% O2 (mg/Nm³)	O2 (%)
Rapporto di prova 30-2023 del 24/02/2023 Misure effettuate il 21/02/2023 dalle 10:37 alle 11:07	3.8	42.8	14.67
Rapporto di prova 31-2023 del 24/02/2023 Misure effettuate il 21/02/2023 dalle 11:07 alle 11:37	3.4	46.9	14.66
Rapporto di prova 32-2023 del 24/02/2023 Misure effettuate il 21/02/2023 dalle 11:37 alle 12:07	2.9	47.2	14.68
Media aritmetica	3.4	45.6	14.67



Impianto di Tarsia - Media dei valori di emissione per i rapporti di prova riguardanti l'unità TC 4.

RAPPORTO DI PROVA	CO 15% O2 (mg/Nm³)	NOx 15% O2 (mg/Nm³)	O2 (%)
Rapporto di prova 68-2023 del 07/03/2023 Misure effettuate il 22/02/2023 dalle 09:32 alle 10:02	2.6	45.3	14.90
Rapporto di prova 69-2023 del 07/03/2023 Misure effettuate il 22/02/2023 dalle 10:02 alle 10:32	2.5	45.1	14.90
Rapporto di prova 70-2023 del 07/03/2023 Misure effettuate il 22/02/2023 dalle 10:32 alle 11:02	2.4	44.2	15.00
Media aritmetica	2.5	44.9	14.93

DISPMI
Laboratori e Sviluppo
Dott.ssa Alejandra Casola

DISPMI
Laboratori e Sviluppo
Il Responsabile
(Ing. A. Alagna)