

Per tutte le altre emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico il Gestore dovrà fornire nel rapporto annuale, le stime dei valori di concentrazione medi orari degli inquinanti, i volumi dei fumi calcolati (stechiometricamente nel caso di emissioni derivanti da combustione) allegando il relativo algoritmo e le rispettive emissioni massiche.

Motore	Funzionamento 2023 (h)	Portata fumi (Nmc/h)	NOx (mg/Nmc)	CO (mg/Nmc)	SO ₂ (mg/Nmc)	PTS (mg/Nmc)	NOx (Kg)	CO (Kg)	SO ₂ (Kg)	PTS (Kg)
MPA - 4	13,7	1482	1015	133	7,2	101	20,607951	2,7003522	0,14618448	2,0506434
DG1	24,07	3309	1620	190	1,7	8	129,0291606	15,1330497	0,135400971	0,63718104
DG2	25,95	3309	1620	190	1,7	8	139,107051	16,3150245	0,145976535	0,6869484
DG3	40,27	3309	1620	190	1,7	8	215,8705566	25,3181517	0,226530831	1,06602744