



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

A: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali
segreteria.dica@mailbox.governo.it
segreteria.ruas@governo.it
c.notarmuzi@governo.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Divisione II - Rischio rilevante e autorizzazione integrata
VA@PEC.mite.gov.it
VA-2@mase.gov.it

e.p.c.a: Direzione Centrale per la Prevenzione Incendi
Ufficio per la prevenzione incendi e rischio industriale
prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it

Comando VVF di Ancona
com.ancona@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Riesame per Modifica della prescrizione n. (18), di cui al Parere Istruttorio Conclusivo allegato al Decreto autorizzativo n. 171 del 11/05/2018 per l'esercizio della API Raffineria di Ancona S.p.A. - Procedimento ID 16/15620.

Convocazione riunione istruttoria: 16 aprile 2024 alle ore 11:00

Convocazione della conferenza dei servizi sincrona 23 aprile 2024 ore 11:00

In riferimento a:

- nota prot. MASE n. 53283 del 20/03/2024
- nota prot. DICA 10201 P-4.8.2.8 del 02/04/2024

di cui all'oggetto, in accordo a quanto deliberato dal CTR Marche nella riunione del 11/04/2024 (verbale n. 5/2024), premesso che, in merito al procedimento in oggetto:

- Il Gestore ha dichiarato che la modifica *"non comporterà aggravio del preesistente livello di rischio così come definito nell'Allegato D del D.Lgs. 105/2015"*
- Ai sensi del punto 4 *"Adempimenti dei gestori per ogni tipologia di modifica"* dell'allegato D del D.Lgs. 105/2015 il Gestore deve *"tenere conto delle modifiche in occasione dell'aggiornamento quinquennale del rapporto di sicurezza ..."*
- Ai sensi del punto 5.1 dell'allegato L al D.Lgs. 105/2015, il Gestore ha presentato, al Comando VVF di Ancona, istanza di valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011;

comunica che:

- a. Il CTR tratterà le modifiche in esame, ai sensi dell'Allegato D al D.Lgs. 105/2015, solamente nell'ambito della prossima istruttoria di riesame del Rapporto di Sicurezza;
- b. Gli atti adottati dal CTR in occasione dell'istruttoria di riesame del Rapporto di Sicurezza saranno trasmessi al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in accordo al comma 4 dell'art. 17 del D.Lgs. 105/2015;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

- c. Per le modifiche in esame, ai sensi degli Allegati D ed L al D.Lgs. 105/2015, il Gestore ha presentato, al Comando VVF di Ancona, istanza di valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011;
- d. Il Comando VVF di Ancona ha già espresso parere favorevole alla suddetta istanza di valutazione progetto, prot. COM-AN n. 5905 del 27/03/2024, che si allega alla presente;
- e. Preme sottolineare che, come chiarito nel punto 5.1.1 della circolare DCPREV n. 15438 del 15/10/2019, il suddetto "procedimento di valutazione del progetto è limitato alla verifica della conformità antincendio". Pertanto, questo procedimento di valutazione progetto non tratta l'analisi del rischio di incidente rilevante, di cui al Rapporto di Sicurezza. Tale analisi verrà trattata nell'ambito dell'istruttoria di riesame del rapporto di sicurezza, dal momento che il Gestore deve *"tenere conto delle modifiche in occasione dell'aggiornamento quinquennale del rapporto di sicurezza ..."*, in accordo al punto 4 *"Adempimenti dei gestori per ogni tipologia di modifica"* dell'allegato D del D.Lgs. 105/2015.

Si chiede di mettere la presente agli atti delle conferenze/riunioni in oggetto.

Si riporta, nella pagina seguente, uno stralcio del verbale n. 5/2024.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

Determinazioni argomento OdG n. 1

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Riesame per Modifica della prescrizione n. 18, di cui al Parere Istruttorio Conclusivo al legato al Decreto autorizzativo n. 171 del 11/05/2018 per l'esercizio della API Raffineria di Ancona S.p.A. – Procedimento ID 16/15620. Convocazione della conferenza dei servizi sincrona 23 aprile 2024 ore 11.00

Il CTR, preso atto della documentazione relativa a questo ordine del giorno, sopra elencata, premesso che:

- Il Gestore ha dichiarato che la modifica *"non comporterà aggravio del preesistente livello di rischio così come definito nell'Allegato D del D.Lgs. 105/2015"*
- Ai sensi del punto 4 *"Adempimenti dei gestori per ogni tipologia di modifica"* dell'allegato D del D.Lgs. 105/2015 il Gestore deve *"tenere conto delle modifiche in occasione dell'aggiornamento quinquennale del rapporto di sicurezza ..."*
- Ai sensi del punto 5.1 dell'allegato L al D.Lgs. 105/2015, il Gestore ha presentato, al Comando VVF di Ancona, istanza di valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011;

dopo ampia discussione, determina:

- Di inoltrare, in riscontro alla nota prot. DICA n. 10201 P-4.8.2.8 del 02/04/2024, che convocava una riunione istruttoria/coordinamento ai fini della formazione del parere del Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali e alla nota MASE prot. n. 53283 del 20/03/2024, una nota con le seguenti indicazioni:
 - a. Il CTR tratterà le modifiche in esame, ai sensi dell'Allegato D al D.Lgs. 105/2015, solamente nell'ambito della prossima istruttoria di riesame del Rapporto di Sicurezza;
 - b. Gli atti adottati dal CTR in occasione dell'istruttoria di riesame del Rapporto di Sicurezza saranno trasmessi al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in accordo al comma 4 dell'art. 17 del D.Lgs. 105/2015;
 - c. Per le modifiche in esame, ai sensi degli Allegati D ed L al D.Lgs. 105/2015, il Gestore ha presentato, al Comando VVF di Ancona, istanza di valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011;
 - d. Il Comando VVF di Ancona ha già espresso parere favorevole alla suddetta istanza di valutazione progetto, prot. COM-AN n. 5905 del 27/03/2024;
 - e. Preme sottolineare che, come chiarito nel punto 5.1.1 della nota DCPREV n. 15438 del 15/10/2019, il suddetto "procedimento di valutazione del progetto è limitato alla verifica della conformità antincendio". Pertanto, questo procedimento di valutazione progetto non tratta l'analisi del rischio di incidente rilevante, di cui al Rapporto di Sicurezza. Tale analisi verrà trattata nell'ambito dell'istruttoria di riesame del rapporto di sicurezza, dal momento che il Gestore deve *"tenere conto delle modifiche in occasione dell'aggiornamento quinquennale del rapporto di sicurezza ..."*, in accordo al punto 4 *"Adempimenti dei gestori per ogni tipologia di modifica"* dell'allegato D del D.Lgs. 105/2015.

SEB/vm

IL DIRETTORE REGIONALE

Presidente del CTR Marche

Dott. Ing. Cristina D'ANGELO

(docur

italiano e ai sensi di legge)

MINISTERO
DELL'INTERNO/80219290584
12.04.2024 10:21:30 GMT+01:00

Pagina 3 di 3