



DATI TECNICI
Modulo FV
 ASTRONERGY - ASTRO 6
 CHSM66MHC - 655W

Tip: Monocrystalino P-type bifacciale
 Pnp: 655W
 Vmp: 37.65V
 Imp: 17.41A
 Voc: 45.48V
 Isc: 18.48A
 Peso: 34.8 Kg

STRINGA composta da 28 moduli CHSM66MHC collegati in serie

REGIONE SARDEGNA

COMUNE DI SASSARI

PROVINCIA DI SASSARI

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE SOLARE DENOMINATO "TRUNCU REALE" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI SASSARI (SS)

OPERA DI PUBBLICA UTILITA'
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 ALL. II

CUSTOMER
 Committente

FIMENERGIA

ADDRESS
indirizzo:
VIA L.BUZZI, 6, 15033 CASALE MONFERRATO (AL)
T. +390292875126 (ufficio operativo)

DESIGNERS TEAM
 Gruppo di progettazione

FAVERO
ENGINEERING

CONSULTANTS
Consulenti
AMBIENTALE: Dott.ssa MARZIA FIORONI
 Via C. Battisti, 44 23100 Sondrio (SO) - +39 0342 050347 - m.fioroni@alp-en.it
GEOLOGIA, GEOTECNICA E IDRAULICA: Dott. Geol. FAUSTO PANI
 Via Castelli, 2 09122 Cagliari (CA) - +39 070 272011 - fausto.pani@gmail.com
AGRONOMIA: Dott. Agr. GIUSEPPE PUGGIONI
 Via Don Minzoni, 3 07047 Thiesi (SS) - +39 348 6621842 - puggioni@gmail.com
ARCHEOLOGIA: Dott. Arch. FABRIZIO DELUSSU
 Via Depressis, 7 08022 Dorgali (NU) - +39 3476012131 - archeologofabriziodelussu@gmail.com
AUSTACIA: Ing. CARLO FODDIS, Ing. IVANO DISTINTO
 Viale Europa, 54 09045 Quartu San'Elena (CA) - +39 070 2348760 - cf@fadsystem.net
FALUNA: Dott. Nat. MAURIZIO MEDDA
 Via Luigiiana, 17 09122 Cagliari (CA) - +39 393 8236806 - meddamaurizio@libero.it
FLORA: Dott. Nat. FABIO SCHIRRU
 +39 347 4998552 - fabio.schirru@pecagrotecnici.it

PROGETTO ELETTRICO
SCHEMATICO SOTTOCAMPI IMPIANTO TRUNCU REALE 2