



*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

EX DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Alla Microsoft 4825 Italy S.R.L.  
[microsoft4825@pec.microsoftpec.it](mailto:microsoft4825@pec.microsoftpec.it)

e, p.c.

All'Arpa Lombardia  
[arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:arpa@pec.regione.lombardia.it)

Alla Commissione Tecnica di Verifica  
dell'Impatto Ambientale VIA e VAS  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

Oggetto: [ID\_VIP: 11115] Procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 contenute nel provvedimento DM\_335 del 13/07/2023, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006, relativa al progetto per la realizzazione di un Datacenter in Comune di Bornasco - installazione di gruppi elettrogeni di emergenza di potenza complessiva superiore a 50 mwt.  
Proponente: MICROSOFT 4825 ITALY S.R.L.  
Comunicazione esito istruttoria.

Con provvedimento DM\_335 del 13/07/2023 è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo per il progetto richiamato in oggetto. Tale pronuncia è stata subordinata al rispetto di specifiche condizioni ambientali ovvero le nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Con riguardo agli adempimenti previsti nella condizione ambientale n. 7 la MICROSOFT 4825 ITALY S.R.L., con nota acquisita al prot. MASE/4696 del 14/12/2023, ha trasmesso la documentazione atta alla verifica di ottemperanza della condizione ambientale n. 7.

Con nota acquisita al prot. MASE/207838 del 19/12/2023, la società proponente ha trasmesso la documentazione atta alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Con nota prot. MASE/46240 dell'11/03/2024, la scrivente Direzione ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica presso la CTVIA, chiedendo il parere ai fini dell'ottemperanza delle condizioni ambientali nn.4, 5, 6, 7.

Relativamente alle condizioni ambientali nn. 1, 2, 3, con nota acquisita al prot. MASE/183746 del 14/11/2023, è pervenuto direttamente il parere definitivo dall'Arpa Lombardia, in qualità di ente coinvolto nella verifica, prima di dare avvio alla procedibilità dell'istanza e alla contestuale richiesta di parere.

ID Utente: 16166

ID Documento: VA\_05-Set\_03-16166\_2024-0049

Data stesura: 22/04/2024

✓ Resp.Set: Ciuffreda M.  
Ufficio: VA\_05-Set\_03  
Data: 02/05/2024

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.  
Ufficio: VA\_05  
Data: 02/05/2024

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

Successivamente, con parere n.1039 del 09/04/24, acquisito con nota prot. MASE/73686 del 19/04/2024, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ha fornito gli esiti delle proprie valutazioni inerenti le condizioni ambientali nn.4, 5, 6, 7.

Ciò premesso, nel prendere atto di quanto espresso nei suddetti pareri, allegati alla presente nota, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

#### SI DETERMINA

relativamente al progetto per la realizzazione di un Datacenter in Comune di Bornasco - installazione di gruppi elettrogeni di emergenza di potenza complessiva superiore a 50 mwt., di cui al provvedimento DM\_335 del 13/07/2023, che le condizioni ambientali:

- nn.1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono ottemperate;
- la n.7 è parzialmente ottemperata, ma ottemperabile.

Ai fini dell'ottemperanza alla parte di condizione ambientale non ottemperata il proponente dovrà presentare una nuova istanza per l'avvio della verifica entro i termini stabiliti dal provvedimento di compatibilità ambientale.

Il presente provvedimento è comunicato alla società ed alle amministrazioni in indirizzo per i seguiti di competenza.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero alla pagina <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8791>.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web del Ministero della transizione ecologica.

Il Direttore Generale

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

*Allegati:*

*Nota prot. MASE/183746 del 14/11/2023*

*Parere CTVIA n.1039 del 09/04/24*