

CONSORZIO DI BONIFICA BASSO MOLISE

Iscrizione registro Imprese di Campobasso n. 01899350704
Numero REA: CB-214924

Sede Via Giulio Cesare n. 62 - 86035 LARINO (CB)
Cod. fisc. e Partita Iva: 01899350704
Tel. 0874822128 E-mail: consorzio@bonificabm.it
PEC: bonificabm@pec.it web: www.bonificabm.it

Larino, data del protocollo a margine

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS

va@pec.mite.gov.it
terzoli.silvia@mite.gov.it
va-5@mite.gov.it

COMMISSIONE TECNICA PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

e p.c.

ARSARP
Agenzia Regionale per lo Sviluppo
Agricolo, Rurale e della Pesca
arsarp@legalmail.it

Oggetto: [ID: 10473] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico, denominato "Colle Suzzi", costituito da n.7 aerogeneratori della potenza nominale di 4,5 MW, per una potenza complessiva pari a 31,5 MW, e delle relative opere di connessione RTN, da realizzarsi nei comuni di Guglionesi (CB), Montecilfone (CB) e Montenero di Bisaccia (CB).

Proponente: LE.RO.DA. WIND S.r.l.

OSSERVAZIONI

Con riferimento all'intervento in oggetto, del quale lo scrivente è venuto a conoscenza solo a seguito della nota ARSAP n.2471 del 07.05.2024, si comunica che l'impianto eolico proposto, unitamente ai relativi cavidotti, ricadono all'interno del territorio di competenza di questo Consorzio. Nello specifico si segnalano molteplici interferenze tra i cavidotti di progetto e una estesa rete irrigua realizzata e gestita da questo Consorzio a servizio di un comprensorio con destinazione agricola; tali interferenze, anche e soprattutto con riguardo alle possibili correnti vaganti generate dalle linee elettriche di progetto (dello sviluppo di oltre 20 km), dovranno essere, necessariamente, oggetto di analisi e di soluzioni tecniche adeguate e tali da garantire l'assenza di disturbi elettromagnetici non tollerabili (EMC). Ulteriori e alquanto critiche interferenze si rilevano tra i cavidotti di progetto e le strade di bonifica "Valle San Giovanni dei Palatesi" e "Guardiola" che risultano individuate dalla Società Proponente l'intervento quale tracciato per lo sviluppo dei cavidotti MT di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione RTN.

Nel merito delle osservazioni inerenti la presente Procedura, nel condividere quanto espresso nella richiamata nota dell'ARSARP, con espresso riferimento all'impatto paesaggistico

e ambientale dell'impianto proposto, tenuto conto che tra gli scopi istituzionali dei consorzi di bonifica vi sono quelli del miglioramento delle attitudini alla produzione agricola dei suoli, lo sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio, è parere dello scrivente che l'intervento, valutato anche in rapporto al totale, e quindi al cumulo, degli interventi di eolico/fotovoltaico realizzati e di futura realizzazione nella zona d'interesse, è da considerarsi incompatibile con la destinazione, le potenzialità e la vocazione agricola produttiva dell'area interessata.

Per ultimo, a termini del c.4, art.23, del Decreto legislativo n.152/2006, si richiede all'autorità competente, relativamente alla presente e alle future istanze di VIA presentate per impianti di eolico/fotovoltaico, una contestuale comunicazione di pubblicazione sul sito web delle istanze e della documentazione inoltrata dai proponenti. Tali comunicazioni potranno essere trasmesse telematicamente a questo Consorzio all'indirizzo pec in epigrafe.

il Direttore dell'Area Tecnica
(ing. Beniamino Di Vito)
documento firmato digitalmente