



DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA NORD
Distretto Perugia - Trasimeno

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica
DG Valutazioni ambientali
va@pec.mite.gov.it

E, p.c. Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Regione dell'Umbria Servizio Sostenibilità
ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

Oggetto: [ID: 10963] Lotto di impianti agro-fotovoltaici denominato "Torre dell'Oliveto" della potenza di picco complessiva di 26.260,08 kWp e potenza in immissione pari a 20.700 kW sito in via Regionale 220 Pieveaiola nel comune di Magione (PG). Procedimento di VIA – PNIEC. Proponente: Greencells Italia S.r.l. Valutazioni di competenza di Arpa Umbria in relazione alle previsioni di cui sensi dell'art.24 del D.P.R. 120/2017.

Con la presente si riscontra la comunicazione acquisita al protocollo ARPA con numero 6300 del 10/04/2024 e si precisa che la scrivente Agenzia ha già formulato proprie valutazioni sugli elaborati progettuali esaminati, i cui esiti sono stati trasferiti alla Regione Umbria per il seguito di competenza.

Tuttavia, rilevato che nella comunicazione citata in oggetto viene richiesto ad ARPA Umbria di esplicitare il proprio parere anche in relazione agli elaborati di cui all'art.24 del D.P.R. 120/2017, si è ritenuto opportuno redigere un ulteriore autonomo documento contenente le valutazioni dell'Agenzia sul piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo.

L'elaborato "REL TRS A19 del 04/2023" tratta in modo esaustivo le voci richiamate dall'art. 24 co. 3 DPR 13/06/2017 nr. 120. Infatti, contiene la descrizione dettagliata delle opere da realizzare e delle modalità di scavo, un adeguato inquadramento ambientale del sito e la descrizione delle volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito (9.964 m³).

La proposta di piano preliminare di utilizzo prevede una condivisibile differenziazione dei campionamenti in relazione alla tipologia di opere, lineare o areali, ed ha una sostanziale coerenza con quanto indicato negli allegati 2 e 4 del DPR 120/2017.

Per quanto riguarda i parametri da ricercare, pur ritenendo idonea la proposta formulata per le condizioni di oggettiva naturalità del suolo escavato, in quanto mutuata dalla tabella 4.1 del DPR 120/2017, si rappresenta la necessità che in fase esecutiva, laddove venga riscontrata la presenza matrici materiali di riporto, ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, venga previsto anche un test di cessione effettuato sui

DISTRETTO PERUGIA - TRASIMENO

Sede Perugia: Via Pieveaiola 207 / B-3 Loc. San Sisto – 06132 – Perugia – Tel. 075 51596 431

Sede Castiglione del Lago: Via Firenze, s.n.c. – 06061 – Castiglione del Lago – Tel. 075 51596 622

Fax 075 51596 399 / perugia-trasimeno@arpa.umbria.it


Sede Legale – Via Carlo Alberto dalla Chiesa 32 – 05100 – Terni – Tel. 0744 47961 / Fax 075 51596 399

pec: protocollo@cert.arpa.umbria.it web: www.arpa.umbria.it C.F. 94086960542 P.IVA 02446620540

materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998. I risultati di tale indagine dovranno essere contenuti nel documento di cui all'art. 24 comma 4 DPR 120/20217, da trasmettere all'Autorità Competente e ad ARPA Umbria ai sensi del successivo comma 5.

Distinti saluti

Il Dirigente del Distretto Perugia Trasimeno
Dott. Gianluca Massei



Firmato digitalmente da:

MASSEI GIANLUCA

DIRIGENTE DISTRETTO PERUGIA-TRASIMENO

Firmato il 09/05/2024 11:31

Seriali Certificato:
43797884895917217424682292497969812344

Valido dal 26/11/2021 al 25/11/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

DISTRETTO PERUGIA - TRASIMENO

Sede Perugia: Via Plevaiola 207 / B-3 Loc. San Sisto – 06132 – Perugia – Tel. 075 51596 431

Sede Castiglione del Lago: Via Firenze, s.n.c. – 06061 – Castiglione del Lago – Tel. 075 51596 622

Fax 075 51596 399 / perugia-trasimeno@arpa.umbria.it

Sede Legale – Via Carlo Alberto dalla Chiesa 32 – 05100 – Terni – Tel. 0744 47961 / Fax 075 51596 399

pec: protocollo@cert.arpa.umbria.it web: www.arpa.umbria.it C.F. 94086960542 P.IVA 02446620540