


Legenda

Unità Litotecnica UT1 - Terreni a comportamento geotecnico coesivo sovraconsolidato a struttura caotica ed intensamente tettonizzate classificabili secondo ESU (1977) come Formazione Strutturalmente Complessa di classe A2/B3:
 - A2: Argilliti ed argilloscisti con strutture di taglio la cui complessità geotecnica dipende dalla composizione mineralogica e dalla storia degli stati di tensione
 - B2-3: argille ed argilloscisti molto fessurati e con giunti ed anche con strutture di taglio. La complessità è funzione dell'eterogeneità, della composizione mineralogica e della storia degli stati di tensione (cicli ripetuti di sforzi di taglio con grandi spostamenti)



Disesti

Unità Litotecnica UT2 - Terreni a comportamento geotecnico prevalentemente granulare il cui grado di cementazione determina caratteristiche intermedie fra quelle delle rocce e dei terreni. Sono comprese in questa unità i conglomerati con medio grado di cementazione, sabbie cementate ed arenarie deboli.

ULT3 - Terreni da addensati a sciolti costituiti da materiali prevalentemente granulari a granulometria indistinta per i quali non è possibile stabilire una tessitura rappresentativa.

Impianto agrovoltaico di progetto

Cavidotto 36 kV interrato di progetto

Futura SE RTN 150/36 kV

REGIONE SICILIA
 PROVINCIA DI TRAPANI
COMUNE DI ALCAMO
 LOCALITÀ MONTELEONE

Oggetto:
PROGETTO DEFINITIVO PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA DI PICCO PARI A 25,01 MWp E POTENZA DI IMMISSIONE 22,37 MW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Sezione:
SEZIONE A - RELAZIONI GENERALI

Elaborato:
CARTA GEOMORFOLOGICA

Nome file stampa: FV.ALCO1.PD.A.04.pdf	Codifica Regionale: 1006P0002A0	Scala: 1:10.000	Formato di stampa: A0
Nome elaborato: FV.ALCO1.PD.A.04	Tipologia: D		

Proponente: E-WAY 8 S.r.l. Piazza di San Lorenzo in Lucina, 4 00186 ROMA (RM) P.IVA. 16771051006	Progettazione: E-WAY 8 S.r.l. Piazza di San Lorenzo in Lucina, 4 00186 ROMA (RM) P.IVA. 16771051006
---	--

CODICE	REV. n.	DATA REV.	REDAZIONE	VERIFICA	VALIDAZIONE
FV.ALCO1.PD.A.04	00	11/2023	A.Cavacioppo	A.Bottone	A.Bottone

Scala grafica: 1:10.000
 P.IVA. 16771051006
 PCC - e-way@e-way.it tel. +39 069454600

