



ELENCO INTERFERENZE E SOLUZIONE

1. STRADA LOCALE AREA "A":  
MANTENIMENTO FASCIA DI RISPETTO DI 10 M
2. STRADA LOCALE AREA "B":  
MANTENIMENTO FASCIA DI RISPETTO DI 10 M
3. CORSO D'ACQUA CENSITO DAL DLG 42/2004 ARTT. 142 E 143:  
MANTENIMENTO FASCIA DI RISPETTO DI 150 M

LEGENDA

	Nuova Linea Elettrica per connessione alla RTN nuova linea in AT - linea interrata		Vasca raccolta acque
	Cavodotto interrato per linea MT		Arnie per apicoltura - N. 30
	Confine catastale area d'intervento		Cabina di Campo BT/MT
	Recinzione area d'impianto		Cabina di Consegna
	Viabilità d'impianto e cunette laterali		Gruppo Inverter/Trasfo BT/MT (storage)
	Area di mitigazione perimetrale		Container del Gruppo Batterie (storage)
	Cancello cambiabile di accesso al sito		TRACKER monoassiale tipo 1P
	Azienda agricola e locali di servizio		Struttura 1x26 P
			Struttura 1x13 P
			Struttura 1x7 P
			Struttura 1x6 P

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
COMUNE DI DECIMOPUTZU  
Provincia del Sud Sardegna (SU)

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO DENOMINATO DECIMOPUTZU  
Loc. "Mitza Cannas" e "Coddu Serra Gureu", Decimoputzu (SU) - 08020, Sardegna, Italia  
Potenza Nominale: Impianto FV 18'589,22 kWp -- Sistema di accumulo 8,25 MW

<p><b>Committente - Sviluppo progetto FV:</b> Apollo Decimoputzu S.r.l. Viale delle Stazioni n. 7 - 39100 Bolzano (BZ) P.IVA 03168500217, PEC: apollodecimoputzu@legalmail.it</p>	<p><b>Gruppo di lavoro - VIA (La SIA)</b> Riccardo Sacconi - Ingegnere Civile Antonio Dodoni - Ingegnere Idraulico Alberto Mossa - Archeologo Simone Mancioni - Geologo Francesco Paolo Pinchera - Biologo</p>
<p><b>Coordinamento Progettisti</b> Innova Service S.r.l. Via Santa Margherita n. 4 - 09124 Cagliari (CA) P.IVA 0337940921, PEC: innovaserviceca@pec.it</p>	<p><b>Progettazione Agronomica (La SIA S.p.A.)</b> Agr. Franco Mitto - Agronomo Agr. Rita Bossi - Agronomo Agr. Stefano Alzani - Agronomo</p> <p><b>Progettazione Elettrica</b> Ing. Silvio Matta - Ing. Elettrico</p>
<p><b>Coordinamento gruppo di lavoro VIA</b> La SIA S.p.a. Viale Luigi Schiavonelli n. 286 - Roma (RM) P.IVA 08207411003, PEC: direzione.lasia@pec.it</p>	

Elaborato **GESTIONE E RISOLUZIONE INTERFERENZE DI PROGETTO**

Codice elaborato TAV_TC_03 - INTERF	Scala 1:2000	Formato A0		
REV.	DATA	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	Gennaio 2024	Ing. Riccardo Sacconi	Innova Service S.r.l.	Apollo Decimoputzu S.r.l.

Note

LEGENDA INTERFERENZE

	Fascia 150 m dal Canale Riu Nou
	Fascia di rispetto Viabilità Locale 10 m