

Impianti e apparecchiature critiche  
(Pagina 36 del PMC - DM 259 del 11/12/2020)

ISPEZIONI MENSILI

Centrale Turbogas di Larino		LR    Gennaio    26/01/2023			
PROCESSI	SISTEMI DI ABBATTIMENTO MACCHINA/APPARECCHIATURA		PRESENZA ANOMALIE		
			C	NC	Se NC, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte
	Sistema water injection (WI) per abbattimento NOx	Iniezione di acqua demineralizzata finemente nebulizzata in camera di combustione: <b>Funzionamento sistema di iniezione e controllo incrostazioni</b>	x		
		Impianto ad osmosi inversa: membrane del tipo a spirale avvolta e stazione di elettrodeionizzazione; <b>Funzionamento membrane e stazione di elettrodeionizzazione</b>	x		
		Quadro elettrico dotato di PLC per la gestione di allarmi e parametri di controllo: <b>Verifica funzionalità strumenti</b>	x		
	Impianto ITAR	Vasche e Serbatoi (BL005X da 5 mc e BL003X da 60 mc): <b>Livello vasche e serbatoi</b>	x		
		Pompe: <b>funzionalità</b>	x		
		Discoil nella vasca di raccolta della capacità di 2.500 mc: <b>ispezione visiva</b>	x		
		Separatori a lamiere ondulate nelle vasche di disoleazione: <b>ispezione visiva</b>	x		
		Sfioratori di raccolta olio nelle vasche di disoleazione: <b>ispezione visiva</b>	x		
	Piezometri a monte e a valle della centrale	strumenti di campionamento	x		
	Gruppo elettrogeno di emergenza	Sonda di livello serbatoio (BM808X)	x		
Motore diesel		x			
Motopompe impianto antincendio	Sonda di livello serbatoi (BL003A da 2,5 mc e BL003B da 2,5 mc)	x			
	Motori diesel	x			
SERBATOI	SISTEMI DI ABBATTIMENTO MACCHINA/APPARECCHIATURA		PRESENZA ANOMALIE		
			C	NC	Se NC, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte
	Serbatoio gasolio motopompe BL003A: <b>Ispezioni visive</b>		x		
	Serbatoio gasolio motopompe BL003B: <b>Ispezioni visive</b>		x		
	Serbatoio gasolio gruppo elettrogeno di emergenza BM808X: <b>Ispezioni visive</b>		x		
	Serbatoio oli esausti: <b>Ispezioni visive</b>		x		
	Serbatoio accumulo disoleazione BL005X: <b>Ispezioni visive</b>		x		
	Serbatoio accumulo disoleazione BL003X: <b>Ispezioni visive</b>		x		
	Deposito oli lubrificanti e dielettrici: <b>Ispezioni visive</b>		x		
	Organi tecnici per il riempimento e prelieve (tubazioni) del sistema gasolio: <b>Ispezioni visive</b>		x		

Impianti e apparecchiature critiche  
(Pagina 36 del PMC - DM 259 del 11/12/2020)

**ISPEZIONI MENSILI**

Centrale Turbogas di Larino		LR Febbraio 27/02/2023		
PROCESSI	SISTEMI DI ABBATTIMENTO MACCHINA/APPARECCHIATURA		PRESENZA ANOMALIE	
			C	NC
	Sistema water injection (WI) per abbattimento NOx	Iniezione di acqua demineralizzata finemente nebulizzata in camera di combustione	x	
		Impianto ad osmosi inversa: membrane del tipo a spirale avvolta e stazione di elettrodeionizzazione	x	
		Quadro elettrico dotato di PLC per la gestione di allarmi e parametri di controllo	x	
	Impianto ITAR	Vasche e Serbatoi (BL005X da 5 mc e BL003X da 60 mc)	x	
		Pompe	x	
		Discoili nella vasca di raccolta della capacità di 2.500 mc	x	
		Separatori a lamiere ondulate nelle vasche di disoleazione	x	
		Sfioratori di raccolta olio nelle vasche di disoleazione	x	
SERBATOI	SISTEMI DI ABBATTIMENTO MACCHINA/APPARECCHIATURA		PRESENZA ANOMALIE	
			C	No
	Piezometri a monte e a valle della centrale: strumenti di campionamento		x	
	Gruppo elettrogeno di emergenza	Sonda di livello serbatoio (BM808X)	x	
		Motore diesel	x	
	Motopompe impianto antincendio	Sonda di livello serbatoi (BL003A da 2,5 mc e BL003B da 2,5 mc)	x	
		Motori diesel	x	
	SISTEMI DI ABBATTIMENTO MACCHINA/APPARECCHIATURA		PRESENZA ANOMALIE	
			C	No
	Serbatoio gasolio motopompe BL003A		x	
	Serbatoio gasolio motopompe BL003B		x	
	Serbatoio gasolio gruppo elettrogeno di emergenza BM808X		x	
	Serbatoio oli esausti		x	
	Serbatoio accumulo disoleazione BL005X		x	
	Serbatoio accumulo disoleazione BL003X		x	
	Deposito oli lubrificanti e dielettrici		x	
	Organi tecnici per il riempimento e prelievi (tubazioni) del sistema gasolio		x	



Enel Green Power and Thermal Generation Italy  
CCGT/Oil & Gas Power Plant OCGT and Islands Impianti Turbogas  
Centrale Turbogas Larino

Impianti e apparecchiature critiche  
(Pagina 36 del PMC - DM 259 del 11/12/2020)

ISPEZIONI MENSILI

Centrale Turbogas di Larino		LR Marzo 30/03/2023		
PROCESSI	SISTEMI DI ABBATTIMENTO MACCHINA/APPARECCHIATURA		PRESENZA ANOMALIE	
			C	NC
			Se NC, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	
	Sistema water injection (WI) per abbattimento NOx	Iniezione di acqua demineralizzata finemente nebulizzata in camera di combustione	x	
		Impianto ad osmosi inversa: membrane del tipo a spirale avvolta e stazione di elettrodeionizzazione	x	
		Quadro elettrico dotato di PLC per la gestione di allarmi e parametri di controllo	x	
	Impianto ITAR	Vasche e Serbatoi (BL005X da 5 mc e BL003X da 60 mc)	x	
		Pompe	x	
		Discoil nella vasca di raccolta della capacità di 2.500 mc	x	
		Separatori a lamiera ondulate nelle vasche di disoleazione	x	
		Sfioratori di raccolta olio nelle vasche di disoleazione	x	
SERBATOI	Piezometri a monte e a valle della centrale: strumenti di campionamento		x	
	Gruppo elettrogeno di emergenza	Sonda di livello serbatoio (BM808X)	x	
		Motore diesel	x	
	Motopompe impianto antincendio	Sonda di livello serbatoi (BL003A da 2,5 mc e BL003B da 2,5 mc)	x	
		Motori diesel	x	
	SISTEMI DI ABBATTIMENTO MACCHINA/APPARECCHIATURA		PRESENZA ANOMALIE	
			C	NC
			Se NC, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	
	Serbatoio gasolio motopompe BL003A		x	
	Serbatoio gasolio motopompe BL003B		x	
	Serbatoio gasolio gruppo elettrogeno di emergenza BM808X		x	
	Serbatoio oli esausti		x	
	Serbatoio accumulo disoleazione BL005X		x	
	Serbatoio accumulo disoleazione BL003X		x	
	Deposito oli lubrificanti e dielettrici		x	
	Organi tecnici per il riempimento e prelievi (tubazioni) del sistema gasolio		x	



Enel Green Power and Thermal Generation Italy  
CCGT/Oil & Gas Power Plant OCGT and Islands Impianti Turbogas  
Centrale Turbogas Larino

Impianti e apparecchiature critiche  
(Pagina 36 del PMC - DM 259 del 11/12/2020)

ISPEZIONI MENSILI

Centrale Turbogas di Larino		LR    Aprile    28/04/2023			
PROCESSI	SISTEMI DI ABBATTIMENTO MACCHINA/APPARECCHIATURA		PRESENZA ANOMALIE		
			C	NC	SeNC, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte
	Sistema water injection (WI) per abbattimento NOx	Iniezione di acqua demineralizzata finemente nebulizzata in camera di combustione	x		
		Impianto ad osmosi inversa: membrane del tipo a spirale avvolta e stazione di elettrodeionizzazione	x		
		Quadro elettrico dotato di PLC per la gestione di allarmi e parametri di controllo	x		
	Impianto ITAR	Vasche e Serbatoi (BL005X da 5 mc e BL003X da 60 mc)	x		
		Pompe	x		
		Discoil nella vasca di raccolta della capacità di 2.500 mc	x		
		Separatori a lamiere ondulate nelle vasche di disoleazione	x		
		Sfioratori di raccolta olio nelle vasche di disoleazione	x		
	Piezometri a monte e a valle della centrale: strumenti di campionamento		x		
Gruppo elettrogeno di emergenza	Sonda di livello serbatoio (BM808X)	x			
	Motore diesel	x			
Motopompe impianto antincendio	Sonda di livello serbatoi (BL003A da 2,5 mc e BL003B da 2,5 mc)	x			
	Motori diesel	x			
SERBATOI	SISTEMI DI ABBATTIMENTO MACCHINA/APPARECCHIATURA		PRESENZA ANOMALIE		
			C	NC	Se NC, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte
	Serbatoio gasolio motopompe BL003A		x		
	Serbatoio gasolio motopompe BL003B		x		
	Serbatoio gasolio gruppo elettrogeno di emergenza BM808X		x		
	Serbatoio oli esausti		x		
	Serbatoio accumulo disoleazione BL005X		x		
	Serbatoio accumulo disoleazione BL003X		x		
	Deposito oli lubrificanti e dielettrici		x		
	Organi tecnici per il riempimento e prelievi (tubazioni) del sistema gasolio		x		



Enel Green Power and Thermal Generation Italy  
CCGT/Oil & Gas Power Plant OCGT and Islands Impianti Turbogas  
Centrale Turbogas Larino

Impianti e apparecchiature critiche  
(Pagina 36 del PMC - DM 259 del 11/12/2020)

ISPEZIONI MENSILI

Centrale Turbogas di Larino		LR Maggio 26/05/2023			
PROCESSI	SISTEMI DI ABBATTIMENTO MACCHINA/APPARECCHIATURA		PRESENZA ANOMALIE		
			C	NC	Se NC, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte
	Sistema water injection (WI) per abbattimento NOx	Iniezione di acqua demineralizzata finemente nebulizzata in camera di combustione	x		
		Impianto ad osmosi inversa: membrane del tipo a spirale avvolta e stazione di elettrodeionizzazione	x		
		Quadro elettrico dotato di PLC per la gestione di allarmi e parametri di controllo	x		
	Impianto ITAR	Vasche e Serbatoi (BL005X da 5 mc e BL003X da 60 mc)	x		
		Pompe	x		
		Discoil nella vasca di raccolta della capacità di 2.500 mc	x		
		Separatori a lamiere ondulate nelle vasche di disoleazione	x		
		Sfioratori di raccolta olio nelle vasche di disoleazione	x		
	Piezometri a monte e a valle della centrale: strumenti di campionamento		x		
	Gruppo elettrogeno di emergenza	Sonda di livello serbatoio (BM808X)	x		
		Motore diesel	x		
Motopompe impianto antincendio	Sonda di livello serbatoi (BL003A da 2,5 mc e BL003B da 2,5 mc)	x			
	Motori diesel	x			
SERBATOI	SISTEMI DI ABBATTIMENTO MACCHINA/APPARECCHIATURA		PRESENZA ANOMALIE		
			C	NC	Se NC, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte
	Serbatoio gasolio motopompe BL003A		x		
	Serbatoio gasolio motopompe BL003B		x		
	Serbatoio gasolio gruppo elettrogeno di emergenza BM808X		x		
	Serbatoio oli esausti		x		
	Serbatoio accumulo disoleazione BL005X		x		
	Serbatoio accumulo disoleazione BL003X		x		
	Deposito oli lubrificanti e dielettrici		x		
	Organi tecnici per il riempimento e prelievi (tubazioni) del sistema gasolio		x		

Impianti e apparecchiature critiche  
(Pagina 36 del PMC - DM 259 del 11/12/2020)

**ISPEZIONI MENSILI**

Centrale Turbogas di Larino		LR      Giugno 27/06/2023			
PROCESSI	SISTEMI DI ABBATTIMENTO MACCHINA/APPARECCHIATURA		PRESENZA ANOMALIE		
			C	NC	Se NC, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte
	Sistema water injection (WI) per abbattimento NOx	Iniezione di acqua demineralizzata finemente nebulizzata in camera di combustione	x		
		Impianto ad osmosi inversa: membrane del tipo a spirale avvolta e stazione di elettrodeionizzazione	x		
		Quadro elettrico dotato di PLC per la gestione di allarmi e parametri di controllo	x		
	Impianto ITAR	Vasche e Serbatoi (BL005X da 5 mc e BL003X da 60 mc)	x		
		Pompe	x		
		Discoil nella vasca di raccolta della capacità di 2.500 mc	x		
		Separatori a lamiere ondulate nelle vasche di disoleazione	x		
		Sfioratori di raccolta olio nelle vasche di disoleazione	x		
	Piezometri a monte e a valle della centrale: strumenti di campionamento		x		
Gruppo elettrogeno di emergenza	Sonda di livello serbatoio (BM808X)	x			
	Motore diesel	x			
Motopompe impianto antincendio	Sonda di livello serbatoi (BL003A da 2,5 mc e BL003B da 2,5 mc)	x			
	Motori diesel	x			
SERBATOI	SISTEMI DI ABBATTIMENTO MACCHINA/APPARECCHIATURA		PRESENZA ANOMALIE		
			C	NC	Se NC, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte
	Serbatoio gasolio motopompe BL003A		x		
	Serbatoio gasolio motopompe BL003B		x		
	Serbatoio gasolio gruppo elettrogeno di emergenza BM808X		x		
	Serbatoio oli esausti		x		
	Serbatoio accumulo disoleazione BL005X		x		
	Serbatoio accumulo disoleazione BL003X		x		
	Deposito oli lubrificanti e dielettrici		x		
	Organi tecnici per il riempimento e prelievi (tubazioni) del sistema gasolio		x		

Impianti e apparecchiature critiche  
(Pagina 36 del PMC - DM 259 del 11/12/2020)

**ISPEZIONI MENSILI**

Centrale Turbogas di Larino		LR    Luglio    27/07/2023			
PROCESSI	SISTEMI DI ABBATTIMENTO MACCHINA/APPARECCHIATURA		PRESENZA ANOMALIE		
			C	NC	Se NC, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte
	Sistema water injection (WI) per abbattimento NOx	Iniezione di acqua demineralizzata finemente nebulizzata in camera di combustione	x		
		Impianto ad osmosi inversa: membrane del tipo a spirale avvolta e stazione di elettrodeionizzazione	x		
		Quadro elettrico dotato di PLC per la gestione di allarmi e parametri di controllo	x		
	Impianto ITAR	Vasche e Serbatoi (BL005X da 5 mc e BL003X da 60 mc)	x		
		Pompe	x		
		Discoil nella vasca di raccolta della capacità di 2.500 mc	x		
		Separatori a lamiere ondulate nelle vasche di disoleazione	x		
		Sfioratori di raccolta olio nelle vasche di disoleazione	x		
	Piezometri a monte e a valle della centrale: strumenti di campionamento		x		
Gruppo elettrogeno di emergenza	Sonda di livello serbatoio (BM808X)	x			
	Motore diesel	x			
Motopompe impianto antincendio	Sonda di livello serbatoi (BL003A da 2,5 mc e BL003B da 2,5 mc)	x			
	Motori diesel	x			
SERBATOI	SISTEMI DI ABBATTIMENTO MACCHINA/APPARECCHIATURA		PRESENZA ANOMALIE		
			C	NC	Se NC, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte
	Serbatoio gasolio motopompe BL003A		x		
	Serbatoio gasolio motopompe BL003B		x		
	Serbatoio gasolio gruppo elettrogeno di emergenza BM808X		x		
	Serbatoio oli esausti		x		
	Serbatoio accumulo disoleazione BL005X		x		
	Serbatoio accumulo disoleazione BL003X		x		
	Deposito oli lubrificanti e dielettrici		x		
Organi tecnici per il riempimento e prelievi (tubazioni) del sistema gasolio		x			

Impianti e apparecchiature critiche  
(Pagina 36 del PMC - DM 259 del 11/12/2020)

**ISPEZIONI MENSILI**

Centrale Turbogas di Larino		LR Agosto 29/08/2023			
PROCESSI	SISTEMI DI ABBATTIMENTO MACCHINA/APPARECCHIATURA		PRESENZA ANOMALIE		
			C	NC	Se NC, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte
	Sistema water injection (WI) per abbattimento NOx	Iniezione di acqua demineralizzata finemente nebulizzata in camera di combustione	x		
		Impianto ad osmosi inversa: membrane del tipo a spirale avvolta e stazione di elettrodeionizzazione	x		
		Quadro elettrico dotato di PLC per la gestione di allarmi e parametri di controllo	x		
	Impianto ITAR	Vasche e Serbatoi (BL005X da 5 mc e BL003X da 60 mc)	x		
		Pompe	x		
		Discoil nella vasca di raccolta della capacità di 2.500 mc	x		
		Separatori a lamiere ondulate nelle vasche di disoleazione	x		
		Sfioratori di raccolta olio nelle vasche di disoleazione	x		
	Piezometri a monte e a valle della centrale: strumenti di campionamento		x		
	Gruppo elettrogeno di emergenza	Sonda di livello serbatoio (BM808X)	x		
		Motore diesel	x		
Motopompe impianto antincendio	Sonda di livello serbatoi (BL003A da 2,5 mc e BL003B da 2,5 mc)	x			
	Motori diesel	x			
SERBATOI	SISTEMI DI ABBATTIMENTO MACCHINA/APPARECCHIATURA		PRESENZA ANOMALIE		
			C	NC	Se NC, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte
	Serbatoio gasolio motopompe BL003A		x		
	Serbatoio gasolio motopompe BL003B		x		
	Serbatoio gasolio gruppo elettrogeno di emergenza BM808X		x		
	Serbatoio oli esausti		x		
	Serbatoio accumulo disoleazione BL005X		x		
	Serbatoio accumulo disoleazione BL003X		x		
	Deposito oli lubrificanti e dielettrici		x		
	Organi tecnici per il riempimento e prelievi (tubazioni) del sistema gasolio		x		



Impianti e apparecchiature critiche  
(Pagina 36 del PMC - DM 259 del 11/12/2020)

**ISPEZIONI MENSILI**

Centrale Turbogas di Larino		LR Settembre 28/09/2023			
PROCESSI	SISTEMI DI ABBATTIMENTO MACCHINA/APPARECCHIATURA		PRESENZA ANOMALIE		
			C	NC	Se NC, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte
	Sistema water injection (WI) per abbattimento NOx	Iniezione di acqua demineralizzata finemente nebulizzata in camera di combustione	x		
		Impianto ad osmosi inversa: membrane del tipo a spirale avvolta e stazione di elettrodeionizzazione	x		
		Quadro elettrico dotato di PLC per la gestione di allarmi e parametri di controllo	x		
	Impianto ITAR	Vasche e Serbatoi (BL005X da 5 mc e BL003X da 60 mc)	x		
		Pompe	x		
		Discoil nella vasca di raccolta della capacità di 2.500 mc	x		
		Separatori a lamiere ondulate nelle vasche di disoleazione	x		
		Sfioratori di raccolta olio nelle vasche di disoleazione	x		
	Piezometri a monte e a valle della centrale: strumenti di campionamento		x		
Gruppo elettrogeno di emergenza	Sonda di livello serbatoio (BM808X)	x			
	Motore diesel	x			
Motopompe impianto antincendio	Sonda di livello serbatoi (BL003A da 2,5 mc e BL003B da 2,5 mc)	x			
	Motori diesel	x			
SERBATOI	SISTEMI DI ABBATTIMENTO MACCHINA/APPARECCHIATURA		PRESENZA ANOMALIE		
			C	NC	Se NC, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte
	Serbatoio gasolio motopompe BL003A		x		
	Serbatoio gasolio motopompe BL003B		x		
	Serbatoio gasolio gruppo elettrogeno di emergenza BM808X		x		
	Serbatoio oli esausti		x		
	Serbatoio accumulo disoleazione BL005X		x		
	Serbatoio accumulo disoleazione BL003X		x		
	Deposito oli lubrificanti e dielettrici		x		
Organi tecnici per il riempimento e prelievi (tubazioni) del sistema gasolio		x			



Enel Green Power and Thermal Generation Italy  
CCGT/Oil & Gas Power Plant OCGT and Islands Impianti Turbogas  
Centrale Turbogas Larino

Impianti e apparecchiature critiche  
(Pagina 36 del PMC - DM 259 del 11/12/2020)

ISPEZIONI MENSILI

Centrale Turbogas di Larino		LR Ottobre 27/10/2023			
PROCESSI	SISTEMI DI ABBATTIMENTO MACCHINA/APPARECCHIATURA		PRESENZA ANOMALIE		
			C	NC	Se NC, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte
	Sistema water injection (WI) per abbattimento NOx	Iniezione di acqua demineralizzata finemente nebulizzata in camera di combustione	x		
		Impianto ad osmosi inversa: membrane del tipo a spirale avvolta e stazione di elettrodeionizzazione	x		
		Quadro elettrico dotato di PLC per la gestione di allarmi e parametri di controllo	x		
	Impianto ITAR	Vasche e Serbatoi (BL005X da 5 mc e BL003X da 60 mc)	x		
		Pompe	x		
		Discoil nella vasca di raccolta della capacità di 2.500 mc	x		
		Separatori a lamiere ondulate nelle vasche di disoleazione	x		
		Sfioratori di raccolta olio nelle vasche di disoleazione	x		
	Piezometri a monte e a valle della centrale: strumenti di campionamento		x		
Gruppo elettrogeno di emergenza	Sonda di livello serbatoio (BM808X)	x			
	Motore diesel	x			
Motopompe impianto antincendio	Sonda di livello serbatoi (BL003A da 2,5 mc e BL003B da 2,5 mc)	x			
	Motori diesel	x			
SERBATOI	SISTEMI DI ABBATTIMENTO MACCHINA/APPARECCHIATURA		PRESENZA ANOMALIE		
			C	NC	Se NC, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte
	Serbatoio gasolio motopompe BL003A		x		
	Serbatoio gasolio motopompe BL003B		x		
	Serbatoio gasolio gruppo elettrogeno di emergenza BM808X		x		
	Serbatoio oli esausti		x		
	Serbatoio accumulo disoleazione BL005X		x		
	Serbatoio accumulo disoleazione BL003X		x		
	Deposito oli lubrificanti e dielettrici		x		
	Organi tecnici per il riempimento e prelieve (tubazioni) del sistema gasolio		x		



Enel Green Power and Thermal Generation Italy  
CCGT/Oil & Gas Power Plant OCGT and Islands Impianti Turbogas  
Centrale Turbogas Larino

Impianti e apparecchiature critiche  
(Pagina 36 del PMC - DM 259 del 11/12/2020)

ISPEZIONI MENSILI

Centrale Turbogas di Larino		LR      Novembre    30/11/2023			
PROCESSI	SISTEMI DI ABBATTIMENTO MACCHINA/APPARECCHIATURA		PRESENZA ANOMALIE		
			C	NC	Se NC, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte
	Sistema water injection (WI) per abbattimento NOx	Iniezione di acqua demineralizzata finemente nebulizzata in camera di combustione	x		
		Impianto ad osmosi inversa: membrane del tipo a spirale avvolta e stazione di elettrodeionizzazione	x		
		Quadro elettrico dotato di PLC per la gestione di allarmi e parametri di controllo	x		
	Impianto ITAR	Vasche e Serbatoi (BL005X da 5 mc e BL003X da 60 mc)	x		
		Pompe	x		
		Discoil nella vasca di raccolta della capacità di 2.500 mc	x		
		Separatori a lamiere ondulate nelle vasche di disoleazione	x		
		Sforatori di raccolta olio nelle vasche di disoleazione	x		
	Piezometri a monte e a valle della centrale: strumenti di campionamento		x		
Gruppo elettrogeno di emergenza	Sonda di livello serbatoio (BM808X)	x			
	Motore diesel	x			
Motopompe impianto antincendio	Sonda di livello serbatoi (BL003A da 2,5 mc e BL003B da 2,5 mc)	x			
	Motori diesel	x			
SERBATOI	SISTEMI DI ABBATTIMENTO MACCHINA/APPARECCHIATURA		PRESENZA ANOMALIE		
			C	NC	Se NC, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte
	Serbatoio gasolio motopompe BL003A		x		
	Serbatoio gasolio motopompe BL003B		x		
	Serbatoio gasolio gruppo elettrogeno di emergenza BM808X		x		
	Serbatoio oli esausti		x		
	Serbatoio accumulo disoleazione BL005X		x		
	Serbatoio accumulo disoleazione BL003X		x		
	Deposito oli lubrificanti e dielettrici		x		
	Organi tecnici per il riempimento e prelievi (tubazioni) del sistema gasolio		x		



Impianti e apparecchiature critiche  
(Pagina 36 del PMC - DM 259 del 11/12/2020)

ISPEZIONI MENSILI

Centrale Turbogas di Larino		LR      Dicembre 22/12/2023			
PROCESSI	SISTEMI DI ABBATTIMENTO MACCHINA/APPARECCHIATURA		PRESENZA ANOMALIE		
			C	NC	Se NC, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte
	Sistema water injection (WI) per abbattimento NOx	Iniezione di acqua demineralizzata finemente nebulizzata in camera di combustione	x		
		Impianto ad osmosi inversa: membrane del tipo a spirale avvolta e stazione di elettrodeionizzazione	x		
		Quadro elettrico dotato di PLC per la gestione di allarmi e parametri di controllo	x		
	Impianto ITAR	Vasche e Serbatoi (BL005X da 5 mc e BL003X da 60 mc)	x		
		Pompe	x		
		Discoil nella vasca di raccolta della capacità di 2.500 mc	x		
		Separatori a lamiere ondulate nelle vasche di disoleazione	x		
		Sforatori di raccolta olio nelle vasche di disoleazione	x		
	Piezometri a monte e a valle della centrale: strumenti di campionamento		x		
	Gruppo elettrogeno di emergenza	Sonda di livello serbatoio (BM808X)	x		
Motore diesel		x			
Motopompe impianto antincendio	Sonda di livello serbatoi (BL003A da 2,5 mc e BL003B da 2,5 mc)	x			
	Motori diesel	x			
SERBATOI	SISTEMI DI ABBATTIMENTO MACCHINA/APPARECCHIATURA		PRESENZA ANOMALIE		
			C	NC	Se NC, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte
	Serbatoio gasolio motopompe BL003A		x		
	Serbatoio gasolio motopompe BL003B		x		
	Serbatoio gasolio gruppo elettrogeno di emergenza BM808X		x		
	Serbatoio oli esausti		x		
	Serbatoio accumulo disoleazione BL005X		x		
	Serbatoio accumulo disoleazione BL003X		x		
	Deposito oli lubrificanti e dielettrici		x		
	Organi tecnici per il riempimento e prelievi (tubazioni) del sistema gasolio		x		