LEGENDA

- Cavo interrato M.T. 30 kV (5 terne a trifoglio)
- Cavo interrato A.T. 150 kV (1 terna a trifoglio)
- Limiti area pannellata impianto
- Limiti futura stazione utente M.T./A.T.
- Limiti cabina primaria Enel
- Cabina di consegna M.T.
- Punto battuto
- 42.63 Quota al suolo punto battuto

REGIONE PUGLIA

PROVINCIA DI TARANTO

COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO

Autorizzazione Unica Regionale per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonte solare fotovoltaica con potenza nominale pari a 73.6515 MWp integrato ad un progetto di utilizzazione agronomica del fondo

ELABORATO n. INT.1:	Rilievi planoaltimetrici (base cartografica: CTR)
DATA: AGOSTO 2020	SCALA: 1:2.000 TC: 1410x594 + elaborato REV. n. 0

SOGGETTO PROPONENTE:

SAN GIORGIO JONICO S.R.L.
PIAZZA WALTHER VON VOGELWEIDE, 8
39100 Bolzano (BZ)
P.I.: 03027970213

PROGETTISTI:

Ing. Francesco FRASCELLA
Via Emanuele Filiberto di Savoia, 28 - 74015 San Giorgio Jonico (TA)
Tel./Fax: 0999530125 - Cell.: 3396406204
mail: francesco.frascella72@gmail.com p.e.c.: francesco.frascella@ipec.it
C.F.: FRS FNC 72T07 L049A - P.I.: 02408100735

Ing. Fernando TRAMONTE
Viale Magna Grecia, 36 - 74016 Massafra (TA)
Telefono: 3494890525; Cell.: 3356635204
mail: info@tiengineering.it; p.e.c.: tiengineering@pec.it

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI TARANTO
Dott. Ing. Francesco FRASCELLA
Dott. Ing. Fernando TRAMONTE

Firma e sigilli

Le proprietà in termini di legge di questo elaborato è detta Francesco Frascella FRSFNC72T07L049A, Fernando TRAMONTE, ed hanno il divieto di riprodurlo o trasferirlo a terzi o di utilizzarlo in tutto o in parte senza autorizzazione scritta degli stessi.