

A_8 rendimento giornaliero

TN2			TN3			TN4		
Rendimento %	Ore di normal funzionamento	Potenza media in normal funzionamento [MW]	Rendimento %	Ore di normal funzionamento	Potenza media in normal funzionamento [MW]	Rendimento %	Ore di normal funzionamento	Potenza media in normal funzionamento [MW]
01/01/2023	0 h di normal funzionamento		28,67%	24	231	28,43%	24	228
02/01/2023	0 h di normal funzionamento		28,75%	24	233	28,46%	24	229
03/01/2023	0 h di normal funzionamento		0 h di normal funzionamento			30,81%	24	347
04/01/2023	0 h di normal funzionamento		0 h di normal funzionamento			31,17%	24	320
05/01/2023	0 h di normal funzionamento		0 h di normal funzionamento			32,00%	24	339
06/01/2023	0 h di normal funzionamento		0 h di normal funzionamento			32,83%	24	378
07/01/2023	0 h di normal funzionamento		0 h di normal funzionamento			33,43%	24	415
08/01/2023	0 h di normal funzionamento		0 h di normal funzionamento			32,79%	24	393
09/01/2023	0 h di normal funzionamento		18,54%	9	391	30,35%	24	370
10/01/2023	16,14%	6	33,47%	24	323	30,95%	24	370
11/01/2023	31,33%	24	32,39%	24	398	35,04%	24	424
12/01/2023	32,47%	24	33,77%	24	426	34,04%	24	455
13/01/2023	33,24%	24	35,20%	24	436	34,75%	24	498
14/01/2023	0 h di normal funzionamento		35,08%	24	499	33,44%	24	417
15/01/2023	0 h di normal funzionamento		33,73%	24	527	31,68%	24	341
16/01/2023	0 h di normal funzionamento		35,91%	24	408	36,43%	24	520
17/01/2023	0 h di normal funzionamento		37,44%	24	446	35,87%	24	447
18/01/2023	0 h di normal funzionamento		37,61%	24	440	36,41%	24	477
19/01/2023	0 h di normal funzionamento		38,12%	24	411	37,74%	24	577
20/01/2023	0 h di normal funzionamento		37,80%	24	447	38,00%	24	579
21/01/2023	20,19%	6	36,92%	24	421	35,38%	24	455
22/01/2023	34,16%	24	37,50%	24	467	37,90%	24	471
23/01/2023	34,63%	24	36,24%	24	464	36,80%	24	449
24/01/2023	34,70%	24	36,05%	24	464	33,60%	24	318
25/01/2023	34,71%	24	35,50%	24	424	36,29%	24	450
26/01/2023	35,47%	24	36,16%	24	464	37,17%	24	541
27/01/2023	36,17%	24	33,86%	24	332	37,23%	24	551
28/01/2023	34,76%	24	34,83%	24	360	36,60%	24	477
29/01/2023	35,54%	24	36,97%	24	465	37,02%	24	558
30/01/2023	34,88%	24	36,44%	24	462	37,39%	24	563
31/01/2023	34,83%	24	35,40%	24	395	37,44%	24	585
01/02/2023	37,68%	24	0 h di normal funzionamento			40,68%	24	587
02/02/2023	37,85%	24	0 h di normal funzionamento			40,73%	24	608
03/02/2023	38,40%	24	0 h di normal funzionamento			40,32%	24	575
04/02/2023	37,93%	24	0 h di normal funzionamento			40,01%	24	539
05/02/2023	35,72%	24	0 h di normal funzionamento			38,63%	24	450
06/02/2023	37,53%	24	0 h di normal funzionamento			39,51%	24	561
07/02/2023	37,70%	24	0 h di normal funzionamento			h di normal funzionamento <6		
08/02/2023	38,26%	24	0 h di normal funzionamento			37,98%	22	422
09/02/2023	38,44%	24	0 h di normal funzionamento			39,05%	24	531
10/02/2023	38,58%	24	0 h di normal funzionamento			39,81%	24	535
11/02/2023	40,01%	24	0 h di normal funzionamento			40,26%	24	563
12/02/2023	38,77%	24	0 h di normal funzionamento			40,28%	24	602
13/02/2023	35,99%	24	h di normal funzionamento <6			36,76%	24	600
14/02/2023	33,72%	24	32,57%	19	333	33,50%	10	552
15/02/2023	33,53%	24	33,72%	24	388	0 h di normal funzionamento		
16/02/2023	33,42%	24	35,74%	24	460	0 h di normal funzionamento		
17/02/2023	33,12%	24	35,03%	24	510	0 h di normal funzionamento		
18/02/2023	33,56%	24	35,93%	24	527	0 h di normal funzionamento		
19/02/2023	33,33%	24	35,82%	24	491	0 h di normal funzionamento		
20/02/2023	33,38%	24	33,94%	24	403	0 h di normal funzionamento		
21/02/2023	h di normal funzionamento <6		33,42%	24	389	0 h di normal funzionamento		
22/02/2023	0 h di normal funzionamento		34,42%	24	474	0 h di normal funzionamento		
23/02/2023	0 h di normal funzionamento		34,23%	24	471	0 h di normal funzionamento		
24/02/2023	0 h di normal funzionamento		34,16%	24	406	0 h di normal funzionamento		
25/02/2023	0 h di normal funzionamento		34,72%	24	512	0 h di normal funzionamento		
26/02/2023	0 h di normal funzionamento		34,50%	24	487	0 h di normal funzionamento		
27/02/2023	0 h di normal funzionamento		36,38%	24	525	0 h di normal funzionamento		
28/02/2023	0 h di normal funzionamento		35,60%	24	526	0 h di normal funzionamento		
01/03/2023	0 h di normal funzionamento		34,68%	24	476	0 h di normal funzionamento		
02/03/2023	0 h di normal funzionamento		34,66%	24	459	0 h di normal funzionamento		
03/03/2023	0 h di normal funzionamento		32,14%	24	418	0 h di normal funzionamento		
04/03/2023	0 h di normal funzionamento		31,73%	24	375	29,25%	18	345
05/03/2023	22,65%	7	37,47%	24	423	35,86%	24	325
06/03/2023	27,35%	8	38,33%	24	451	38,07%	24	416
07/03/2023	0 h di normal funzionamento		39,93%	24	508	37,36%	23	430
08/03/2023	0 h di normal funzionamento		36,22%	24	474	36,69%	24	494
09/03/2023	0 h di normal funzionamento		37,75%	24	417	38,45%	24	379
10/03/2023	0 h di normal funzionamento		35,03%	24	269	35,16%	24	276
11/03/2023	0 h di normal funzionamento		23,66%	8	257	36,41%	24	314
12/03/2023	0 h di normal funzionamento		0 h di normal funzionamento			40,15%	24	467
13/03/2023	0 h di normal funzionamento		33,20%	20	267	33,73%	24	247
14/03/2023	0 h di normal funzionamento		34,04%	24	250	37,02%	24	312
15/03/2023	0 h di normal funzionamento		31,87%	19	329	36,73%	24	326
16/03/2023	0 h di normal funzionamento		0 h di normal funzionamento			38,97%	24	431
17/03/2023	0 h di normal funzionamento		0 h di normal funzionamento			40,45%	24	490
18/03/2023	0 h di normal funzionamento		0 h di normal funzionamento			41,11%	24	559
19/03/2023	0 h di normal funzionamento		0 h di normal funzionamento			40,76%	24	566
20/03/2023	0 h di normal funzionamento		0 h di normal funzionamento			40,98%	24	567
21/03/2023	0 h di normal funzionamento		0 h di normal funzionamento			41,28%	24	572
22/03/2023	0 h di normal funzionamento		0 h di normal funzionamento			41,24%	24	564
23/03/2023	0 h di normal funzionamento		0 h di normal funzionamento			38,44%	24	571
24/03/2023	0 h di normal funzionamento		0 h di normal funzionamento			38,37%	24	565
25/03/2023	0 h di normal funzionamento		0 h di normal funzionamento			36,51%	24	465
26/03/2023	0 h di normal funzionamento		0 h di normal funzionamento			34,69%	24	431
27/03/2023	0 h di normal funzionamento		0 h di normal funzionamento			36,22%	24	464
28/03/2023	0 h di normal funzionamento		0 h di normal funzionamento			36,19%	24	458
29/03/2023	0 h di normal funzionamento		0 h di normal funzionamento			37,63%	24	556
30/03/2023	0 h di normal funzionamento		0 h di normal funzionamento			36,79%	24	479
31/03/2023	0 h di normal funzionamento		0 h di normal funzionamento			36,87%	24	455
01/04/2023	0 h di normal funzionamento		0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		

[illegible]

09/07/2023	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento			30,52%	24	299
10/07/2023	0 h di normal funzionamento			32,55%	23	311,44	30,77%	24	285
11/07/2023	0 h di normal funzionamento			35,32%	24	344,31	31,14%	23	326
12/07/2023	26,81%	14	345	30,70%	24	356,62	0 h di normal funzionamento		
13/07/2023	32,43%	24	301	32,38%	24	353,24	0 h di normal funzionamento		
14/07/2023	28,99%	23	329	33,11%	24	381,57	0 h di normal funzionamento		
15/07/2023	0 h di normal funzionamento			31,66%	24	327,90	0 h di normal funzionamento		
16/07/2023	0 h di normal funzionamento			30,29%	24	266,84	0 h di normal funzionamento		
17/07/2023	0 h di normal funzionamento			32,70%	24	326,52	0 h di normal funzionamento		
18/07/2023	0 h di normal funzionamento			30,99%	24	265,77	0 h di normal funzionamento		
19/07/2023	0 h di normal funzionamento			31,74%	24	282,56	0 h di normal funzionamento		
20/07/2023	0 h di normal funzionamento			31,84%	24	308,43	0 h di normal funzionamento		
21/07/2023	0 h di normal funzionamento			30,97%	24	288,61	0 h di normal funzionamento		
22/07/2023	0 h di normal funzionamento			31,47%	24	256,87	0 h di normal funzionamento		
23/07/2023	0 h di normal funzionamento			29,62%	24	244,30	0 h di normal funzionamento		
24/07/2023	20,55%	20	254	30,22%	24	245,41	0 h di normal funzionamento		
25/07/2023	27,43%	24	238	30,15%	24	240,24	0 h di normal funzionamento		
26/07/2023	27,69%	24	242	29,49%	24	232,30	0 h di normal funzionamento		
27/07/2023	28,40%	24	249	30,56%	24	246,94	0 h di normal funzionamento		
28/07/2023	29,81%	24	298	31,01%	24	280,83	0 h di normal funzionamento		
29/07/2023	28,07%	24	243	29,27%	24	234,95	0 h di normal funzionamento		
30/07/2023	27,94%	24	245	28,56%	24	238,59	0 h di normal funzionamento		
31/07/2023	28,62%	11	292	31,15%	24	315,52	21,39%	13	358
01/08/2023	0 h di normal funzionamento			29,19%	24	243,26	32,36%	24	327,79
02/08/2023	0 h di normal funzionamento			30,55%	24	290,22	33,21%	24	374,67
03/08/2023	0 h di normal funzionamento			31,94%	24	320,58	33,39%	24	385,21
04/08/2023	0 h di normal funzionamento			32,82%	24	321,35	32,71%	21	370,41
05/08/2023	0 h di normal funzionamento			h di normal funzionamento <6			0 h di normal funzionamento		
06/08/2023	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
07/08/2023	0 h di normal funzionamento			28,36%	18	325,32	0 h di normal funzionamento		
08/08/2023	0 h di normal funzionamento			34,41%	24	328,13	0 h di normal funzionamento		
09/08/2023	0 h di normal funzionamento			34,67%	24	326,56	0 h di normal funzionamento		
10/08/2023	0 h di normal funzionamento			34,86%	24	389,08	0 h di normal funzionamento		
11/08/2023	0 h di normal funzionamento			32,61%	24	334,84	0 h di normal funzionamento		
12/08/2023	0 h di normal funzionamento			30,16%	23	249,16	0 h di normal funzionamento		
13/08/2023	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
14/08/2023	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
15/08/2023	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
16/08/2023	0 h di normal funzionamento			30,77%	22	241,21	0 h di normal funzionamento		
17/08/2023	0 h di normal funzionamento			36,36%	24	300,30	0 h di normal funzionamento		
18/08/2023	0 h di normal funzionamento			31,22%	24	239,05	0 h di normal funzionamento		
19/08/2023	0 h di normal funzionamento			32,82%	24	306,63	0 h di normal funzionamento		
20/08/2023	0 h di normal funzionamento			33,31%	24	297,93	0 h di normal funzionamento		
21/08/2023	0 h di normal funzionamento			34,87%	24	353,28	0 h di normal funzionamento		
22/08/2023	0 h di normal funzionamento			34,79%	24	446,09	0 h di normal funzionamento		
23/08/2023	14,52%	7	294	33,47%	24	454,33	0 h di normal funzionamento		
24/08/2023	35,10%	24	422	35,51%	24	459,31	0 h di normal funzionamento		
25/08/2023	33,42%	24	414	33,68%	24	427,46	0 h di normal funzionamento		
26/08/2023	31,73%	24	329	30,39%	23	312,84	0 h di normal funzionamento		
27/08/2023	30,56%	24	302	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
28/08/2023	30,37%	24	288	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
29/08/2023	32,55%	24	380	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
30/08/2023	h di normal funzionamento <6			0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
31/08/2023	25,62%	17	318	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
01/09/2023	29,27%	24	318	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
02/09/2023	31,17%	24	289	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
03/09/2023	29,02%	24	239	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
04/09/2023	32,87%	24	344	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
05/09/2023	34,76%	24	415	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
06/09/2023	34,35%	24	427	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
07/09/2023	31,19%	24	303	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
08/09/2023	30,40%	24	300	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
09/09/2023	29,53%	24	313	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
10/09/2023	28,50%	24	311	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
11/09/2023	33,06%	24	385	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
12/09/2023	33,87%	24	436	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
13/09/2023	33,16%	24	403	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
14/09/2023	32,58%	24	368	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
15/09/2023	34,98%	24	389	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
16/09/2023	30,99%	24	334	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
17/09/2023	29,83%	24	299	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
18/09/2023	33,27%	24	398	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
19/09/2023	33,13%	24	409	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
20/09/2023	33,59%	24	421	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
21/09/2023	32,21%	24	407	0 h di normal funzionamento			h di normal funzionamento <6		
22/09/2023	h di normal funzionamento <6			0 h di normal funzionamento			34,66%	24	306,82
23/09/2023	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento			33,27%	24	257,79
24/09/2023	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento			32,97%	24	267,80
25/09/2023	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento			35,57%	24	357,69
26/09/2023	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento			36,17%	24	399,05
27/09/2023	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento			36,51%	24	407,52
28/09/2023	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento			18,57%	24	404,80
29/09/2023	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento			37,41%	24	415,53
30/09/2023	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento			33,54%	23	313,80
01/10/2023	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
02/10/2023	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
03/10/2023	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
04/10/2023	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
05/10/2023	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
06/10/2023	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
07/10/2023	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
08/10/2023	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
09/10/2023	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
10/10/2023	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
11/10/2023	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
12/10/2023	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
13/10/2023	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		
14/10/2023	0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento			0 h di normal funzionamento		

15/10/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
16/10/2023	0 h di normal funzionamento	32% 24 246,22	28% 15 432,71
17/10/2023	0 h di normal funzionamento	30% 19 293,82	36% 24 481,93
18/10/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	35% 24 401,20
19/10/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	36% 24 431,14
20/10/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	32% 23 397,48
21/10/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
22/10/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
23/10/2023	0 h di normal funzionamento	33% 21 380,14	18% 7 432,01
24/10/2023	0 h di normal funzionamento	33% 24 416,72	32% 24 392,57
25/10/2023	0 h di normal funzionamento	34% 24 404,80	32% 24 379,92
26/10/2023	0 h di normal funzionamento	37% 24 507,23	36% 24 455,55
27/10/2023	0 h di normal funzionamento	h di normal funzionamento <6	h di normal funzionamento <6
28/10/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
29/10/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
30/10/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
31/10/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
01/11/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
02/11/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
03/11/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
04/11/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
05/11/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
06/11/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
07/11/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
08/11/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
09/11/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
10/11/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
11/11/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
12/11/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
13/11/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
14/11/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
15/11/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
16/11/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
17/11/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
18/11/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
19/11/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
20/11/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
21/11/2023	0 h di normal funzionamento	34% 14 540,43	0 h di normal funzionamento
22/11/2023	0 h di normal funzionamento	43% 24 508,88	0 h di normal funzionamento
23/11/2023	0 h di normal funzionamento	38% 24 397,86	0 h di normal funzionamento
24/11/2023	0 h di normal funzionamento	38% 24 429,10	0 h di normal funzionamento
25/11/2023	0 h di normal funzionamento	38% 24 403,19	0 h di normal funzionamento
26/11/2023	0 h di normal funzionamento	39% 24 503,05	0 h di normal funzionamento
27/11/2023	0 h di normal funzionamento	40% 24 511,10	37% 20 494,50
28/11/2023	0 h di normal funzionamento	39% 24 507,76	38% 24 495,11
29/11/2023	0 h di normal funzionamento	40% 24 541,46	38% 24 517,23
30/11/2023	0 h di normal funzionamento	37% 17 392,61	37% 24 465,98
01/12/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	40% 24 469,89
02/12/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	39% 24 442,18
03/12/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	39% 24 416,80
04/12/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	38% 24 525,55
05/12/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	40% 24 480,97
06/12/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	40% 24 475,76
07/12/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	39% 24 459,04
08/12/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	37% 24 329,32
09/12/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
10/12/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
11/12/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
12/12/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
13/12/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
14/12/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
15/12/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
16/12/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
17/12/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
18/12/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
19/12/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
20/12/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
21/12/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
22/12/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
23/12/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
24/12/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
25/12/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
26/12/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
27/12/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
28/12/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
29/12/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
30/12/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento
31/12/2023	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento	0 h di normal funzionamento

Questo documento contiene informazioni di proprietà di Enel SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi altra forma di riproduzione e divulgazione senza l'esplicito di consenso di Enel SpA