



LEGENDA:

-  FASCIA D.P.A 22 m da asse linea esistente (Fonte: Linea Guida per l'applicazione del § 5.1.3 dell'Allegato al DM 29.05.08)
-  FASCIA D.P.A di progetto: 22 m. da asse linea di progetto (Fonte: Linea Guida per l'applicazione del § 5.1.3 dell'Allegato al DM 29.05.08)
-  FASCIA D.P.A di progetto: 3,10 m. da asse cavo di progetto (Fonte: Linea Guida per l'applicazione del § 5.1.3 dell'Allegato al DM 29.05.08)
-  FASCIA D.P.A per SE RTN
-  LINEA 150 KV ST ESISTENTE
-  LINEA 150 KV DA DISMETTERE
-  LINEA 150 KV DA RITESARE
-  NUOVO RACCORDO DI PROGETTO
-  NUOVI RACCORDI INTERRATI DI PROGETTO
-  NUOVO TRALICCIO DI PROGETTO
-  TRALICCIO LINEA ESISTENTE
-  TRALICCIO LINEA ESISTENTE DA DISMETTERE



CITTA' DI PALIANO

Impianto Agrovoltaico "Paliano"
 della potenza di 24 MW in AC e 24,16 MWp in DC
PROGETTO DEFINITIVO



COMMITTENTE:



PALIANO SRL
 Galleria Vittor., 17 - 39100 Bolzano
 P.I.: 03128640210
 Tel: 0039 02 45440820

PROGETTAZIONE:

MATE System srl
 Via Papa Pio XII, n.8 - 70020 Cassano delle Murge (BA)
 tel. +39 080 3072072
 mail: info@matesystemsrl.it | pec: matesystem@pec.it

PROGETTISTA:
 Dott. Ing. Francesco Ambron (Direttore Tecnico)

LEGALE RAPPRESENTANTE:
 Geom. Damiano Baldassarre



MATE SYSTEM
 Underpione srl
 Via PAPA PIO XII n. 8
 70020 Cassano delle Murge - Bari-Italy
 P.I. 07580270721 - REA BA-567526



PLANIMETRIA SULL'ANDAMENTO CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI

Tavola: 12B_04
 Filename: 202100606_PTO_12B_04

PROGETTO DEFINITIVO

Data 1° emissione:	Redatto:	Verificato:	Approvato:	Scala:	Protocollo Tekne:
Luglio 2021	TERLIZZI	SPINELLI	TERLIZZI	1:2000	TKA729
1 18/11/2021	TERLIZZI	SPINELLI	TERLIZZI		
2 22/09/2022	ADORNO	ADORNO	AMBRON		
3 23/12/2022	MEMEO	ADORNO	AMBRON		
4 03/04/2023	ADORNO	ADORNO	AMBRON		