

**LEGENDA**

- AEROGENERATORE
- ELETTRODOTTI INTERRATI A 36 kV DI COLLEGAMENTO TRA AEROGENERATORI E VERSO CABINA DI SEZIONAMENTO
- CABINA DI SEZIONAMENTO

**AREE ARCHEOLOGICHE MIBACT**

DGR 621/2011 - Parte IV - Paragrafo 16.1, lettera a):

a) per i soli impianti eolici, fascia di rispetto non inferiore a 2 Km misurata dal perimetro dei complessi monumentali, 1 Km dal perimetro dei parchi archeologici, 500 metri dal perimetro delle aree archeologiche, come definiti al comma 2 dell'articolo 101 del D.Lgs. n. 42/2004 per non snaturare le modalità di utilizzo tipiche di luoghi storici, cambiando in modo radicale il paesaggio circostante;

**REGIONE  
MOLISE**



**PROVINCIA  
CAMPOBASSO**



**COMUNE  
GUGLIONESI**



**IMPIANTO EOLICO DI POTENZA PARI A 36,00 MW**

RICHIEDENTE

**V-RIDIUM WIND MOLISE 4 S.r.l.**  
 Viale Giorgio Ribotta, 21  
 00144 Roma (RM)  
 P. IVA: 16673791006 

Titolo Elaborato:  
 CRITERI DI INSERIMENTO TERRITORIALE - DGR 621/2011 E DGR 187/2022  
 DISTANZA DA BENI CULTURALI

Codice Progetto: <b>ITW2MB</b>	Sviluppo progetto: <b>NRG PLUS ITALIA S.r.l.</b> Piazza Ettore Troilo, 27 65127 Pescara (PE) email: nrodonor@nrgplusglobal	Codice Elaborato: <b>T.28</b>		
-----------------------------------	--	----------------------------------	---	---


Progettazione:

**STUDIO ISITREN**  
 dott. ing. Gianluca PANTILE  
 INGEGNERIA DEI SISTEMI E DELLE INFRASTRUTTURE  
 PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA  
 Ordine Ing. Brindisi n. 803  
 Via Del Lavoro, 15/D - 72100 Brindisi (BR)  
 pantile.gianluca@ingpec.eu  
 info@isitren.com  
 cell. +39 347 1939994 - tel./fax +39 0831 548001

Timbro e firma:  


Scala 1:40000 in A0

20.11.2023	0	PRIMA PROIEZIONE	ing. Gianluca PANTILE	ing. Maurizio DE DONNO
Data	Revisione	DESCRIZIONE	Elaborazione	Verifica e controllo
<b>REVISIONI</b>				

 **SANTA MARIA DI CANNETO - LA VILLA RUSTICA**

**LARINO - LA CITTA' ROMANA E L'ANFITEATRO** 