



LEGENDA

- Aerogeneratore
- Tracciato cavidotto
- Localizzazione interferenza

- L'attraversamento del corso d'acqua sarà da effettuarsi in modalità tale da mantenere inalterata la sezione idraulica, come verrà dettagliato nel Progetto Esecutivo in base alle indicazioni degli enti interessati;
- Quota attraversamento: almeno 2,0 m al di sotto del thalweg;
- Tracciato planoaltimetrico di dettaglio da determinarsi in fase di Progettazione Esecutiva in relazione alle caratteristiche geotecniche locali
- L'attraversamento del corso d'acqua in TOC può essere omesso in sede di Progettazione Esecutiva e d'intesa con gli Enti competenti. La TOC è comunemente prevista nei tratti in cui il cavidotto interseca manufatti, quali ponti o tombini.

AREN Green S.r.l.
Società soggetta alla direzione e coordinamento di AREN Electric Power S.p.A.
Sede legale e amministrativa: Via dell'Argento n. 308 | 47522 Cesena (FC) | P.I. +39 0547 415245
Isenta nel Regime delle Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini | REA 320098 | C.I./P.Iva 04032170401

COMUNI DI CONTESSA ENTELLINA (PA), SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG), SAMBUCA DI SICILIA (AG) E MENFI (AG)
LOCALITÀ "CONTRADA DUCHESSA"

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI
IMPIANTO EOLICO
"DUCHESSA"

DIREZIONE/PROGETTISTA:
AREN Electric Power Spa
Società per Azioni con Unico Socio
Via dell'Argento, 308 - 47522 Cesena (FC)
P.I. +39 0547 415245 - Fax +39 0547 415274
P.I.A. 030880404
Registro delle Imprese di Forlì-Cesena R.E.A. 317048

TITOLI ELABORATI:
Interferenza cavidotto con reticolo idrografico - 5 su 5

CODICE ELABORATO:	DATA:	REDAZIONE:	VERIFICATO:	APPROVATO:
DUCDC_CAVT01.13 0.5 0.0	01/06/2024	S. Rigolin	A. Luzzi	S. Rigolin

TITOLO ELABORATO:
Interferenza cavidotto con reticolo idrografico - 5 su 5

DATA:	REDAZIONE:	VERIFICATO:	APPROVATO:
01/06/2024	S. Rigolin	A. Luzzi	S. Rigolin

TITOLO:
DUCDC_CAVT01.13X_01_Interferenza cavidotto con reticolo idrografico - 5 su 5
LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DI QUESTA TAVOLA È VIETATA A TERMINI DI LEGGE.