RIF.1
FG.1,
DAL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE
ACQUA DEMI

1GHC05

BR001-DW-20-AL

DN20

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

N. DIS..	TITOLO
1.	SISTEMA DISTRIBUZIONE ACQUA DEMI P.& I.D.
2.	SISTEMA CONDENSATO P.& I.D.
3.	SISTEMA ACQUA ALIMENTO P.& I.D.
4.	SISTEMA ACQUA E VAPORE ALTA PRESSIONE P.& I.D.
5.	SISTEMA ACQUA E VAPORE PRESSIONE INTERMEDIA P.& I.D.
6.	SISTEMA TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
7.	SISTEMA DI CAMPIONAMENTO P.& I.D.
8.	SISTEMA DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE P.& I.D.
9.	SISTEMA ACQUA DI CIRCOLAZIONE P.& I.D.

HS QC*01 EC001
BB006 SERBATOIO GRADUATO DI MISURA
LSA QC*01 CL001
AM001-M01
DN15
DN20
LI QC*01 CL504
BB005 ASSORBITORE DI O_2
AM001KM01
BB001 SERBATOIO DEOSSIGENANTE
①
②

HS QC*01 EC002
BB007 SERBATOIO GRADUATO DI MISURA
LSA QC*01 CL002
AM002-M01
LI QC*01 CL505
BB004 ASSORBITORE VAPORI AMMINE
AM002KM01
BB002 SERBATOIO AMMINA
③
④

HS QC*01 EC003
BB008 SERBATOIO GRADUATO DI MISURA
LSA QC*01 CL003
AM003-M01
DN15
LI QC*01 CL506
AM003KM01
BB003 SERBATOIO FOSFATO
AA151
AA152
HS QC*01 EC152
HS QC*01 EC151
⑤
⑥

HS QC*01 EC014
AP001-M01
AT001
AP001KP01
PI QC*01 CP501
RIF.7
DAL SISTEMA DI CAMPIONAMENTO (SEGNALE DI PORTATA DI CONDENSATO E $[O_2]$)
BR001-JC-15-AL
BR002-JC-15-BL

HS QC*01 EC015
AP002-M01
AT002
AP002KP01
PI QC*01 CP502
POMPE DOSAGGIO DEOSSIGENANTE
SMORZATORE DI PULSAZIONI
RIF.3 FG.1, ALL' ASPIRAZIONE POMPE ALIMENTO
RIF.3 FG.1, ALL' ASPIRAZIONE POMPE ALIMENTO

HS QC*01 EC016
AP003-M01
AT003
AP003KP01
PI QC*01 CP503
RIF.7
DAL SISTEMA DI CAMPIONAMENTO (SEGNALE DI PORTATA DEL CONDENSATO E PH)
BR003-JC-15-AL
BR004-JC-15-BL

HS QC*01 EC017
AP004-M01
AT004
AP004KP01
PI QC*01 CP504
POMPE DOSAGGIO AMMINA
SMORZATORE DI PULSAZIONI
RIF.2 FG.1, ALLA MANDATA POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO

1 2 3 4 5 6
RIF.6
AL TRATTAMENTO DI NEUTRALIZZAZIONE

HS QC*01 EC008
AP005-M01
AT005
AP005KP01
PI QC*01 CP505
BR005-JC-15-AL

HS QC*01 EC009
AP006-M01
AT006
AP006KP01
PI QC*01 CP506
BR006-JC-15-DL
POMPE DOSAGGIO FOSFATO
SMORZATORE DI PULSAZIONI
RIF.5 AL CORPO CILINDRICO DI MEDIA PRESSIONE

HS QC*01 EC010
AP007-M01
AT007
AP007KP01
PI QC*01 CP507

HS QC*01 EC011
AP008-M01
AT008
AP008KP01
PI QC*01 CP508
BR007-JC-15-GL
SMORZATORE DI PULSAZIONI
RIF.4
AL CORPO CILINDRICO DI ALTA PRESSIONE
POMPE DOSAGGIO FOSFATO

HS QC*02 EC013
AP020-M01
POMPA PORTATILE AP020KP01

HS QC*01 EC013
AP010-M01
POMPA PORTATILE AP010KP01

BR008-PW-25-AD
RIF.8
ACQUA POTABILE
DOCCIA DI EMERGENZA

DN15

Rev. rev.	Sc. sc.	Descrizione kind of revision	Preparato prepared	Controllato checked	Verificato checked	Verificato checked	Approvato approved	Data date
00	A	PRIMA EMISSIONE	DEBERNARDIS IPC/PRO	BENAZZOLI IPC/PRO	IPC/PRO	PTE/PRC	TASSO IPC/PRO	15-04-09

Progetto/project: Centrale a Ciclo Combinato nel porto industriale di TRIESTE
Cliente/client: MEDEA DEVELOPMENT S.r.l.
Proponente/proponent: Lucchini Energia s.r.l.

Commessa job no.	Codice Teamcenter Teamcenter code	Emittente issued by	Classe riserv. Confid. class	Tipo doc. doc. type	Scala scale	Derivato da derived from	Rev. rev.
7162		IPC/PRO	2	PID			

AnsaldoEnergia — Una Società Finmeccanica

Ansaldo Energia s.p.a. si riserva tutti i diritti su questo documento che non puo' essere riprodotto neppure parzialmente senza la sua autorizzazione scritta.
Ansaldo Energia s.p.a. reserves all rights on this document that can not be reproduced in any part without its written consent.

Titolo title: P.& I.D.
INIEZIONE CHIMICA CICLO TERMICO E CIRC. RAFFRED. ACQUA MARE

Identificazione File file identification: TSCH_0001.dwg

Codice struttura product breakdown structure	Identificativo/document no.	Rev./rev.	Foglio sheet	Segue fg. foll. sheet	Di of
	7162 A 0QC*S001	0	001	002	002

A0