GRUPPI DI RIDUZIONE
2 X 100%

FILTRI FINALI

RISCALDATORI ELETTRICI
2x100%

TRONCO SMONTABILE PER INSERIMENTO
MISURATORE PER PROVE DI GARANZIA

1EKR40BB001
SERBATOIO RACCOLTA
DRENAGGI

TORCIA FREDDA
1EKR45BB001*

DA SFIATI E DA VALVOLE
DI SICUREZZA

CONNESSIONE RAPIDA
PER POMPA PORTATILE

MISURATORE
DI PORTATA

TUBAZIONE
CALIBRATA

TUBAZIONE
CALIBRATA

DN 40

GIUNTO
DIELETTRICO
MR001

A TORCIA FREDDA

A T.G.

A CALDAIA AUSILIARIA

FILTRO
GAS
1EKE31BT001
1 X 100%

FILTRO
GAS
1EKE32BT001
1 X 100%

00	A	PRIMA EMISSIONE	DEBERNARDIS	BENAZZOLI			TASSO 16-04-09
			IPC/PRO	IPC/PRO	IPC/PRO	PTE/PRE	IPC/PRO
Rev. rev.	Sc. sc.	Descrizione kind of revision	Preparato prepared	Controllato checked	Verificato checked	Verificato checked	Approvato approved	Data date

Progetto/project
Centrale a Ciclo Combinato
nel porto industriale di TRIESTE

Cliente/client
MEDEA DEVELOPMENT S.r.l.

Proponente/proponent
Lucchini Energia s.r.l.

Commessa Job no.	Codice Teamcenter Teamcenter code	Emittente issued by	Classe riserv. Confid. class	Tipo doc. doc. type	Scala scale	Derivato da derived from	Rev. rev.
7162		IPC/PRO	2	PID			

Titolo title

PID
SISTEMA
GAS NATURALE

AnsaldoEnergia
Una Società Finmeccanica

Ansaldo Energia s.p.a. si riserva tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmente senza la sua autorizzazione scritta.

Ansaldo Energia s.p.a. reserves all rights on this document that can not be reproduced in any part without its written consent.

Codice struttura product breakdown structure

Identificativo/document no.
7162A 1EKG S 001

Rev./rev.	Foglio sheet	Segue fg. tot. sheet	Di of
0	002	/	002

Identificazione file: 7162A_1EKG002.dwg

Mod. A3n-Ln-1-7

A0