



Data 09/02/2023 Protocollo N° 0076421 Class: C.101.01.1 Fasc. Allegati N° 0 per tot.pag. 0

Oggetto: Affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (SPV), nonché sua realizzazione e gestione. C.U.P. H51B03000050009 C.I.G.: 0411155FD2. **Presenza di valori elevati di PFAS all'ingresso e allo scarico dell'impianto di trattamento acque presso l'imbocco lato Vicenza della galleria di Malo.**

SPV S.p.A.

segreteria.veneto@pec.spveneta.it

Si prende atto degli esiti degli autocontrolli riferiti al PBFA all'ingresso e allo scarico dell'impianto di trattamento acque in oggetto, acquisiti con prot. n. 248344 del 31.05.2022 e prot. n. 6547 del 5.01.2023, che evidenziano concentrazioni di PFBA in ingresso al trattamento sempre elevate, con punte fino a 35.600 ng/l nel mese di luglio 2022.

D'altra parte, dagli esiti delle due campagne di indagine sin qui svolte presso i piezometri di controllo (acquisite rispettivamente con prot. n. 457816 del 6.10.2022 e prot. n. 53289 del 30.01.2023), si evince che la presenza di PBFA nelle acque sotterranee circostanti la galleria è inferiore al limite di quantificazione (pari a 10 ng/l), eccetto che sul prelievo eseguito in data 12.12.2022 presso il piezometro V2B, la cui analisi ha restituito un valore comunque molto vicino a tale limite (14 ng/l).

Atteso che *“dal mese di luglio 2022 all'impianto sono state inviate prevalentemente le portate derivanti dai dreni posti a tergo del rivestimento definitivo e che nel medesimo periodo le acque di lavorazione e quelle meteoriche sono state sostanzialmente nulle”* (e pertanto, valori di PFBA più elevati derivano dall'assenza di diluizione), si chiede di relazionare circa la possibile origine del PFBA che arriva al sistema di trattamento.

Distinti saluti,

Il Direttore *ad interim*
Dott. Luca Marchesi

*Referenti pratica: ing. Eleonora Bonacci tel. 041 279 4306
dott. Luca Pozzato tel. 041 279 4507*

Area Infrastrutture, Trasporti, Logistica e Mobilità e Demanio
Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - Tel. 041/2792338

PEC: area.infrastrutture@pec.regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

fatturazione elettronica – Codice Univoco Ufficio NTPP14
02392630279

P.IVA