


- LEGENDA**
-  DELIMITAZIONE AREE OGGETTO DI INTERVENTO
 -  RECINZIONE AREA IMPIANTO
 -  VIABILITÀ DI PROGETTO MIN 5 MT
 -  FASCIA DI MITIGAZIONE MIN 10 MT
 -  CABINA GENERALE DI IMPIANTO AT/MT
 -  CABINA DI TRASFORMAZIONE MT
 -  CABINA DI RACCOLTA
 -  FASCIA DI RISPETTO METANODOTTO ENNA-BRONTE (20MT)
 -  FASCIA DI RISPETTO METANODOTTO ENNA-MONTALABANO (20MT)
 -  FASCIA DI RISPETTO LINEE AEREE (15MT)
 -  FASCIA DI RISPETTO METANODOTTO MAZZARA DEL VALLO - GAGLIANO (30MT)
 -  FASCIA DI RISPETTO METANODOTTO GAGLIANO - GELA (10.5MT)
 -  FASCIA DI RISPETTO LINEA 150 V (15MT)
 -  FASCIA DI RISPETTO LINEA 380 V (35MT)
 -  ELETTRODOTTO INTERRATO MT
 -  TRAZZERA REGGIA CALASCIBETTA PALAGONIA
 -  STRADE LOCALI E INTERPODERALI
 -  STRADA CONSORTILE
 -  STRADA VICINALE VALLE DI MONACA
 -  SP 4
 -  SP 62
 -  SS 192
 -  SP 35B
 -  SP 20
 -  SP 75
 -  AI9



CONFIGURAZIONE IMPIANTO	
N° MODULI	297.000
N° STRINGHE	12.600
N° INVERTER	700
POTENZA DC [MWp]	181,17
POTENZA AC [MW]	140

Regione: Sicilia
 Provincia: Enna - Catania
 Comuni: Aidone - Assoro - Enna - Raddusa - Ramacca
 Località: Cda.Miocca-Piccirillitto-Arginemete-M.Tonde-Destrictella-S.Bartolo

PROGETTO "ASSORO 2" IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 181,17 MWp E 140 MW IN IMMISSIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA

TITOLO: RS06EPD003451
INQUADRAMENTO LAYOUT IMPIANTO SU BASE ORTOFOTO

Tavola: **CV. 14.1** Progettazione:



Via Rossi 26, 96138 - Palermo
info@ibvi24.it
www.ibvi24.it

Visti / Firme / Timbri:



Ing. Maurizio Moscoloni

Note:

DATA	REV.	DESCRIZIONE REVISIONI	ELABORATO DA:	CONTROLLATO DA:	APPROVATO DA:
06.05.2024	1	MODIFICA UBICAZIONE CABINA GENERALE DI IMPIANTO	Ing. Maurizio Moscoloni	Arcaello srls	IBVI 24 srl
03.03.2023	0	PRIMA EMISSIONE	Ing. Maurizio Moscoloni	Arcaello srls	IBVI 24 srl

REVISIONI

 **IBVI 24 s.r.l.**
 IBVI 24 srl - Viale Amedeo Duca d'Aosta 76 39100 Bolzano (BZ) ibvi24@ibvi24.it