

TRATTI DI APPLICAZIONE GEOTESSILE NON TESSUTO IN PP


- Adduttore Il Tratto da picch. 135 a picch. 180;
- Adduttore Il Tratto da picch. 321bis a picch. 467.

* RAPPORTO DI VERIFICA INTERMEDIO

- Osservazione n.17
 Punto 10: la voce di geotessile è relativa soltanto al secondo tratto in corrispondenza dell'attraversamento del fiume Delia, tra i picchetti 135-180 ed picchetti 321 bis - 467, per una estesa rispettivamente di 906.74 e 2886.438 (vedasi CPE)


SEZIONE TIPO DI POSA PER ARGILLE SABBIOSE, GHIAIE, LIMI E SABBIE

1 2 3




1

STRADA STERRATA




2

TERRENO NATURALE




3

STRADA ASFALTATA




4

STRADA STERRATA



5

TERRENO NATURALE



6

SEZIONE TIPO DI POSA PER CALCARENITI

4 5 6

$\alpha = 75^\circ$	Per terreni calcarenitici scarsamente cementati discontinui ed eterogenei
$\alpha = 90^\circ$	Per terreni calcarenitici omogenei cementati
Vedi relazione Geotecnica	

Siciliacque S.p.A.
 Via Vincenzo Orsini, 13 - 90139 Palermo C.F./P.IVA: 05216080829
 e-mail: siciliacque@siciliacquespa.it PEC: siciliacque@siciliacquespa.com

Interventi per il potenziamento del sistema idrico della Sicilia sud - occidentale

Adduzione da Montescuro ovest per Mazara, Petrosino, Marsala

PROGETTO ESECUTIVO

CUP: C21B21012820001
 PNRR-M2C4-14.1-A2-53

IMPRESSE ESECUTRICI:

<p>(Mandante) Via Del Grande Archivio n°32 80138 Napoli Tel. 081 423903 ingallinasri@legalmail.it</p>	<p>(Mandante) Corso Garibaldi n°259 80055 Portici (NA) Tel. 0824 947519 idroambiente@cn.legalmail.it</p>	<p>(Mandatario) Via Angelo Banti n°6 00138 Roma Tel. 06 85588146 info@cebat.it</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESPONSABILE
 Alessandro Ceconi

 Via Angelo Banti, 26/28
 00138 Roma
 P.IVA: 0342210009

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

<p>COORDINAMENTO: Ing. Maurizio Carino Ing. Nicola D'Alessandro Ing. Domenico D'Alessandro (63)</p>	<p>GEOTECNICA: Arch. Carmelo Carino (62) Ing. Raimondo D'Alessandro Geom. Raimondo Fenula</p>	<p>SICUREZZA: Ing. Alfonso Calura Ing. Desiderio Carino Ing. Daniele Vinti</p>
<p>STRUTTURE: Ing. Giuseppe Ferraro Ing. Maurizio Carino Ing. Luigi Di Natali Ing. Martina Carino Ing. Dino Carino</p>	<p>AMBIENTE: Arch. Carmelo Carino Ing. Valeria Carino Ing. Claudia Carino</p>	<p>IL R.U.P.: Ing. Vincenzo Sferuzza (Ordine degli Ingegneri della Prov. di Agrigento n°A628)</p>

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE:
 Ing. Maurizio Carino
 (Ordine degli Ingegneri della Prov. di Agrigento n°A628)

INGEGNERIA:

 Via Artemide n°13
 92100 Agrigento
 Tel. 0922 421007
 dellatingegneria@pec.it

SICILIACQUE S.p.A.
 Il responsabile del procedimento
 Ing. Vincenzo Sferuzza

Elaborato

SEZIONI TIPO DI POSA DN600

Classe 3
 ELABORATI GRAFICI GENERALI

N. Tavola
3.5.1

Formato
1080 x 420 mm

1:20

Revisión	N°	DESCRIZIONE	DATA
	1°	emissione	Gennaio 2024
	2°	emissione	
	3°	emissione	