TIPOLOGIA 1.1: Elettrodotto in banchina di strada esistente con pavimentazione naturale

ELENCO LAVORAZIONI

a) Scavo a sezione ristretta per la posa dell'elettrodotto (h = 200 cm);
b) Posa elettrodotto;
c) Rinterro del cavo tramite strato di sabbia, tegolo protettivo e materiali appartenenti ai gruppi A1, A2/4, A2/5 e A3.



TIPOLOGIA 1.2: Elettrodotto in banchina di strada esistente con pavimentazione naturale



TIPOLOGIA 3.1: Elettrodotto in banchina viabilità parco

ELENCO LAVORAZIONI

a) Scavo di sbancamento per una profondità di circa 50 cm e compattazione fondo scavo
b) Scavo a sezione ristretta per la posa dell'elettrodotto (h = 200 cm);
c) Posa elettrodotto;
d) Rinterro del cavo tramite strato di sabbia, tegolo protettivo e materiali appartenenti ai gruppi A1, A2/4, A2/5 e A3.
e) Realizzazione di vespaio in pietrame informe sp.50cm;
f) Realizzazione di pavimentazione stradale in misto granulometrico stabilizzato sp. 20 cm



TIPOLOGIA 3.2: Elettrodotto in banchina viabilità parco



TIPOLOGIA 3.3: Elettrodotto in banchina viabilità parco



TIPOLOGIA 2.1 Elettrodotto in banchina di strada esistente in conglomerato bituminoso

ELENCO LAVORAZIONI

a) Scavo a sezione ristretta per la posa dell'elettrodotto (h = 200 cm);
b) Posa elettrodotto;
c) Rinterro del cavo tramite strato di sabbia, tegolo protettivo e materiali appartenenti ai gruppi A1, A2/4, A2/5 e A3.



TIPOLOGIA 2.2: Elettrodotto in banchina di strada esistente in conglomerato bituminoso



TIPOLOGIA 4.1: Elettrodotto su sede propria

ELENCO LAVORAZIONI

a) Scavo a sezione ristretta per la posa dell'elettrodotto (h = 200 cm);
b) Posa elettrodotto;
c) Rinterro del cavo tramite strato di sabbia, tegolo protettivo e materiale vagliato proveniente dagli scavi.



TIPOLOGIA 4.2: Elettrodotto su sede propria



TIPOLOGIA 5: Elettrodotto in banchina di Strada Provinciale n.118

ELENCO LAVORAZIONI

a) Scavo a sezione ristretta per la posa dell'elettrodotto (h = 150 cm);
b) Posa elettrodotto;
c) Rinterro del cavo tramite strato di sabbia, tegolo protettivo e materiale vagliato proveniente dagli scavi;
d) Soletta in cls C20/25 con doppia rete elettrosaldata Ø4/10x10



TIPOLOGIA 6: Elettrodotto in trivellazione orizzontale controllata





Legenda:

- TIPO 1.1 N.1 cavidotto su pavimentazione naturale;
- TIPO 1.2 N.3 o più cavidotti su pavimentazione naturale;
- TIPO 2.1 N.1 cavidotto su pavimentazione in conglomerato bituminoso;
- TIPO 2.2 N.4 cavidotti su pavimentazione in conglomerato bituminoso;
- TIPO 3.1 n.1 cavidotto su nuova viabilità;
- TIPO 3.2 n.2 cavidotti su nuova viabilità;
- TIPO 3.3 n.3 o più cavidotti su nuova viabilità;
- TIPO 4.1 n.1 cavidotto su sede propria;
- TIPO 4.2 n.2 o più cavidotti su sede propria;
- TIPO 5 n.1 cavidotto su Strada Provinciale;
- TIPO 6 cavidotto/i in trivellazione orizzontale controllata

Fred.Olsen Renewables AS

FRED. OLSEN RENEWABLES ITALY S.R.L.
VIALE CASTRO PRETORIO 122 - 00185 ROMA (RM)

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE LO SFRUTTAMENTO DEL VENTO NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) E SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)

PROGETTO DEFINITIVO
prima emissione: luglio 2021

REV.	DATA	DESCRIZIONE:
02	Apr 2024	Revisionato a seguito delle osservazioni del MASE Prot.467 del 15.01.2024

PROGETTAZIONE

Engeo SOC. COOP. O.I.L.
via Volga c/o Fiera del Levante Pad.129 - BARI (BA)
ing. Sebanino GIOTTA - ing. Fabio PACCAPELO
ing. Francesca SACCAROLA - geom. Raffaella TISTI

ARCHITETTURA E PAESAGGIO

VIRUTECTURA
arch. Vincenzo RUSSO
via Puglie n.8 - Cerignola (FG)

IMPIANTI ELETTRICI
ing. Roberto DI MONTE

GEOLOGIA
geol. Pietro PEPE

ACUSTICA
ing. Francesco PAPEO

ARCHEOLOGIA
dr.ssa archeol. Domenica CARRASSO

STUDIO PEDO-AGRONOMICO
dr.ssa Lucia PESOLA - dr. Rocco LABADESSA

ASPETTI FAUNISTICI
dott. nat. Fabio MASTROPASQUA

PD.G. ELABORATI GRAFICI

EG.3 CAVIDOTTI

EG.3.3 SEZIONI TIPO DI POSA

scala 1:1.000 - 1:200