



- LEGENDA**
- EDIFICIO GIS / COMANDI / SERVIZI AUSILIARI INTEGRATO
 - EDIFICIO PUNTI DI CONSEGNA ALIM. MT S.A.
 - CANCELLO CARRAIO
 - SERBATOIO GASOLIO INTERRATO
 - GRUPPO ELETTROGENO (N°1 Gruppo An=1000kVA)
 - FONDAZIONE TRASFORMATORI MT/BT (N°2 Trasformatori 6,2/0,42kV An=1000kVA) (N°1 Trasformatore 20/0,42kV An=1000kVA)
 - VASCA RACCOLTA OLIO TRASFORMATORI
 - TRASFORMATORI ELEVATORI GRUPPI DI GENERAZIONE (N°2 Trasformatori 380/20kV - An=210MVA)
 - VASCA RISERVA VV.FF.

LEGENDA ANTINCENDIO

	Attacco motopompa VVF UNI 70
	Autopompa Vigili del Fuoco e percorso Raggio minimo di sterzo 13.00m
	Vasca antincendio
	Deposito schiuma antincendio
	Idrante soprasuolo (UNI 100)
	Estintore a schiuma classe 21A 113B Ed estintore carrellato a schiuma classe 21A 113B
	Setto tagliafuoco REI 120
	Tubazione interrata in PEAD PN 16 - DN 200



"FAVAZZINA"
 Impianto di accumulo idroelettrico ad alta flessibilità
 Connessione alla RTN - Piano Tecnico delle Opere di utenza

COMMITTENTE 		PROGETTAZIONE 	
TITOLO ELABORATO Tavola antincendio Impianto di spegnimento		SCALA 1:200	COMMESSA G988
		CODIFICA DOCUMENTO G988_DEF_T_027_Plan_incendio_1-3_REV01	
4			
3			
2			
1	SECONDA EMISSIONE	Maggio 2024	Geotech S.r.l. Geotech S.r.l. Edison S.p.A.
0	PRIMA EMISSIONE	Maggio 2023	Geotech S.r.l. Geotech S.r.l. Edison S.p.A.
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Questo disegno non può essere riprodotto, né utilizzato altrove, né ceduto a terzi in tutto o in parte senza il consenso scritto degli autori