



LEGENDA			
SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIMBOLO	DESCRIZIONE
	TRASFORMATORE DI CORRENTE TA		UNITÀ DI CONTROLLO STALLO BCU (Bay Control Unit) SELTA - STCE_SAS 100
	INTERRUTTORE 2000 A		UNITÀ PROTEZIONE STALLO 1° Protezione Distanziometrica SIEMENS - Siprotec 7SA52
	SEZIONATORE VERTICALE A SEMIPANTOGRAFO MOTORIZZATO 2000 A		UNITÀ PROTEZIONE STALLO 2° Protezione Distanziometrica ( Predisposizione )
	TRASFORMATORE DI TENSIONE CAPACITIVO TV		UNITÀ PROTEZIONE STALLO MAI (Mancanta Apertura Interruttore) Morsettiere per MAI
	BOBINA DI SBARRAMENTO		UNITÀ MONITORAGGIO STALLO BMU (Bay Monitoring Unit) SELTA - STCE_SA 200
	SEZIONATORE ORIZZONTALE ROTATIVO MOTORIZZATO CON LAME DI TERRA - 2000A		Predisposizione

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA**  
 Comuni di:

Armungia

Burcei

San Vito

Villasalto

**IMPIANTI DI GENERAZIONE ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI**

Codici Rintracciabilità Terna: **201900807 - 201900878 - 201901210**

**PROGETTO OPERE DI RETE**  
**PIANO TECNICO DELLE OPERE**

TITOLO

**SCHEMA UNIFILARE STAZIONE AT SNE ARMUNGIA**

COMMITTENTE

  
**Queequeg Renewables, Ltd**  
 Unit 3.21, 1110 Great West Road  
 TW80GP London (UK)  
 Company number: 111780524

COMMITTENTE

  
**Ecomenergy Project 2**  
 via Alessandro Manzoni 30,  
 20121, Milano (MI)

PROGETTAZIONE

  
**Ing. Marco A. L. Murru**  
 Via Pietro Nenni, 11  
 09042 Monserrato (CA)  
 tel+39(0)70/5740021
  
**tecnoprogetti**  
 engineering & consulting

**GRUPPO DI LAVORO**

Ing. Marco A. L. Murru: Coordinamento e progetto impianti elettrici  
 Ing. Mauro Murru: progetto impianti elettrici  
 Geol. Nicola Demurtas: parte Geologica e Idrogeologica  
 Ing. Valentina Pisu: parte Ambientale

Rev. 01

n. Documento 2332C 20110

Fg/Fgg 1/1

Scala NA

Ridatto M. Piras

Verificato M. Murru

Approvato M. A. L. Murru

Data OTT 2023