2

INGRESSO AREA EX BELLELI

RIFACIMENTO PONTE "B" L1=2000 cm. Lc=1900 cm.
(superamento primo canale di scarico ILVA)

ROTATORIA "D"
svincolo con la S.S. 106 direzione Metaponto

TUBO GUAINA DI PROTEZIONE
ANCATO AL PONTE

CORDOLO IN C.A.
L= 51.00 ml.

ROTATORIA "C"
svincolo con la S.S. 106 direzione Taranto

CANALE DI SCARICO ILVA

Vasca di accumulo

MAR GRANDE

MAR JONIO

BARI

FERROVIA F.S.

KEY-PLAN

LEGENDA

TRATTO 1 : RETE DI DISTRIBUZIONE IN PEAD ACQUE INDUSTRIALI Ø250
FABBISOGNO IDRICO 28 l/s

TRATTO 2 : RETE DI DISTRIBUZIONE IN PEAD ACQUE INDUSTRIALI Ø200
FABBISOGNO IDRICO 12 l/s

J-1 PUNTO DI DISTRIBUZIONE PORTATA

NUMERO POZZETTO
QUOTA TERRENO
QUOTA TUBAZIONE PROGETTO

POZZETTO DI SFIATO
TRATTO RETE Ø 200 mm : P6-P13-P19
TRATTO RETE Ø 250 mm : P38-P47-P67

POZZETTO DI SCARICO
TRATTO RETE Ø 200 mm : P26
TRATTO RETE Ø 250 mm : P41-P44-P45-P58

POZZETTO DI DERIVAZIONE
TRATTO RETE Ø 200 mm : P1-P2-P3-P4-P5-P7-P8-P9-P10-P11-P12
P14-P15-P16-P17-P18-P20-P21-P22-P23
P24-P25-P27-P28-P29-P30-P31-P32-P33
P34-P35-P36
TRATTO RETE Ø 250 mm : P37-P39-P40-P42-P43-P46-P48-P49-P50
P51-P52-P53-P54-P55-P56-P57-P59-P60
P61-P62-P63-P64-P65-P66-P68-P69-P70
P71-P72-P73-P74-P75-P76-P77-P78

AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

Legge obiettivo delibera CIPE 74/03
(Responsabile del procedimento Ing. Domenico Daraio)

STRADA DEI MOLI
PIATTAFORMA LOGISTICA
IV SPORGENTE
DARSENA
MAR GRANDE
MAR JONIO

revisione	data	descrizione revisione	disegnato	verificato	approvato
01	29-09-2006	Prima emissione	W. Zaccone	A. Panizza	G. Gaddo
00	31-05-2006	Emissione in bozza	L.Botallo	A.Panizza	G.Gaddo

SOCIETA' DI PROGETTO:

TARANTO LOGISTICA S.p.A.

AUTORITA' PORTUALE TARANTO

Progettista: SINA

Consulenti Progettisti: PROFERT S.r.l. INGEGNERIA e SERVIZI; progetti e ambiente

Il Direttore Tecnico
(Dott. Ing. Andrea PANZZA)

PIASTRA PORTUALE DI TARANTO

Disegno n° 123-700 D 1 A S T I 1 1 2

Titolo

PROGETTO DEFINITIVO
STRADA DEI MOLI
RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUE INDUSTRIALI
PLANIMETRIA DI PROGETTO 2/3

Nome File	Tipo doc.	Derivato da	Formato	scala	foglio
D1ASTI12_REV_01.DWG	LPG		A0	1:2000	1

SINA SpA Milano | 123 | 700 | D | 0 | - | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | - | 0 | 0
Data | Cliente | Commessa | Sezione | Tipo | Progr. | Rev. | Fase