

Committente



X-ELIO LUCERA S.R.L.

Corso Vittorio Emanuele II, n. 349, 00186 Roma  
Tel.+39 06.8412640 - Fax +39 06.8551726  
partita iva 17129671008



Progettista:



AS S.r.l.: Viale Jonio 95 - 00141 Roma - [info@architetturasostenibile.com](mailto:info@architetturasostenibile.com)

# PROGETTO AGROVOLTAICO "LUCERA"

*Progetto per la realizzazione di un impianto Agrovoltaico di potenza pari a 37,25 MWp e relative opere di connessione alla RTN*

Località

**REGIONE PUGLIA – COMUNE DI LUCERA (FG) E SAN SEVERO (FG)**

Titolo

## DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI

Data di produzione: 04/2024

Revisione del:.....

Codice elaborato

AS\_LUC\_A4


X-ELIO ITALIA S.r.l si riserva tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmente senza la sua autorizzazione scritta.

Revisione del: .....

Timbro e firma Autore

Timbro e firma Responsabile AS

Timbro e firma Xelio



## INDICE

CAPITOLO 1-CARATTERISTICHE GENERALI DELL' INTERVENTO .....	2
ART.1-OGGETTO DELL' APPALTO .....	2
ART.2-DESCRIZIONE DEL PROGETTO .....	3
ART.3-CATEGORIE DI LAVORO .....	2
ART.4-OPERE DA APPALTARE .....	3
CAPITOLO 2- MATERIALI E COMPONENTI.....	3
ART.5-MODULI FOTOVOLTAICI .....	3
ART.6-STRUTTURE DI SOSTEGNO DEI MODULI .....	4
ART.7-IMPIANTO ELETTRICO DC .....	4
ART.8-QUADRI DC .....	6
ART.9- QUADRI AC .....	6
ART.10-INVERTER .....	7
ART.11-CABINA DI CAMPO .....	8
ART.12-CABINA BT_SCADA .....	9
ART.13-CABINA UTENTE E CONTROL ROOM.....	10
ART.14-CABINA ENEL .....	10
CAPITOLO 3- SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI .....	10
ART.15-RISPONDEZZA A LEGGI E REGOLAMENTI .....	11
ART.16-NORMA PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO .....	11
ART.17-PRESCRIZIONI RIGUARDANTI CAVI-CIRCUITI-CONDUTTORI .....	11
ART.18-SEZIONI MINIME DEL CONDUTTORE DI TERRA .....	14
ART.19-CAVIDOTTI-CASSETTE DI DERIVAZIONE .....	14
ART. 20-TUBAZIONI PER LE COSTRUZIONI PREFABBRICATE .....	16
ART. 21-POSA DI CAVI ELETTRICI ISOLATI, SOTTO GUAINA, INTUBAZIONE INTERRATA .....	16
ART. 22-PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI .....	17
ART. 23-IMPIANTO DI MESSA A TERRA E SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI .....	18
ART. 24-IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE .....	18
CAPITOLO 4-SPECIFICHE TECNICHE OPERE CIVILI ACCESSORIE.....	20
ART. 25-QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI .....	21
ART. 26-PROVE DEI MATERIALI .....	27
ART. 27 - STRADE E PAVIMENTAZIONI .....	28
ART. 28- SCAVI E MOVIMENTI TERRA .....	28

## **1. Capitolo 1 – Caratteristiche generali dell'intervento**

### **1.1. ART.1-Oggetto dell'appalto**

Il presente disciplinare ha per oggetto la descrizione dei lavori previsti durante la fase di progettazione definitiva per la realizzazione di un impianto agrovoltaico di potenza pari a 37,25 MWp e relative opere di connessione alla RTN denominato "LUCERA" da realizzarsi nella Regione Puglia, nel Comune di Lucera (FG) e San Severo (FG).

### **1.2. ART.2-Descrizione del progetto**

Il progetto prevede da una parte la realizzazione di un impianto agrovoltaico, per la produzione agricola e di energia elettrica da fonte solare, con sistema ad inseguimento del sole (tracker) da est a ovest con una rotazione massima permessa è di  $\pm 55^\circ$  su un asse orizzontale nord-sud (l'impianto conterrà in totale n. 865 tracker da 60 moduli cad e 83 tracker 30 moduli cad.); dall'altra tutte le opere necessarie alla connessione alla Rete Elettrica Nazionale (cavidotti di collegamento/trasporto dell'energia prodotta e Stazione Elettrica di consegna).

### **1.3. ART.3-Categorie di lavoro**

I lavori richiesti per la realizzazione dell'impianto appartengono a due categorie:

1. lavori di tipo impiantistico;
2. lavori civili.

I lavori di tipo impiantistico, meglio definiti nel Capitolo 3 del presente disciplinare, concorrono a tutte quelle attività lavorative volte: dall'installazione dei moduli fotovoltaici con il collegamento alle apparecchiature elettriche/elettroniche deputate alla conversione, trasformazione e trasporto dell'energia elettrica, all'installazione dei quadri elettrici e delle macchine elettriche statiche adibite alla conversione e alla trasformazione dell'energia elettrica, all'installazione del sistema di videosorveglianza dell'impianto.

I lavori civili riguardano le operazioni di sistemazione dell'area d'impianto, la predisposizione e il montaggio dei tracker, la realizzazione della viabilità, dei cavidotti e della recinzione, la predisposizione del piano di posa e la posa stessa delle cabine elettriche.

## 1.4. ART.4-Opere da appaltare

1. fornitura e posa in opera degli elementi che costituiscono la struttura di sostegno dei moduli (tracker);
2. fornitura e posa in opera dei moduli fotovoltaici;
3. fornitura e posa in opera dei cavi BT e MT;
4. connessioni e cablaggi;
5. fornitura e posa in opera della cabina di campo;
6. fornitura e posa in opera degli inverter;
7. fornitura e posa in opera dei quadri elettrici;
8. fornitura e posa in opera dei trasformatori;
9. fornitura e posa in opera della videosorveglianza;
10. fornitura e posa in opera della cabina BT;
11. fornitura e posa in opera della cabina Utente;
12. fornitura e posa in opera della cabina ENEL;
13. realizzazione opere civili.

Le operazioni elencate sintetizzano le opere e le lavorazioni che verranno dettagliate in fase esecutiva.

## 2. CAPITOLO 2- MATERIALI E COMPONENTI

### 2.1. ART.5-Moduli fotovoltaici

Le caratteristiche costruttive dei moduli in silicio policristallino dovranno essere conformi alle specifiche EGP riportate nell' *'Annex 8 PV Crystalline Modules'* di seguito riportate in modo esemplificativo ma non esaustivo:

- IEC61730-Ed.1 per quanto riguarda i requisiti costruttivi e i requisiti dei test;
- IEC61215-Ed.2 per quanto riguarda le prove meccaniche, l'impatto alla grandine e la robustezza delle terminazioni;

Il funzionamento dei moduli dovrà essere garantito con temperature ricadenti nell'intervallo - 40°, +85°. La potenza del modulo deve essere garantita per almeno il 90% nei primi 10 anni e almeno 80% per i rimanenti 15 anni. Garanzia non inferiore a 10 anni.

## 2.2. ART.6-Strutture di sostegno dei moduli

La struttura di sostegno dei moduli sarà di tipo monoassiale ad inseguimento e dovrà essere conforme alle specifiche EGP riportate nell' *'Annex 7 Horizontal Single Axis Tracking System'* di seguito riportate in modo esemplificativo ma non esaustivo:

- Struttura con materiale in alluminio o acciaio;
- Materiali in accordo con EN10025/Eurocode EN 1993/S235-JR;
- Angolo di rotazione minimo +/-55°C;
- Massimo errore di inseguimento: 2°;
- Sistema di inseguimento astronomico per ogni struttura;
- Sensore di movimento: inclinometro (per ogni struttura);
- Numero di moduli contenuti coincidenti con un multiplo di stringa;
- Resistenza al vento non inferiore a 120km/h.

## 2.3. ART.7-Impianto elettrico DC

L'impianto elettrico in corrente continua dovrà essere del tipo isolato in classe II e costituente un sistema IT. Il grado minimo di protezione dei quadri e apparecchiature da esterno dovrà essere IP 54 se posti all'esterno mentre IP 21 se posti all'interno.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si riportano le principali normative tecniche:

- CEI 82-25; V2 Edizione 10-2012: guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa Tensione.
- CEI 11-17: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica Linee in cavo.
- CEI EN 60904-1(CEI 82-1): dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaiche tensione-corrente.

- CEI EN 60904-2 (CEI 82-2): dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione per le celle fotovoltaiche di riferimento.
  - CEI EN 60904-3 (CEI 82-3): dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura per sistemi solari fotovoltaici per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento.
  - CEI EN 61215 (CEI 82-8): moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo.
  - CEI EN 61646 (82-12): moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo.
  - CEI EN 61724 (CEI 82-15): rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati.
  - CEI EN 61730-1 (CEI 82-27): qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 1: Prescrizioni per la costruzione.
  - CEI EN 61730-2 (CEI 82-28): qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 2: Prescrizioni per le prove.
  - CEI EN 62108 (82-30): moduli e sistemi fotovoltaici a concentrazione (CPV) - Qualifica di progetto e approvazione di tipo.
  - CEI EN 62093 (CEI 82-24): componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) - Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali.
  - CEI EN 50380 (CEI 82-22): fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici.
  - CEI EN 50521 (CEI 82-31): connettori per sistemi fotovoltaici - Prescrizioni di sicurezza e prove.
  - CEI EN 50524 (CEI 82-34): fogli informativi e dati di targa dei convertitori fotovoltaici.
  - CEI EN 50530 (CEI 82-35): rendimento globale degli inverter per impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica.
  - EN 62446 (CEI 82-38): grid connected photovoltaic systems - Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection.
  - CEI 20-91: cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non propaganti la fiamma con tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e 1 500 V in corrente continua per applicazioni in impianti fotovoltaici.
  - UNI 8477: energia solare – Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia – Valutazione dell'energia raggiante ricevuta.
- UNI 10349: riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici.
- UNI/TR 11328-1:2009: "Energia solare - Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia - Parte 1: Valutazione dell'energia raggiante ricevuta".
  - Specifiche tecniche EGP.

## 2.4. ART.8-Quadri DC

I quadri elettrici per installazioni esterne hanno un grado di protezione a partire da IP54, e sono dotati di apposita morsettiera su cui attestare i cavi entranti ed uscenti.

I quadri elettrici contengono i dispositivi di manovra, protezione individuati in funzione delle grandezze elettriche presenti nel punto di installazione (tensione non inferiore a 1500 Vdc, Icc, ecc.), non è prevista la connessione a terra di nessun polo.

Internamente sono previste protezione su barre e parti in tensione, dovranno essere dotati di SPD e dispositivi di interruzione e sezionamento al fine di consentire il sezionamento e la protezione in condizione di funzionamento anomalo.

I quadri elettrici devono riportare chiaramente ed in modo indelebile, il nominativo del costruttore del quadro, i dati caratteristici e lo schema del quadro come da normativa vigente.

## 2.5. ART.9- Quadri AC

Per i quadri in bassa tensione, il grado minimo di protezione è IP54 se posti all'esterno (Quadri BT e Servizi Ausiliari SKID Ingeteam SHE8 – Double Dual Inverter o similari). I quadri elettrici contengono i dispositivi di manovra, protezione individuati in funzione delle grandezze elettriche presenti nel punto di installazione (tensione non superiore a 1000V, Icc, ecc.). Internamente sono previste protezioni su barre e parti in tensione, dovranno essere dotati di SPD e dispositivi di interruzione e sezionamento al fine di consentire il sezionamento e la protezione in condizione di funzionamento anomalo con norma di riferimento IEC 61439-2/3.

Per i quadri in media tensione, il grado minimo di protezione è IP3X. Essi contengono dispositivi di manovra, protezione in funzione delle grandezze elettriche presenti nel punto di installazione (corrente di breve durata ammissibile 16kA, temperatura, altitudine, ecc..) e delle grandezze elettriche proprie dell'impianto quali (tensione nominale 30kV, 50Hz, corrente nominale non inferiore a 630 o 1250 A, a seconda della configurazione di impianto A). Sono previste azioni di manovra automatiche e/o manuali e sistemi di interblocco. Il dispositivo di protezione del generatore e i sistemi di protezione generale e di interfaccia dovranno essere conformi alla CEI 0-16.

## **ART.10-Inverter**

L'inverter dovrà essere idoneo alla conversione della potenza dal campo fotovoltaico da DC a AC, in conformità alle specifiche EGP riportate nell' 'Annex 3 Conversion Units' ed ai requisiti normativi tecnici delle normative CEI, in particolare alla CEI 0-16. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche principali dell'inverter sono:

- ingresso lato DC dal generatore fotovoltaico gestibile anche con poli non connessi a terra, ovvero con sistema IT;
- rispondenza alle norme generali su EMC e limitazione delle emissioni RF: conformità norme CEI 110-1, CEI 110-6, CEI 110-8;
- conformità marchio CE;
- conformità alla CEI 0-16;
- grado di protezione IP55;
- dichiarazione di conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili, rilasciato dal costruttore, con riferimento a prove di tipo effettuate sul componente presso un organismo di certificazione abilitato e riconosciuto;
- campo di tensione di ingresso adeguato alla tensione di uscita del generatore FV;

## **2.6. ART.11- Cabine in locali prefabbricati (cabina SSE Utente, cabina di smistamento e Control Room)**

La Cabina SSE Utente, la Cabina di smistamento e la Control Room saranno conformi alle specifiche EGP riportate nell' 'Annex 3 Conversion Units' ed ai requisiti normativi tecnici delle normative CEI per le cabine di media tensione a 30kV per la quale si prevede una suddivisione in tre sezioni:

- una sezione contenente i quadri MT, quadri bt e i servizi ausiliari;
- una sezione dedicata all'unità di trasformazione ove presente;

All'interno della cabina sono inoltre presenti:

- sistema di illuminazione di cabina, sistema antincendio, sistema allarme e antintrusione;
- quadri MT, quadri bt e sistemi di protezione e manovra;
- UPS.

Il costruttore delle cabine è tenuto a rilasciare la dichiarazione di rispondenza dei locali alla CEI EN 61936 (CEI 99-2) oltre che idoneo manuale tecnico composto da:

- relazione tecnica del fabbricato
- disegni esecutivi del locale
- schema di impianto e della messa a terra.

La cabina è dotata di basamento con funzione di vano cavi, l'ingresso e/o l'uscita di cavi avviene per mezzo di idonee flange atte ad impedire l'infiltrazione di acqua e/o l'ingresso di animali e pulsante di sgancio.

La control Room avrà al suo interno oltre a due locali tecnici, anche una saletta riunioni con un servizio igienico.

Una cabina di campo sarà realizzata in esecuzione da esterno, con le apparecchiature (2 inverter da 3,825) posti su unico basamento in cemento rialzato rispetto al piano di calpestio, comprensivo di vasca di raccolta olio trafo, con tettoia di copertura per la protezione dagli agenti atmosferici.

## **2.7. ART.12-Cabina BT**

La cabina è realizzata mediante la posa di un box prefabbricato monoblocco in CAV destinato ad ospitare i quadri di bassa tensione per i servizi ausiliari d'impianto (antintrusione, antiroditore, motori dei tracker, sistemi di protezione e controllo, impianto illuminazione, climatizzazione e forza motrice) e lo SCADA d'impianto. Si prevede una dimensione esterna di circa 2,3 x 5,5 x 2,6 mt con porte esterne dotate della seguente cartellonistica:

La cabina è dotata di griglie in resina poliestere rinforzate autoestingente, secondo le prescrizioni con un grado di protezione IP33 secondo la norma CEI-EN 60529 ed IK10 secondo CEI-EN 50102. Le griglie sono corredate di rete anti-insetto in acciaio inox con maglia 10x10mm amovibile e di accessori per il fissaggio.

La cartellonistica interna di cabina prevede:

- schema elettrico;
- istruzioni relative ai soccorsi di urgenza in seguito a folgorazione.

Il costruttore delle cabine è tenuto a rilasciare idoneo manuale tecnico composto da:

- relazione tecnica del fabbricato;
- disegni esecutivi del locale;
- schema di impianto e della messa a terra.

La cabina è dotata di basamento con funzione di vano cavi, l'ingresso e/o l'uscita di cavi avviene per mezzo di idonee flange atte ad impedire l'infiltrazione di acqua e/o l'ingresso di animali.

## 2.8. ART.13-Cabina di campo

Una cabina di campo sarà realizzata in esecuzione da esterno, con le apparecchiature poste su unico basamento in cemento rialzato rispetto al piano di calpestio, comprensivo di vasca di raccolta olio trafo, con tettoia di copertura per la protezione dagli agenti atmosferici.

### 3. CAPITOLO 3- SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI

#### 3.1. ART.15-Rispondenza a leggi e regolamenti

Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte, come prescritto dalle normative vigenti, ed in particolare dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

L'obiettivo richiesto dalle citate leggi è raggiungibile riferendosi alle Norme CEI ed alle Norme UNI. Il rispetto delle prescrizioni riportate in tali norme consente di ottenere opere eseguite a "regola d'arte".

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione del progetto ed in particolare essere conformi:

1. alle prescrizioni e indicazioni di ENEL Distribuzione;
2. alle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
3. alle prescrizioni di autorità locali, comprese quelle dei VV.FF.;
4. alle prescrizioni e indicazioni nel caso di interferenze impiantistiche con le società di servizi interessate.

Va precisato che l'impianto dovrà soddisfare i requisiti tecnici EGP.

#### 3.2. ART.16-Norma per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

La Sotto Stazione Elettrica Utente è una officina elettrica, con tensioni di I, II e III Categoria (400 V, 30 kV, 150 kV).I due campi fotovoltaici Nord e Sud sono anch'essi officine elettriche, con sistemi elettrici di categoria 0, I, II. Accesso autorizzato solo a PES, PAV.

#### 3.3. ART.17-Prescrizioni riguardanti cavi-circuiti-conduttori

Di seguito si riportano le seguenti prescrizioni, in conformità alle norme CEI e alle specifiche EGP riportate nell' *'Annex 3 Conversion Units'*:

1. *Isolamento dei cavi:*

i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti al livello di tensione di utilizzo. I cavi solari saranno del tipo H1Z2Z2-K on tensione nominale non inferiore a 1500VDC, la sezione per i cavi di stringa è 6mm<sup>2</sup>. I cavi in DC di parallelo stringhe saranno del tipo H1Z2Z2-K con tensione nominale non inferiore a 1500 VDC con sezioni idonee affinché la caduta di tensione del generatore fotovoltaico sia inferiore al 2%. Le caratteristiche del prodotto dovranno soddisfare la specifica 'Annex 2 Electrical Works'. I cavi in AC, nell'ambito della bassa tensione, avranno tensione verso terra e tensione nominale ( $U_0/U$ ) non inferiori a 450/750V, simbolo di designazione 07 in dipendenza dal livello di tensione di utilizzo. Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando devono essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, devono essere adatti alla tensione nominale maggiore. I cavi in AC, nell'ambito della media tensione, avranno tensione verso terra e tensione nominale ( $U_0/U$ ) non inferiori a 12/20kV e saranno in Rame, del tipo RG7H1R 18/30 kV per cavidotti d'impianto con possibile differente sezione purché idonea al livello di cortocircuito, portata in corrente e caduta di tensione;

## *2. colori distintivi dei cavi:*

i cavi impiegati nella esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74/ 00712. In particolare nell'ambito della bassa tensione, i cavi di neutro e di protezione devono essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo verde. Per quanto riguarda i cavi di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone, per i cavi in DC si prevede la colorazione nera. I cavi in MT saranno di colore rosso;

## *3. sezioni minime e cadute di tensione massime ammesse:*

le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e dalla lunghezza dei circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione in AC e il 2% della tensione in DC) devono essere scelte tra quelle unificate. Le caratteristiche del prodotto dovranno soddisfare la specifica 'Annex 2 Electrical Works'. In ogni caso non devono essere

superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL.

Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse sono:

- 0,75 mm<sup>2</sup> per circuiti di segnalazione e telecomando;
- 1,5 mm<sup>2</sup> per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di illuminazione;
- 2,5 mm per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore a 2,2kW e inferiore o uguale a 3,6kW;
- 4-6 mm<sup>2</sup> per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza nominale superiore a 3,6 kW.

#### *4. sezione minima dei conduttori neutri:*

la sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase. Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm<sup>2</sup>, la sezione dei conduttori neutri può essere ridotta alla metà di quella dei conduttori di fase, col minimo tuttavia di 16 mm<sup>2</sup> (per conduttori in rame);

#### *5. sezione dei conduttori di terra e protezione:*

la sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere inferiore a quella indicata nella tabella seguente, tratta dalle norme CEI 64-8:

Sezione del conduttore di fase che alimenta lamacchina o l'apparecchio(mm <sup>2</sup> )	Cond. protez. facente parte dello stesso cavo o infilato nello stesso tubo del conduttore di fase(mm <sup>2</sup> )	Cond. protez. non facente parte dello stesso cavo e non infilato nello stesso tubo nel conduttore di fase(mm <sup>2</sup> )
minore o uguale a 16	sezione del conduttore di fase	2,5 se protetto meccanicamente, 4 se non protetto meccanicamente
minore o uguale a 16 e minore o uguale a 35	16	16
maggiore di 35	metà della sezione del conduttore di fase; nei cavi multipolari, la sezione specificata dalle rispettive norme	metà della sezione del conduttore fase; nei cavi multipolari, la sezione specificata dalle rispettive norme

**Tab. 1- Sezione minima del conduttore di protezione bt**

#### 6. fibra ottica:

la fibra ottica dovrà avere almeno 24 cores con 24 differenti colori come prescritto da EIA/TIA 598, mono modale e di diametro minimo 125µm e collocata in tubazioni separate da altre tipologie di cavi. Le caratteristiche del prodotto dovranno soddisfare la specifica 'Annex 2Electrical Works'.

#### 3.4. ART.18-Sezioni minime del conduttore di terra

La sezione del conduttore di terra deve essere non inferiore a quella del conduttore di protezione riportata all'art.17 del presente disciplinare, con i minimi di seguito indicati:

- protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16 (Cu) - 16 (Fe) [mm<sup>2</sup>];
- non protetto contro la corrosione 25 (Cu) - 50 (Fe) [mm<sup>2</sup>].

In alternativa ai criteri sopra indicati è ammesso, nel caso di BT, il calcolo della sezione minima del conduttore di protezione mediante il metodo analitico indicato al paragrafo a) dell'art. 9.6.01 delle norme CEI 64-8. Nell'ambito della media tensione, le norme di riferimento saranno CEI EN 61936-1 (CEI 99-2) - Impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in c. a.-Parte 1: Prescrizioni

comuni e CEI EN 50522 (CEI 99-3) - Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in c.a., va precisato che l'impianto di terra è da considerarsi unico.

### 3.5. ART.19-Cavidotti-cassette di derivazione

In conformità al progetto, i cavi di stringa saranno ancorati alla struttura del tracker a mezzo di fascette mentre lì dove necessario saranno posati in tubi corrugati interrati. I cavi di alimentazione dei tracker saranno posati in tubi corrugati interrati, i cavi di segnale saranno posati in tubi corrugati interrati mentre i cavi di energia dagli string box (SB) ai quadri di parallelo (QPPI) dovranno essere idonei alla posa interrata, per quest'ultimi si prevede una posa interrata senza corrugato. Per il cavo di media tensione dell'impianto fotovoltaico, idoneo alla posa interrata, si prevede una posa interrata in cavidotto. La norma di riferimento è CEI 11-17

Il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,4 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi in esso contenuti, il diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e re-infilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi.

Il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi, in particolare il raggio di curvatura sarà: 14 D per cavi con schermatura a fili o nastri o a conduttore concentrico (caso dei cavi di media tensione) e 12 D per cavi senza alcun rivestimento metallico, dove D = diametro esterno. La temperatura minima di posa del cavo in oggetto, nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore, non è inferiore a 0°C.

All'interno delle cabine, le strutture protettive dei cavi possono essere: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati nella struttura edile. Si devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- i tubi protettivi che ospitano una moltitudine di cavi devono essere disposti in modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a sovra riscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di condensa;

- evitare brusche deviazioni sulla struttura muraria dei locali, in ogni caso calcolando sempre il raggio di curvatura di tubazioni e cavi non inferiore al valore minimo, ove possibile la tubazione deve essere interrotta con cassette di derivazione;
- le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando opportuni morsetti o morsettiere. Dette cassette saranno di tipo prefabbricato e nelle condizioni ordinarie di installazione non vi sarà possibile introdurre corpi estranei, dovrà inoltre risultare agevole la dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette deve offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo;
- i tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura centralizzati e le relative cassette di derivazione devono essere distinti per ogni montante. È ammesso utilizzare lo stesso tubo e le stesse cassette purché i montanti alimentino lo stesso complesso di locali e che ne siano contrassegnati per la loro individuazione, almeno in corrispondenza delle due estremità;
- qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi devono essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia è ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purché essi siano isolati per la tensione più elevata e le singole cassette siano internamente munite di diaframmi, non amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi.

Il numero dei cavi che si possono introdurre nei tubi è indicato nella tabella seguente.

Diametro e/Diametro i (mm <sup>2</sup> )	Sezione dei cavetti (mm <sup>2</sup> )								
	(0,5)*	(0,75)	(1)	1,5	2,5	4	6	10	16
12/8	(4)	(4)	(2)						
14/10	(7)	(4)	(3)	2					
16/11,7			(4)	4	2				
20/15,5			(9)	7	4	4	2		
25/19,8			(12)	9	7	7	4	2	
32/26,4					12	9	7	7	3

**Tab. 2- Sezione minima del conduttore di protezione**

\* I valori riportati tra parentesi si riferiscono ai cavi di comando e segnalazione

### 3.6. ART. 20-Tubazioni per le costruzioni prefabbricate

I tubi protettivi annegati nel calcestruzzo devono rispondere alle prescrizioni delle norme CEI 23-17. Essi devono essere inseriti nelle scatole preferibilmente con l'uso di raccordi atti a garantire una perfetta tenuta. La posa dei raccordi deve essere eseguita con la massima cura in modo che non si creino strozzature. Allo stesso modo i tubi devono essere uniti tra loro per mezzo di appositi manicotti di giunzione.

La predisposizione dei tubi deve essere eseguita con tutti gli accorgimenti della buona tecnica in considerazione del fatto che alle pareti prefabbricate non è in genere possibile apportare sostanziali modifiche né in fabbrica né in cantiere.

### 3.7. ART. 21-Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, intubazione interrata

Per l'interramento dei cavi elettrici, si dovrà procedere nel modo seguente:

- sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovrà costituire, in primo luogo, un letto di sabbia di fiume, vagliata

e lavata, o di cava, vagliata, dello spessore di almeno 10cm, sul quale si dovranno distendere i cavi;

- i cavi BT di segnale, alimentazione tracker, stringa verranno disposti in distinti tubi corrugati come stabilito dalla norma CEI 11-17 e dalla specifica tecnica EGP: D.24.XX.P.00000.00.003.02., i cavi BT di energia saranno direttamente interrati con profondità di posa di almeno 70 cm e il cavo MT sarà direttamente interrato con profondità di posa dell'estradosso superiore del corrugato sarà non inferiore a 60 cm dotato di protezione meccanica in materiale plastico da 2.5 mm;
- si dovrà apportare un riempimento con materiale vagliato;
- nella disposizione del materiale arido di cui sopra, ad una profondità di almeno 20 cm dell'estradosso superiore del cavidotto verrà steso un nastro monitor;
- il rinterro continuerà mediante l'utilizzo di materiale arido, fino al piano di campagna.
- Il diametro interno della tubazione dovrà essere in rapporto non inferiore a 1,4 rispetto al diametro del cavo o del cerchio circoscrivente i cavi sistemati a fascio.

### **3.8. ART. 22-Protezione contro i contatti indiretti**

Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto elettrico e le masse metalliche degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento dell'isolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse). Per la protezione contro i contatti indiretti l'impianto elettrico sarà dotato di un impianto di terra coordinato con il sistema di protezione. A tale impianto di terra potranno essere collegate le masse previa verifica di calcolo progettuale e/o misura delle tensioni di contatto.

### **3.9. ART. 23-Impianto di messa a terra e sistemi di protezione contro i contatti indiretti**

Il campo fotovoltaico DC è gestito come sistema IT in cui la separazione galvanica tra la parte in corrente continua dell'impianto e la rete è realizzata dai trasformatori MT/BT. La restante parte del sistema elettrico è in bassa tensione (servizi ausiliari).

a) Elementi di un impianto di terra:

L'impianto di terra verrà realizzato in conformità alla CEI EN 61936-1 (CEI 99-2)- e CEI EN 50522 (CEI 99-3), a cui sarà connessa sia la sezione in BT sia la sezione in MT dell'impianto elettrico.

L'impianto di terra si compone di una maglia interna all' impianto fotovoltaico con conduttore in rame nudo da 50 mm<sup>2</sup> posta all' interno di un anello perimetrale realizzato con lo stesso conduttore a distanza di 5m dalla recinzione d'impianto. I tracker sono collegati tra loro a mezzo di conduttore equipotenziale in rame con guaina giallo/verde da 25 mm<sup>2</sup> e ogni string box presente nell'impianto è collegato alla maglia di terra a mezzo conduttore in rame nudo da 50 mm<sup>2</sup>. La profondità di posa prevista è di circa 0.5m mentre lungo il parallelismo con conduttori di media tensione si prevede una profondità di posa di 1.2m.

Ogni cabina di media tensione sarà circondata da un anello perimetrale e con almeno due conduttori di terra connessi al collettore di cabina. Ogni cabina d'impianto sarà dotata di collettori su cui sono bullonati i conduttori di terra e i conduttori equipotenziale di cabina.

Le cabine di media tensione costituite da:

1. Cabina di campo
2. Cabina utente
3. Cabina ENEL

sono circondate da un dispersore ad anello semplice interrato alla profondità di 50 cm in rame nudo da 50 mm<sup>2</sup> con le 4 estremità connesse con un dispersore in acciaio zincato a caldo, aventi sezione a croce e lunghezza 1.5 m collocati ciascuno in un proprio pozzetto dotato di chiusino carrabile in cemento armato. L'anello circonda le cabine con distanza di circa 1m.

La cabina di campo è realizzata in box metallico da 20' con pavimentazione interna isolante.

La cabina utente e la cabina ENEL hanno la struttura in cemento con armatura elettrosaldata fissata ai contro-telai degli infissi in maniera tale da realizzare una rete equipotenziale di terra uniformemente distribuita su tutta la superficie interna del chiosco. Le porte e le griglie sono in vetroresina, ignifughe ed auto estinguenti. La cabina è così dotata di un proprio impianto di terra, connesso all'impianto di terra esterno a mezzo dei collettori di cabina, in modo da garantire

tensioni di contatto e di passo inferiori ai valori indicati dalla Norma CEI EN 619361 e CEI EN 50522.

L'impianto di terra della cabina ENEL dovrà essere sezionabile dall'impianto di terra unico.

La cabina BT\_SCADA ha struttura in cemento e rete equipotenziale interna analoga alle due cabine precedenti, sui collettori di terra di cabina si attesteranno i conduttori di terra dell'impianto in rame nudo da 50 mm<sup>2</sup> e il conduttore equipotenziale in rame con guaina giallo/verde da 25 mm<sup>2</sup>. Per questa cabina non è previsto un dispersore ad anello esterno che la circonda essendo un locale tecnico non in MT.

Lo schermo metallico del cavo in MT sarà connesso a terra nelle cabine di media tensione contribuendo così al trasporto di un'aliquota di corrente di guasto.

Prima della messa in esercizio dell'impianto andrà eseguita la misura della resistenza di terra e della tensione di contatto come previsto dalla normativa.

#### b) Coordinamento dell'impianto di terra con dispositivi di interruzione

Nell'ambito della bassa tensione, la protezione contro i contatti indiretti può essere realizzata con uno dei seguenti sistemi:

1. Interruzione automatica dell'alimentazione come previsto in art. 413.1.3 di CEI 64 (sistemi TN), in art. 413.1.4 (Sistemi TT), in art. 413.1.5 (sistemi IT). Quest'ultima misura di protezione non prevede l'interruzione dell'alimentazione al primo guasto. Deve però essere previsto un sistema di controllo dell'isolamento dei circuiti che avvisi in caso di primo guasto a terra.

2. Per la sezione MT, si eseguirà la verifica tra i parametri elettrici della protezione generale secondo lo schema prescritto dalla CEI EN 61936-1 (CEI 99-2)- e CEI EN 50522 (CEI 99-3).

#### c) Protezione mediante doppio isolamento:

La protezione contro i contatti indiretti può essere realizzata a mezzo del doppio isolamento con apparecchi di Classe II. In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di Classe II può coesistere con la protezione mediante messa a terra; tuttavia è vietato collegare

intenzionalmente a terra le parti metalliche accessibili delle macchine, degli apparecchi e delle altre parti dell'impianto di Classe II.

d) Protezione delle condutture elettriche:

I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da sovraccarichi o da corto circuiti.

Le protezioni contro i sovraccarichi e i cortocircuiti devono essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme CEI 64-8.

In particolare i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata ( $I_z$ ) sia superiore o almeno uguale alla corrente di impiego ( $I_b$ ) (valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza da trasmettere in regime permanente). Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro protezione devono avere una corrente nominale ( $I_n$ ) compresa fra la corrente di impiego del conduttore ( $I_b$ ) e la sua portata nominale ( $I_z$ ) ed una corrente di funzionamento ( $I_f$ ) minore o uguale a 1,45 volte la portata ( $I_z$ ). In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni:

$$I_b \leq I_n \leq I_z \quad I_f \leq 1,45 I_z$$

Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che possono verificarsi nell'impianto in tempi sufficientemente brevi per garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose secondo la relazione

$$I^2 t \leq K S^2 \quad (\text{Norme CEI 64-8/1 - 7})$$

Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione.

È tuttavia ammesso l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore a condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione (art. 6.3.02 delle norme CEI 64-8). In questo caso le caratteristiche dei due dispositivi devono essere coordinate in modo che l'energia specifica passante  $I^2 t$  lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti superiore a quella che può essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette.

### 3.10. **ART. 24-Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche**

L'impianto dovrà essere verificato ai fini della protezione contro i fulmini, in conformità della CEI EN 62305-1 e del D.M. 22/01/2008, n.37.

In particolare, i criteri per la progettazione, l'installazione e la manutenzione delle misure di protezione contro i fulmini sono considerati in due gruppi separati:

- il primo gruppo, relativo alle misure di protezione atte a ridurre il rischio sia di danno materiale che di pericolo per le persone, è riportato nella norma CEI EN 62305-3;
- il secondo gruppo, relativo alle misure di protezione atte a ridurre i guasti di impianti elettrici ed elettronici presenti nella struttura, è riportato dalla norma CEI EN 62305-4.

Tali criteri conducono a suddividere l'impianto di protezione contro i fulmini nelle seguenti parti:

1. impianto di protezione contro le fulminazioni dirette (impianto base) costituito dagli elementi normali e naturali atti alla captazione, all'adduzione e alla dispersione nel suolo della corrente del fulmine (organo di captazione, calate, dispersore);
2. impianto di protezione contro le fulminazioni indirette (impianto integrativo) costituito da tutti i dispositivi (quali connessioni metalliche, limitatori di tensione) atti a contrastare gli effetti (ad esempio: tensione totale di terra, tensione di passo, tensione di contatto, tensione indotta, sovratensione sulle linee) associati al passaggio della corrente di fulmine nell'impianto di protezione o nelle strutture e masse estranee ad esso adiacenti.

L'impianto deve essere realizzato in modo da ridurre a un valore accettabile prestabilito il rischio che il fulmine raggiunga un punto qualsiasi posto all'interno del volume protetto.

## **CAPITOLO 4-SPECIFICHE TECNICHE OPERE CIVILI ACCESSORIE**

### 3.11. **ART. 25-Qualità e provenienza dei materiali**

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della direzione siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Quando la direzione dei lavori avrà rifiutata qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, l'appaltatore dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'appaltatore.

L'Appaltatore, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore, nell'ambito delle specifiche competenze, dovranno utilizzare prodotti conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all'articolo 5, comma 5 del decreto 106/2017.

a) Acqua.

L'acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose da cloruri e da solfati.

b) Calce.

Le calce aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti. La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore uniforme, non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolata con la sola quantità d'acqua dolce necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti.

La calce viva, al momento dell'estinzione, dovrà essere perfettamente anidra; sarà rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita, e perciò si dovrà provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla comunque in luoghi asciutti e ben riparati dalla umidità.

L'estinzione della calce viva dovrà farsi con i migliori sistemi conosciuti ed a seconda delle prescrizioni della direzione dei lavori in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura. La calce grassa destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego.

c) Leganti idraulici.

Le calce idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti.

Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidità o in silos.

d) Ghiaia, pietrisco e sabbia.

Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti.

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti il più possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive.

La sabbia da impiegarsi alle murature o nei calcestruzzi dovrà essere assolutamente scevra da materie terrose ed organiche e ben lavata. Dovrà essere preferibilmente di qualità silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da mm 1 a mm 5.

La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla direzione dei lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'appaltatore dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.

Per lavori di notevole importanza l'appaltatore dovrà disporre della serie dei vagli normali atti a consentire alla direzione dei lavori i normali controlli.

In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie dovranno essere da mm 40 a mm 71 (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 71 U.N.I. n. 2334) per lavori correnti di fondazioni, elevazione, muri di sostegno; da mm 40 a mm 60 (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 60 U.N.I. n. 2334) se si tratti di volti, di getti di un certo spessore; da mm 25 a mm 40 (trattenuti dal crivello 25 U.N.I. e passanti da quello 40 U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o getti di limitato spessore.

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente, o gelide o rivestite di incrostazioni.

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, alla abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee (1). Sono escluse le rocce marmose.

Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate e che per natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, è necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di gelività.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita per la formazione di esso l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualità idonea.

I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alla norma di accettazione del fascicolo n. 4 ultima edizione, del consiglio nazionale delle ricerche.

Rispetto ai crivelli U.N.I. 2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 U.N.I. e trattenuti dal crivello 25 U.N.I. i pietrischetti quelli passanti dal crivello 25 U.N.I. e trattenuti dal crivello 10 U.N.I. le graniglie quelle passanti dal crivello 10 U.N.I. e trattenute dallo staccio 2 U.N.I. 2332.

Di norma si potranno essere utilizzate le seguenti pezzature:

- pietrisco da 40 a 71 millimetri ovvero da 40 a 60 millimetri se ordinato, per la costruzione di massicciate all'acqua cilindrate;
- pietrisco da 25 a 40 millimetri (eccezionalmente da 15 a 30 millimetri granulometria non unificata) per la esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanello);

- pietrischetto da 15 a 25 millimetri per esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e per trattamenti con bitumi fluidi;
- pietrischetto da 10 a 15 millimetri per trattamenti superficiali, penetrazioni, semi penetrazioni, e pietrischetti bituminati;
- graniglia normale da 5 a 10 millimetri per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di conglomerati bituminosi;
- graniglia minuta da 2 a 5 millimetri di impiego eccezionale e previo specifico consenso della direzione dei lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta sarà invece usata per conglomerati bituminosi.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso non superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti della prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

e) Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati.

Essi debbono identificarsi mediante la loro granulometria e i limiti di Atterberg, che determinano la percentuale di acqua in corrispondenza della quale il comportamento della frazione fina del terreno (passante al setaccio 0,42 millimetri n. 40 A.S.T.M.) passa da una fase solida ad una plastica (limite di plasticità L.P.) e da una fase plastica ad una fase liquida (limite di fluidità L.L.) nonché dall'indice di plasticità (differenza fra il limite di fluidità L.L. e il limite di plasticità L.P.).

Tale indice da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade già costruite con analoghi terreni, ha notevole importanza.

Salvo più specifiche prescrizioni della direzione dei lavori si potrà fare riferimento alle seguenti caratteristiche (Highway Research Board):

- strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovrà interamente passare al setaccio 25 millimetri: ed essere almeno passante per il 65% al setaccio n. 10 A.S.T.M.; il detto passante al n. 10, dovrà essere passante dal 55 al 90% al n. 20 A.S.T.M. e dal 35 al 70% passante al n. 40 A.S.T.M. dal 10 al 25% passante al n. 200 A.S.T.M.;

- strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovrà essere interamente passante al setaccio da 71 millimetri: ed essere almeno passante per il 50% al setaccio da 10 millimetri dal 25 al 50% al setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n. 10, dal 10 al 25% al setaccio n. 40, dal 3 al 10% al setaccio n. 200;
- negli strati di fondazione, di cui al primo e secondo punto, l'indice di plasticità non deve essere superiore a 6, il limite di fluidità non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio n. 200 A.S.T.M. deve essere preferibilmente la metà di quella passante al setaccio n. 40 e in ogni caso non deve superare i due terzi di essa.

#### f) Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40 allo strato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindatura; per materiali duri la granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 centimetri.

Per gli strati superiori si farà uso di materiali lapidei più duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80; la granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non dovrà essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 6 centimetri.

#### g) Pietrame.

Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata alla entità della sollecitazione cui devono essere assoggettate. Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente. Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali,

dovranno essere sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasti e di perfetta lavorabilità.

#### h) Materiali ferrosi.

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciate, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste nel D.M. 29 febbraio 1908, modificate dal D.P. 15 luglio 1925, nonché nelle norme U.N.I. vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti:

- il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuità.
- l'acciaio extra dolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) dovrà essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni; dovrà essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra. Alla rottura dovrà presentare struttura finemente granulata ed aspetto sericeo;
- l'acciaio sagomato ad alta resistenza dovrà soddisfare alle seguenti condizioni: il carico di sicurezza non deve superare il 35% del carico di rottura; non deve inoltre superare il 40% del carico di snervamento quando il limite elastico sia stato elevato artificialmente con trattamento a freddo (tordione, trafila), il 50% negli altri casi. Il carico di sicurezza non deve comunque superare il limite massimo di 2400 kg/cmq.

Detti acciai debbono essere impiegati con conglomerati resistenza cubica a 28 giorni di stagionatura non inferiore a kg/cmq 250; questa resistenza è riducibile a kg/cmq 200 quando la tensione nell'acciaio sia limitata a kg/cmq 2200.

#### i) Legname.

I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912, saranno provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui

sono destinati. I requisiti e le prove dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme U.N.I.

### 3.12. **ART. 26-Prove dei materiali**

In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'appaltatore sarà obbligato a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad istituto sperimentale debitamente riconosciuto.

L'appaltatore sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio dirigente, munendoli di sigilli e firma del direttore dei lavori e dell'appaltatore, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.

### 3.13. **ART. 27 - Strade e pavimentazioni**

I percorsi saranno realizzati con le seguenti operazioni:

1. preparazione del fondo mediante rullatura e messa in quota della sabbia del drenaggio;
2. preparazione di un sottofondo stradale in misto di ghiaia e roccia frantumata ben costipato, per uno spessore di 20 cm;
3. strato superficiale per lo spessore di cm 10, di materiale granulare delle stesse caratteristiche dello strato di fondazione ma di diametro massimo pari a 30 mm;
4. miscelazione meccanica in sito, stesa e sagomatura dei materiali premiscelati mediante livellatrice o vibrofinitrice e costipamento con macchine idonee in modo da ottenere una densità del 90-95% della massima densità ottenuta in laboratorio.

## 3.14. ART. 28- Scavi e Movimenti Terra

Tutti gli scavi dovranno essere spinti fino a terreno stabile e riconosciuto idoneo all'appoggio dei carichi da farvi insistere. Per le opere di livellamento del piano di posa delle strutture monoassiali, sono previsti scavi in sezione ampia.

La pendenza longitudinale massima del profilo di terreno, in direzione nord-sud, non dovrà superare il 6%. Nell'esecuzione degli scavi l'appaltatore dovrà predisporre tutte le precauzioni necessari per evitare franamenti in relazione alla natura del terreno e alla presenza di altri manufatti.

I materiali ricavati dagli scavi saranno utilizzati per effettuare i riporti.