15kV

Cabina di consegna

ELETTRODOTTO

52LG

TRG
15/11 kV
8.500 kVA
vcc 17%

52TG

52SB

11kV

52RH

TRHT
11/0,4 kV
450 kVA
vcc 10%

0,4kV

52

Recuperatore
a turbina T1
X" 0.10 p.u.

11kV

52GB

GENERATORE
X" 0.19 p.u.
fatt. potenza nom. = 0,8
10.000 kVA

TSA
11/0,4
kV
1.250
kVA

52GB1-SA

Batterie per UPS

utenze impianto ORC

52G1

TRG1
11/4 kV
vcc 10%
750 kVA

52G1B

G1

52G2

TRG2
11/4 kV
vcc 10%
750 kVA

52G2B

G2

52G3

TRG3
11/4 kV
vcc 10%
750 kVA

52G3B

G3

REV.	DATA/DATE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	MAG 2014	PRIMA EMISSIONE	STEAM	STEAM	GESTO

STEAM

Gesto GEOTHERMAL ITALY

CLIENTE/CLIENT:

Gesto Italia Srl

PROGETTO/PROJECT:

IMPIANTO GEOTERMICO PILOTA
MONTENERO (GR)
Studio di Impatto Ambientale

TITOLO/TITLE:

Schema Unifilare Elettrico

CONVENZIONE	FORMATO	SCALA	DISEGNO No./DRAWING No.	REV.	N° SHEET
	A3	-	COMMESSA / GRUPPO / VERSIONE / TIPO: Figura 3.5.3a	0	1/1

NOTA GENERALE:
IL PRESENTE ELABORATO PROGETTUALE E' DI PROPRIETA' DI GESTO ITALIA SRL. E' FATTO DIVIETO A CHIUNQUE DI PROCEDERE, IN QUALSIASI MODO E SOTTO QUALSIASI FORMA, ALLA SUA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, OVVERO DI DIVULGARE A TERZI QUALSIASI INFORMAZIONE IN MERITO, SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA PER ISCRITTO DA GESTO ITALIA SRL.

GENERAL NOTE:
THIS DESIGN DOCUMENT IS PROPERTY OF GESTO ITALIA SRL. IT IS STRICTLY FORBIDDEN TO REPRODUCE THIS DOCUMENT, IN WHOLE OR IN PART, AND TO PROVIDE TO OTHER ANY RELATED INFORMATION WITHOUT PREVIOUS WRITTEN CONSENT OF GESTO ITALIA SRL.