



**Legenda**

	Aerogeneratore di progetto
	Cavidotto MT 30kV - Linea 1 (AG01 - AG02 - AG03 - SE 30/150kV)
	Cavidotto MT 30kV - Linea 2 (AG07 - AG08 - AG09 - SE 30/150kV)
	Cavidotto MT 30kV - Linea 3 (AG04 - AG05 - AG06 - SE 30/150kV)
	Cavidotto MT 30kV - Linea 4 (AG10 - AG12 - AG11 - SE 30/150kV)
	Cavidotto MT 30kV - Linea 5 (AG15 - AG14 - AG13 - SE 30/150kV)
	Cavidotto AT 150kV - utente
	Cavidotto AT 150kV - condiviso
	Stazione di Trasformazione - utenza 30/150 kv
	Stazione di Condivisione 150 kv
	Stazione Elettrica RTN "Sanluri" 380/150 kv
	Limiti comunali

Regione Autonoma della Sardegna		Comune di San Gavino Monreale																				
<b>Committente:</b> <b>Monreale Wind Srl</b>		<b>Monreale Wind Srl</b> Via Chiaravalle 179 20122 Milano P.IVA/C.F. 15802641009																				
<b>Titolo del Progetto:</b> <b>Parco Eolico MONREALE</b> sito nel Comune di San Gavino Monreale (SU)																						
<b>Documento:</b> <b>INQUADRAMENTO IGM</b>		<b>N. Documento:</b> IT-PIMo-EW-LY-DW-001-Rev.0																				
		Scala: 1:30.000	Formato: A1																			
 Viale Michelangelo, 71 80129 Napoli TEL.081 579 7998 mail: tecnico@inse srl		<b>Progettista:</b> Amm. Francesco Di Maso Ing. Luigi Malafarina Ing. Pasquale Esposito Ing. Nicola Galdiero																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Rev</th> <th>Data Revisione</th> <th>Descrizione</th> <th>Redatto</th> <th>Controllato</th> <th>Approvato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td> <td>Febbraio 2024</td> <td>prima emissione</td> <td>INSE srl</td> <td>F. Di Maso</td> <td>Monreale Wind Srl</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Rev	Data Revisione	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato	00	Febbraio 2024	prima emissione	INSE srl	F. Di Maso	Monreale Wind Srl										
Rev	Data Revisione	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato																	
00	Febbraio 2024	prima emissione	INSE srl	F. Di Maso	Monreale Wind Srl																	