


LEGGENDA					
IC	ANSI	DESCRIZIONE	IEC	ANSI	DESCRIZIONE
	26	TRASFORMATORE DI POTENZA CON COMUTATORE SOTTO CARICO		87T	RELAY DIFFERENZIALE TRASFORMATORE
	27	TRASFORMATORE A PIU' PRESTAZIONI		90	REGOLATORE DI TENSIONE
	28A	MOTORE DI COMANDO		79	RELAY LIVELLO OLIO
	49	SEZIONATORE SOTTO CARICO		97	RELAY RICHIEDURA
	50	INTERUTTORE AUTOMATICO		97	RELAY BUCHHOLZ
	51N	SEZIONATORE A VUOTO			CHIAVE LIBERA AD APPARECCHIATURA CHIUSA
	51N	TRASFORMATORE DI CORRENTE			CHIAVE LIBERA AD APPARECCHIATURA APERTA
	59	CONNETTORI A SPINA			SISTEMA AT 150kV
	59N	LAMPARE PRESENZA TENSIONE			SISTEMA MT 30kV
	63	CABLE SEALING DID			CHIAVE LIBERA AD APPARECCHIATURA CHIUSA
	63	SOVRATENSIONE PER GIUSTO A TERRA			CHIAVE LIBERA AD APPARECCHIATURA APERTA
	63	MORSIETTERIA DI PROVA			SISTEMA AT 150kV
	67N	CONNESSIONE TRA CAVI			SISTEMA BT SERVIZI AUSILIARI
	74C	CONTORE DI ENERGIA ATTIVA			VOLTIMETRICHE
	81HF	CONTORE DI ENERGIA REATIVA			AMPEROMETRICHE
	81LF	CONNESSIONE A TERRA			INTERVENTO PROTEZIONI
	86	FUSIBILE			SEGNALAZIONI SCATTI/ALLARMI
	I	POTENZA ATTIVA			TENSIONE OMOPOLARE
	Q	POTENZA REATIVA			SEGNALAZIONI SCATTI/ALLARMI
	V	POTENZA APPARENTE			TENSIONE OMOPOLARE

NOTA: LE LUNGHEZZE INDICATE TRA GLI AEROGENERATORI SI RIFERISCONO ALLA TRINCEA PER POSA CAVI.



Committente: **Monreale Wind Srl**  
 Via Ossolineo 178  
 20122 Milano  
 P.IVA/C.F. 15802541009

Titolo del Progetto: **Parco Eolico MONREALE**  
 sito nel Comune di San Gavino Monreale (SU)

Documento: **SCHEMA UNIFILARE**  
 N. Documento: IT-PIMo-EW-LY-DW-007-Rev.0  
 Scala: -/- Formato: 1144X810

Progettista: **INSE**  
 Ing. Francesco Di Maso  
 Ing. Luigi Malaterina  
 Ing. Pasquale Esposito  
 Ing. Nicola Galdiero

Viale Michelangelo, 71  
 80129 Napoli  
 TEL.081.579.2998  
 mail: tecnico@inse srl

Stamp: **PROVINCIA DI SAN GAVINO MONREALE**  
 SEZIONE A. 17370

Rev	Data Revisione	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
00	Febbraio 2024	prima emissione	INSE srl	F. Di Maso	Monreale Wind Srl