



**Legenda**

- Aerogeneratore di progetto
- Cavidotto MT 30kV - Linea 1 (AG01 - AG02 - AG03 - SE 30/150kV)
- Cavidotto MT 30kV - Linea 2 (AG07 - AG08 - AG09 - SE 30/150kV)
- Cavidotto MT 30kV - Linea 3 (AG04 - AG05 - AG06 - SE 30/150kV)
- Cavidotto MT 30kV - Linea 4 (AG10 - AG12 - AG13 - SE 30/150kV)
- Cavidotto MT 30kV - Linea 5 (AG15 - AG14 - AG13 - SE 30/150kV)
- Stazione di Trasformazione - utenza 30/150 kV

SEZ. 1	TRATTA	turbine	Lungh. (m)	lc (A)	Sez. (mmq)	N. cavi	I (A)	ΔP (KW)	
SEZ. 1	AG01	AG02	1	775	116	120	1	223	7,77
	AG02	AG03	2	1048	231	300	1	386	16,81
	AG03	SE MT/AT	3	9537	347	500	5	386	208,65
<b>TOTALI</b>			<b>11460,00</b>					<b>233,23</b>	

SEZ. 2	TRATTA	turbine	Lungh. (m)	lc (A)	Sez. (mmq)	N. cavi	I (A)	ΔP (KW)	
SEZ. 2	AG07	AG08	1	1699	116	120	1	223	9,50
	AG08	AG09	2	3055,5	231	300	1	386	49,65
	AG09	SE MT/AT	3	7778,5	347	500	2	468	168,41
<b>TOTALI</b>			<b>1699,00</b>					<b>235,09</b>	

SEZ. 3	TRATTA	turbine	Lungh. (m)	lc (A)	Sez. (mmq)	N. cavi	I (A)	ΔP (KW)	
SEZ. 3	AG04	AG05	1	940,25	116	120	1	223	14,11
	AG05	AG06	2	7800	231	300	1	386	186,14
	AG06	SE MT/AT	3	7873,5	347	500	5	386	189,76
<b>TOTALI</b>			<b>9501,75</b>					<b>210,01</b>	

SEZ. 4	TRATTA	turbine	Lungh. (m)	lc (A)	Sez. (mmq)	N. cavi	I (A)	ΔP (KW)	
SEZ. 4	AG10	AG12	1	4922,5	116	120	1	223	49,34
	AG11	AG12	2	974,5	231	300	3	386	15,83
	AG12	SE MT/AT	3	2932,5	347	500	5	386	63,50
<b>TOTALI</b>			<b>2932,75</b>					<b>128,67</b>	

SEZ. 5	TRATTA	turbine	Lungh. (m)	lc (A)	Sez. (mmq)	N. cavi	I (A)	ΔP (KW)	
SEZ. 5	AG15	AG14	1	2108,5	116	120	1	223	21,14
	AG14	AG13	2	1531	231	300	1	386	24,55
	AG13	SE MT/AT	3	491,5	347	500	5	386	10,64
<b>TOTALI</b>			<b>2108,50</b>					<b>56,33</b>	

Regione Autonoma della Sardegna  
 Comune di San Gavino Monreale

Comittente: **Monreale Wind Srl**

Titolo del Progetto: **Parco Eolico MONREALE**  
 sito nel Comune di San Gavino Monreale (SU)

Documento: **PARTICOLARI MODALITA' POSA CAVI**

Scale: 1:10.000    Formato: 1460x641

INSE  
 Via M. Immacolata, 71  
 00100 Roma  
 Tel. 06 575 7990  
 email: insec@insec.it

Progettato:  
 Arch. Francesco Di Masi  
 Ing. Luigi Mastelloni  
 Ing. Pasquale Spasola  
 Ing. Nicola Galliani

Rev. | Data Revisione | Descrizione | Redatto | Controllato | Approvato

00 | Febbraio 2024 | prima emissione | RDE srl | F. Di Masi | Monreale Wind Srl