

**RIQUALIFICAZIONE A 380 kV DELL'ELETTRODOTTO "CASSANO - RIC. OVEST  
BRESCIA" NELLA TRATTA COMPRESA TRA LE CITTA' DI CASSANO D'ADDA E  
CHIARI ED OPERE CONNESSE**

**PIANO TECNICO DELLE OPERE - PARTE SECONDA**  
**ELENCO CALCOLI PER SOSTEGNI DELLA SERIE 220 kV**



<b>Storia delle revisioni</b>		
Rev. 00	Del 30/10/2013	Prima emissione

Elaborato	Verificato	Approvato
Caneva M ING-REA-APRI-TPN		Pazienza G. ING-REA-APRI-TPN

m010CI-LG001-r02

Il presente elaborato è costituito dai documenti sotto elencati:

<b>Codifica TERNA</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>
Rapporto CESI A6029454_00	Linea Elettrica Aerea a 220 kV semplice terna. Conduttori alluminio-acciaio Ø 31,5 mm. Calcolo di verifica dei sostegni tipo "E" Zone A e B". Allungati da H12 a H36.	00	09/11/2006