



LEGENDA

- 1 EDIFICIO COMANDI NZEB - EG 20 0013 RIT TEC SMO
 - 2 EDIFICIO PUNTI CONSEGNA ALIM. MT S.A. NZEB (DG2092) - EG 20 0029 RIT TEC SMO
 - 3 VASCA RACCOLTA OLIO TRASFORMATORI
 - 4 VASCA RISERVA VV.FF.
 - 5 CHIOSCO APP. PERIFERICHE SISTEMA DI CONTROLLO
 - 6 CANCELLO CARRAIO APRIBILE
 - 7 FONDAZIONE TRASFORMATORI MT/BT (con copertura)
 - 8 GE
 - 9 SERBATOIO GASOLIO INTERRATO
 - 10 EDIFICIO SERVIZI AUSILIARI NZEB - EG 20 0019 RIT TEC SMO
 - 11 EDIFICIO MAGAZZINO NZEB - EG 20 0024 RIT TEC SMO
 - 12 TORRI FARO H 35m.
 - 13 BOBINE DI PETERSEN, TRASFORMATORE FORMATORE DI NEUTRO E RESISTENZA DI NEUTRO
 - 14 EDIFICIO 36 kV - EG 20 0100
- RECINZIONE ESTERNA

NOTE:
 Il posizionamento delle torri faro è indicativo, la loro esatta collocazione dovrà essere verificata con un calcolo illuminotecnico puntuale

REV.	DATE	CUSTOMER	REVISION	DESCRIPTION	CHECKED	APPROVED
A	CHECKED	APPROVED

		CUSTOMER DRAWING N°: -	
JOB NUMBER: 63093		PROJECT: SE TERNA 380-150-36kV CASTRONOVO	
DRAWING N°: 63093		PLANT: -	
FILE NAME: 63093c.dwg		TITLE: PLANIMETRIA GENERALE ELETTROMECCANICA	
SCALE: 1:500		FORMAT: A0	
SHEET: 1		TOTAL SHEETS: 1	