



- LEGENDA**
- 1 EDIFICIO COMANDI NZEB - EG 20 0013 RIT TEC SMO
 - 2 EDIFICIO PUNTI CONSEGNA ALIM. MT S.A. NZEB (DG2092) - EG 20 0029 RIT TEC SMO
 - 3 VASCA RACCOLTA OLIO TRASFORMATORI
 - 4 VASCA RISERVA VV.FF.
 - 5 CHIOSCO APP. PERIFERICHE SISTEMA DI CONTROLLO
 - 6 CANCELLO CARRAIO APRIBILE
 - 7 FONDAZIONE TRASFORMATORI MT/BT (con copertura)
 - 8 GE
 - 9 SERBATOIO GASOLIO INTERRATO
 - 10 EDIFICIO SERVIZI AUSILIARI NZEB - EG 20 0019 RIT TEC SMO
 - 11 EDIFICIO MAGAZZINO NZEB - EG 20 0024 RIT TEC SMO
 - 12 TORRI FARO H 35m.
 - 13 BOBINE DI PETERSEN, TRASFORMATORE FORMATORE DI NEUTRO E RESISTENZA DI NEUTRO
 - 14 EDIFICIO 36 kV - EG 20 0100
- LIMITE DPA CAMPO MAGNETICO 3 µT
— LIMITE DPA CAMPO ELETTRICO 5 kV/m

NOTE:
 Il posizionamento delle torri faro è indicativo, la loro esatta collocazione dovrà essere verificata con un calcolo illuminotecnico puntuale

A		...		CHECKED	APPROVED
REV.	DATE	CUSTOMER	REVISION DESCRIPTION	CHECKED	APPROVED
CUSTOMER DRAWING N°					
JOB NUMBER					
13/02/2023		Revisione secondo note Termo		CAG	R. Clorifero
07/11/2022		Primo Emissione		CAG	R. Clorifero
REV.	DATE	SAET	REVISION DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED
		PROJECT:		FORMAT:	
JOB NUMBER: RDO 22.024		SE TERNA 380-150-36kV		SCALE: A0	
DRAWING N°: 63997		CASTRONOVO		1:500	
FILE NAME: 63997b.dwg		TITLE: PLANIMETRIA ELETTROMECCANICA CON DPA		SHEET: 1	
				TOTAL SHEETS: 1	