



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
- Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali  
va@pec.mase.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
- Commissione Tecnica PNRR/PNIEC  
COMPNIEC@pec.mase.gov.it  
e p.c. Ministero della Cultura - Soprintendenza  
Speciale per il Piano di Ripresa e Resilienza  
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

**Oggetto:** [ID: 8938] **Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i, relativa al progetto di un impianto fotovoltaico denominato "SAM-SE", della potenza di 24,49 MW, di un sistema di accumulo e delle relative opere di connessione alla R.T.N., da realizzarsi nei comuni di Samassi e Serrenti (SU). Proponente: Società Energysamse S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Trasmissione pareri. Integrazione.**

In riferimento al procedimento di V.I.A. in oggetto, richiamata la nota prot. D.G.A. n. 18367 del 11.06.2024, si trasmette, ad integrazione della stessa, il contributo istruttorio reso dall'Ente Acque della Sardegna, con nota prot. n. 8447 del 21.06.2024 (prot. D.G.A. n. 19752 del 24.06.2024).

A disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**Il Direttore Generale**

Delfina Spiga

**Siglato da :**

SILVIA PUTZOLU

ANGELA NIVOLA

FELICE MULLIRI

SERGIO DEIANA



Firmato digitalmente da  
Delfina Spiga  
24/06/2024 16:38:45



DIREZIONE GENERALE



REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

- > Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato della Difesa dell'Ambiente  
Direzione Generale dell'Ambiente  
[difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it](mailto:difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)
- e, p.c. > Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica  
Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari  
[enti.locali@pec.regione.sardegna.it](mailto:enti.locali@pec.regione.sardegna.it)
- > Soc. Energysamse Srl  
[energysamsesrl@pec.it](mailto:energysamsesrl@pec.it)
- > Servizio Gestione Sud  
Sede

Codice ENAS: FV2023031702 (da indicare nelle successive comunicazioni)

Oggetto: **[ID: 8938] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i, relativa al progetto di un impianto fotovoltaico denominato "SAM-SE", della potenza di 24,49 MW, di un sistema di accumulo e delle relative opere di connessione alla R.T.N., da realizzarsi nei comuni di Samassi e Serrenti (SU). Proponente: Società Energysamse S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.).**  
**Pubblicazione della documentazione integrativa ed avvio nuova consultazione del pubblico.**  
*(RAS AOO 05-01-00 Prot. Uscita n.17202 del 30/05/2024).*

Con riferimento alla nota in oggetto, registrata al protocollo Enas n°7375 del 31/05/2024, si rappresenta quanto segue:

1. l'Enas con la nota prot n°4848 del 29/03/2023 si era già espresso sulla procedura in oggetto comunicando che non si riscontravano interferenze tra le opere del SIMR e l'area su cui è previsto il campo fotovoltaico, segnalando nel contempo l'impossibilità di valutazione delle eventuali interferenze del cavidotto di connessione e le opere SIMR in quanto il tracciato non era illustrato nel progetto definitivo - luglio 2022;
2. l'esame della documentazione integrativa trasmessa dal proponente datata maggio 2024, conferma che nell'area dell'impianto fotovoltaico non sono presenti opere SIMR, mentre si segnala la presenza di interferenze sulla linea di connessione interrata verso la nuova SE Furtei con le seguenti opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR):
  - Canale Ripartitore Sud-Est 1° tronco (Codice SIMR 7B.C8)
  - Canale ripartitore Est Ovest (Codice SIMR 7B.C3)
  - Adduttore Sanluri-Sardara (Codice SIMR 2C.C13) in acciaio dn1800 ( )
3. con riferimento alla documentazione integrativa progettuale si rileva quanto segue:

**Sede legale:** Via Mameli, 88 -09123 Cagliari  
**Codice Fiscale e Partita IVA:** 00140940925  
**Codice iPA:** enas  
**Sito web:** [www.enas.sardegna.it](http://www.enas.sardegna.it)



**Sede operativa:** Via Mameli, 88 -09123 Cagliari  
**Telefono:** (+39) 070 60211  
**E- mail:** [protocollogenerale@enas.sardegna.it](mailto:protocollogenerale@enas.sardegna.it)  
**PEC:** [protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it](mailto:protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it)



**Enas**  
Ente Abbas de Sardinia  
Ente Acque della Sardegna

DIREZIONE GENERALE



REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

- a) nell'allegato "OS\_17-Percorso di connessione con individuazione interferenze e T.O.C." sono state individuate correttamente le interferenze con le opere SIMR 7B.C3, 7B.C8 e 2C.C13 e si esprime parere favorevole sulla modalità di risoluzione proposta (staffaggio sul viadotto sovrastante i canali per 7B.C3, 7B.C8 e TOC per 2C.C13);
- b) nell'allegato "OS\_21A-Particolari costruttivi-Attraversamento condotte idriche" risulta individuata correttamente l'interferenza con l'opera 2C.C13 e la modalità di risoluzione tramite TOC è conforme alle specifiche dell'Enas;
- c) nell'allegato "OS\_24-Particolari costruttivi-Attraversamento corpi idrici e canali SIMR" sono state individuate correttamente le interferenze con le opere 7B.C8 e 7B.C3 e si esprime parere favorevole sulla modalità di posa del cavidotto tramite staffaggio sul ponte della complanare della SS131;
- d) nell'allegato "DM\_01- Individuazione interferenze percorso cavidotto con condotte idriche e aree demaniali" sono state individuate le interferenze con le opere SIMR 7B.C8 (P.01), 7B.C3 (P.02) e 2C.C13 (P.03) ma si rileva che non sono stati evidenziati i seguenti mappali demaniali interessati dall'interferenza:
- 668 e 670 del Foglio 2 di Serrenti per quanto riguarda l'opera SIMR 7B.C8 (P.01);
  - 422 e 418 del Foglio 1 di Serrenti per quanto riguarda l'opera SIMR 7B.C3 (P.02);
  - 253 del Foglio 13 di Furtei per quanto riguarda l'opera SIMR 2C.C13 (P.03);

si precisa inoltre che il mappale 239 del Foglio 13 di Furtei relativo all'opera SIMR 2C.C13 (P.03) è stato erroneamente attribuito ad un soggetto privato mentre risulta appartenente al Demanio.

Per quanto sopra si chiede di aggiornare l'elaborato "DM\_01- Individuazione interferenze percorso cavidotto con condotte idriche e aree demaniali", inoltre si precisa che il versamento degli oneri istruttori, trasmesso con PEC del 14/05/2024 (protocollo Enas n°6607 del 15/05/2024) risulta mancante della quota IVA pari a € 13,20.

Distinti Saluti

**Il Direttore Generale**

Ing. Giuliano Patteri



Giuliano  
Patteri  
20.06.2024  
12:42:04  
GMT+01:00

pc/RC – Coord. Settore S/S.Serra – Dir. Servizio PC

La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda

D9-93-DD-03-D7-C9-7A-7A-41-A9-C5-DF-10-4A-73-EE-58-21-F9-F1

PADES 1 di 1 del 20/06/2024 13:42:04

Soggetto: Giuliano Patteri

S.N. Certificato: 7CA9BCA4

Validità certificato dal 29/12/2023 07:29:52 al 29/12/2026 07:29:52

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

---